

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2023 оны 10 сарын 30-ны өдөр

Дугаар УКЗ-26/2023 Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Сайншанд суманд байршилтай “Дорноговь аймгийн ахмадын сувилалын 60 ортой барилга барих ажил”-ын ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2021.07.07, дугаар БАЗ-УТ-БУ-16/2021

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ИГ-09/2020

2.3.Захиалагч:/Хуулийн этгээдийн хувьд/: Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001134 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3 дугаар баг, гудамж /хороолол/ Нутгийн удирдлагын байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70522656, 70522674 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Элит конкрет” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011644097 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ17-1462/17 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Баянзүрх дүүрэг 22 дугаар хороо 15 дугаар хороолол 86-08 хаалганы дугаар, 99070810, 99006694 холбоо барих утас,

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Идеал групп” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011042015 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ19-446/18 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Чингэлтэй дүүрэг 3 дугаар хороо Худалдааны гудамж, Урт цагааны 9 дүгээр блок байрны дугаар, 99601255, 99184532 холбоо барих утас,

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Дорноговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар** оноосон нэр, **670002040** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **4315916** регистрийн дугаар, хаяг: **Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 6 дугаар баг, гудамж /хороолол/ Иргэдийн хөгжлийн нэгдсэн төв** /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **94119123** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан.** /Ахмадын сувилалын 60 ортой барилга нь зоорьгүй, тэнхлэгээрээ А блок нь 20.0х15.2м, В блок нь 12.8х15.2м, С блок нь 20.0х15.2м, D блок нь 19.2х12.8м хэмжээ бүхий 4 блок, 2 давхар, цутгамал төмөр бетон араг бүтээцтэй барилга болно./

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү бага төвөгшилтэй ангиллын **Ахмадын сувилалын 60 ортой барилга** зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материал, **барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл 1** ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1.Бага төвөгшилтэй ангиллын “Дорноговь аймгийн Ахмадын сувилалын 60 ортой барилга барих ажил”-ыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

ИГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

(С.ЦЭРЭНДОЛГОР)

ИГХБХБГ-ын БХБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМАНД БАРИГДСАН 60 ОРТОЙ АХМАДЫН СУВИЛЛЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:
Албан тушаал:
Комиссын гишүүн:
Холбогдох утас:

ТХБХБТ
БХБХ-ийн дарга
Ц.Белгия
99653557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Үзвэржүүлэх үүрэг мүүхийн хашаануулах	хийгсөн
2. Бөхөр үеийн хуучирдогол үзвэрлэх, дундажтайн мөдөлтийн мийн	хийгсөн
3. Бөхөр үеийн хуучирдогол үзвэрлэх, машин орно оруулах нөхцөл-н хашаа	хийгсөн
4. Санхүүжилт-н үзлийн өрөөнд хэрэглэх-н хашаа үеийн бөхөр үеийн хашаа мүүхээр, нэвсгэн мөдөлгөөний бөхлэх нөөц үеийн мөдөлгөөний дүрмийн дагуу мүүхээр, үзлийн өрөөн-н хашаа буулах	хийгсөн
5. Тэгвэл гасарын мөдөл хашаа хашаа мийн мөдөл хашаа бөхөр үеийн хийн	хийгсөн
6. Тэгвэл нөгөө бөх үзвэрлэх-н ашиг мийн	хийгсөн мөдөл үзвэрлэхээр дүрмийн дагуу

7. Тал төлөө 380 В хүчээр
ерүүлэх. асуудлыг судалж
шинжлэх

нийгм

8. Бэрлэлт, гарна нийгмийн
нийгмийн хяналт үнэм
нээхнийг судалж

нийгм

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссийн шийдвэрийг үүрэг даалгаврын
дүнгээр бэлтгэн гаргах
санаагаа хэрэгжүүлэх.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: /Н.Бадарцаг

/Тамга, тэмдэг/

14. БАДАРЦАГ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.09.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: /Н.Бадарцаг

/Тамга, тэмдэг/

14. БАДАРЦАГ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.11.01

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМАНД БАРИГДСАН 60 ОРТОЙ
АХМАДЫН СУВИЛЛЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС



(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Аймгийн 3 ДТБ*
Албан тушаал: *ЛБТХХ-ийн дарга*
Комиссын гишүүн: *А. Аюушан*
Холбогдох утас: *99049259*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Зурм талын хэсэг хүнийг ган вэрх бичирхэг татанг даан судалсан, гэнэт 1 түрүүлж байгаа	Биелэсэн
2. Металл факторыг даан талын хэсгээг бүтээх, үнэмлэх	Биелэсэн
3. Хамгаалсан зурм талд хамгаалсан машинны тал хамгаалсан (бөхөр сөрөг машин арга)	Биелэсэн

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн өрсөн үүрэг даалгаврын биелэлттэр байнгын ажлаа хангаж үүрэгт ажилладагтай байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.09.25	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.10.10.
---	---

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМАНД БАРИГДСАН 60 ОРТОЙ АХМАДЫН СУВИЛЛЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ

Албан тушаал: мртнхшот

Комиссын гишүүн: С. Нэртсодор

Холбогдох утас: 90062426

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Нарилгалын сангийн хөрөнгийг БХТ-й дахьсан төв хөрүүлэн барилгын зүйлийг хртэ хавсаргах.	Биелсэн
- Цахилгаан сансар, тэжүүллийн сансарт бирик, хамтуулаа хийх.	Биелсэн
- Төл могоон ороо басон унаа нөөцийг сав байрлуулсан орооний цахилгаан нүхэр ороон кабелиудон хайрцаах, дагуулагчид хийх.	Биелсэн.
- Техникийн давхром могоон дараахон хөрөнгийг дараахон хавнаагаар могоон аагад хавсаргах.	Биелсэн
- Унаа нөөцийн савон унаа нүхэрлэн унаа нүхэс дотроо авч илтгэнэ гтжэ ороо ба унаа нөөцийн сав, насос могоон сүлжээний бичлүүллийн хамнах. Тэж могоон байрлаа хавсаргах!	Биелсэн
- Хоригдсон хамнааг хартгасан божирон үзллийн талийн үсрэх.	Биелсэн
- Мртнхий далааа барилгын бичин болон ороон механизмын байгууламжийг дундад хавсаргах, дотроо атлэн аяаа хавсаргах.	-
- Нон байгууламжон хараагчид цахилгаан системд	Биелсэн -

- баримтны мэт мийт оруулах.
- Дотор засварын ажлыг дээр дүгнүү орхигдсон агаар нүүдэллэх аргыг хан, хамнаах нэвтрүүлэх розеттны аргыг х.х.т.т, тийм-нэ шийт тийм нь нь бүрэлдэх мэдээг засварлах.
- Өөрийн хамарсан мэт хууд мийт сонх.

Дүгнэж

Дүгнэж

Шийдвэрлэсэн нь: Хамнаах мэтүүд мийт өсөө дургт даалгаврыг биелэлтэр амшигтайг хүртт авах амшигтай байгаа.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/С. Вүрүдгээр / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.09.25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/С. Вүрүдгээр / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.10.10

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМАНД БАРИГДСАН 60 ОРТОЙ АХМАДЫН СУВИЛЛЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Онцгой байдлын газар
Албан тушаал: ГТХХ байцаагч, хошууч
Комиссын гишүүн: Г. Ганбаяр
Холбогдох утас: 92088585.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
* Дугаарын материал (хоосонцор, агуулгын ховон хавтгайг) галд тэсвэршилтийг ОБЕГ-т харьяа ГСХ-р хэмнүүлэх	Биелсэн.
* Дохомлын системийг удирдлагын самбарт хягжүүлалт хийх	
* Аврах зам гарцын гэрэлтээг тэмдэг тэмдэглэсээс дутуу гарцуудад байрлуулах	Биелсэн
* Галын гадна гадрант суурьлуулах.	Биелсэн
* Усан оргилуур, сауны цахилгааныг газардуулах	Биелсэн
* Гал унтрааа ачхан шатны баган хэрэгсэл болон гал унтраагчур байрлуулах	Биелсэн
* Гал гарах эрсдэл бүхий ороонд автомат гал унтраагчур суурьлуулах	Төсөвт байхгүй тул хийгдээгүй

Гал энтрээх дарамтын
хоолохыг угсралтын
(холбох тогто)-ыг
мөнгөл улсад мөрдөгдөх
бүх стандартын дагуу
угсрах.

БҮЕЛСЭН

Аянса хамгаалах, газардүүлсн
жаргунуулхыг хэмнүүлэх.

БҮЕЛСЭН

2

2

Шийдвэрлэсэн нь: Ашиглалтад хувирах аргаар татварын
засах.

Үүрэг даалгавар өгсөн: ТТХХ байцаагч

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ Г. Ганбаяр / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.09.25.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/ Г. Ганбаяр / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.10.10

Рагнэ гажм баант техник
Колесом дээдхит афлаа.

Шийдвэрлэсэн нь: *Дорнод хүрээ даалгаврын дээдхит*
Бичиглэл өгсөн *Дорнод афлаа*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо:

997745/1

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо:

2023. 10. 10

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМАНД БАРИГДСАН 60 ОРТОЙ
АХМАДЫН СУВИЛЛЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХБН ТББ
Албан тушаал: ТББ Тэргүүн
Комиссын гишүүн: Цэрэн нел
Холбогдох утас: 9481718

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Хар асуу хүмүү хэсэг жан хийгдэх. Үүнийг өргөх хавтан сайн хийгдэх. Тэргүүн эрхтэн хүмүү жан талбай сайн хийгдэх Уяаг ороо орооноо, ханааг АБ орооноо ханааг зоригдана тана Бүрэн хий	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Баталсан шийдвэр нь үүрэг даалгавар
 бүхийг бүтцийн ангид оруулах
 Тэгвэл үүрэг даалгавар*

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Бүтцийн*

Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
[Signature] /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.07.25*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*
 /Тамга, тэмдэг/
[Signature] /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.12.10*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМАНД БАРИГДСАН 60 ОРТОЙ АХМАДЫН СУВИЛЛЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ЗМБ*
Албан тушаал: *ЭАХХХ УАБ*
Комиссын гишүүн: *А.Бамбаяр*
Холбогдох утас: *9011 7456*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. <i>Усгал шалгалтуу хамруулах</i>	<i>10 сарын 14 өдөр</i>
2. <i>Тог тогтоох төл баримт хтх</i>	<i>хуучин</i>
3. <i>Бохир уна сорууна нэвчилж агааржуулах хөдөлгөөн хийх</i>	<i>хуучин</i>
4. <i>Бохирон чөлөөлүүлж, асгууриг эрхон тасаруулах тэнгисийн хамсаа нууриг хамсаа агааржуулах хөдөлгөөн хийх</i>	<i>хуучин</i>
5. <i>Бохирон (хамсаа) уна чөлөөлүүлж асгууриг тасаруулах хөдөлгөөн хийх</i>	<i>хуучин</i>
6. <i>Бохир уна үргүүлж нууриг агааржуулах төл хийх</i>	<i>хуучин</i>

2) Увср улаа түм хүний эрүү ахуйн хамс асаран бүсийн хэлнэтэр хөдөөс хүдэр. 3) рх тосонд орон тусга оронд үний мөрнө түвснийг зүү мисонд мисний хийс 4) Холорон цайна миснүүд савын амилонд ахуйн нэ 10) Чимүүдийн оронд үүдийн мисонд мисний хийс. 11) Двон хүний зам голорон гүдэр бэлд мисон 12) Холорон үнийн хүний мисонд мисон 13) Холорон үнийн савын мисонд мисон	Холорон Холорон Холорон Холорон Холорон Холорон Холорон
Шийдвэрлэсэн нь: 14) Увср улаа нэгдсэн савын үнийн хамс асаран мисонд мисон Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо:	Холорон үнийн савын мисонд мисон Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:
Албан тушаал:
Комиссын гишүүн:
Холбогдох утас:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
15. Соёлго хөөрх MNS 5164: 2010 стандарт сүлжэ 8м хэсэг 0,25 х 0,30 м хөрвөгөөр татаж нэгж сэлхивтэй болно.	Хийгдэн.
16. Соёлго хөөрх нэгж сүлжэ өргөсгөвөгөөр болно хийгдэн.	Хийгдэн.
17) Улам нөөцийн ороо, хөг татаж цахилгаан улам нөөцийн ороо х.	Хийгдэн.
18) Чиглүүлгийн ороокий, үн, коридор, хөг хөгт ороо хөгт хөгт нөг хөгт хөгт ороо хөгт хөгт ороо хөгт хөгт ороо хөгт	Хийгдэн хөгт ороо хөгт хөгт ороо хөгт

19) Хамт дээрх шийтгэл
+ хувиар тэдгээрийн үйлчилгээ
Төсвөөс хөрөнгө зориулалт
дээрх хөрөнгө бүрэлдэх
сэтгэл зориулалт хөрөнгө
дээрх хтх.

Хүснэгт.

20) Хамтгаарч мөсөн ашигласан
дээр тэдгээрийн хөрөнгө
хөрөнгө бүрэлдэх хөрөнгө.

Хүснэгт.

21) Хамтгаарч байгууллагын
хөрөнгө тэдгээрийн хтх.

Хүснэгт
Хүснэгт
Хүснэгт

Шийдвэрлэсэн нь:

Хүснэгт хамтгаарч биелэлт хамтгаарч

Үүрэг даалгавар өгсөн: ОАХХУ ЧД

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:  Хүснэгт.

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.9.25.

Огноо: 2005.10.10.

[Handwritten signature]

Шийдвэрлэсэн нь:

*Угсн Комисс аншмалтайд
зориулагдах
үржүүлэх авах*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Халартай үеийнхэн сонх

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

/ Д. Цагдвал

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023. 9. 25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

[Signature]

/Тамга, тэмдэг/

/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023. 10. 10

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМАНД БАРИГДСАН 60 ОРТОЙ
АХМАДЫН СУВИЛЛЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХХV Г.
Албан тушаал: ХХХ-н зурал
Комиссын гишүүн:
Холбогдох утас: 90110932

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Тал нутагт байгаа байгууллага	
2) Давуулан шатаах халдвар хонгорон тал нутаг нь хуучин улам зурагт тал нутаг улам дүмжиг өгдөг, нэвч халдвар халдвар зурагт нь хуучин байсан нх. !	
3. Софийерн халдвар тал нутаг	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Үүрэг даалгавар д.мтдэгтгдг ашигтай ажлаар тасгаар зүйлс.</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ <i>М.Хангуй</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2023.09.25.</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ <i>Н.Хангуй</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2023.10.10.</i>

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүтнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Д.У.С.С.Б.Б.*
Албан тушаал: *Энгийн*
Комиссын гишүүн: *М.Х.Н.Б.Б.Б.*
Холбогдох утас: *99000809.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Д.20/15 талбайн нэгжид зогсох байр зогсохын өмнө хийгдсэн агаар сэлтгэх системийг зогсооно.	1 Биелсэн
2. Д.22/01 талбайн хамсрын зогсохын байр зогсохын өмнө хийгдсэн агаар сэлтгэх системийг зогсооно.	2 Биелсэн
3. 5000, 5000-ийг зогсохын нэгжид зогсох агаар сэлтгэх системийг зогсооно.	3 Биелсэн
4. 5000-ийг 5000-ийг зогсохын нэгжид зогсох агаар сэлтгэх системийг зогсооно.	4 Биелсэн
5. 0.9мб зогсохын, зогсохын нэгжид зогсох агаар сэлтгэх системийг зогсооно.	5 Биелсэн
6. 0.9мб зогсохын, зогсохын нэгжид зогсох агаар сэлтгэх системийг зогсооно.	6 Биелсэн
7. 0.9мб зогсохын, зогсохын нэгжид зогсох агаар сэлтгэх системийг зогсооно.	7 Биелсэн
8. 0.9мб зогсохын, зогсохын нэгжид зогсох агаар сэлтгэх системийг зогсооно.	8 Биелсэн
9. 0.9мб зогсохын, зогсохын нэгжид зогсох агаар сэлтгэх системийг зогсооно.	9 Биелсэн

Шийдвэрлэсэн нь: *Энэ үрэг зөвлөхрийн дэргэд тэр үеийнх
өөлөгчид, хуучин эрхэм, олондод зориулж.*

Үүрэг даалгавар өгсөн: *М. Агваагийн үрэг*

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023/09/25.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024/10/10*

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМАНД БАРИГДСАН 60 ОРТОЙ
АХМАДЫН СУВИЛЛЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Тарда Хаус "ХХК.
Албан тушаал: архитектор
Комиссын гишүүн:
Холбогдох утас: 99601255.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Сайншаанд сумын 2р багт баригдсан ахмадын 60 орттой барилгын баригдах авчгад 8 удаа цэж дохиог- той хяналт хийж байсан. Тус үйлдвэрт ХХК нь отсон үүрэг даалгаварын сайн биелүүлэлт Тарда. тохиолдолтонд иш гаргах сархинд үрсэлж байгаагаар	отсон даалгаварын цогц тухай нь сайн биелүүлж Улсын комисс хүлээж авахад нүргэж дорсон дүрмийн биелэлт.

Шийдвэрлэсэн нь:

үүрэг даалгаварын цаг тухай нь байх биелүүлсэн
байхыг ашиглахтайг олохыг тасарсан

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Огноо:

2023. 9. 25.

Д. Чигрээ

/Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Д. Чигрээ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМАНД БАРИГДСАН 60 ОРТОЙ
АХМАДЫН СУВИЛЛЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Эмийн хонгорей" ХХК
Албан тушаал: Захирагч
Комиссын гишүүн: Н.Мамардогов
Холбогдох утас: 99070816

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Санал оруу	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Хурт авахад хамрагдан зүйлгүй.*

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>[Stamp]</i> / <i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2022-09-25</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>[Stamp]</i> / <i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2022-09-25</i>
---	---

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН САЙНШАНД СУМАНД БАРИГДСАН 60 ОРТОЙ
АХМАДЫН СУВИЛЛЫН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БИ И ИНЖЕНЕРИНГ
Албан тушаал: ИНЖЕНЕР
Комиссын гишүүн: Ц.Мөнхбаатар
Холбогдох утас: 94091991

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
ГЭМЖИЙН ӨГСӨН САНАЛЫГ ГЭМЖИЙН ҮЛСЫН КОМИСС ХҮТЭЭЭГЭН ӨГӨХ САНАЛЫГ БАЙНА.	

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Улсын комисст ФГФХ санахтай байна</i>			
Үүрэг даалгавар өгсөн:		Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:	
Гарын үсэг: <i>Ц.Мөнхбаатар</i>		Гарын үсэг: <i>Ц.Мөнхбаатар</i>	
/Тамга, тэмдэг/ <i>Ц.Мөнхбаатар</i>		/Тамга, тэмдэг/	
<i>Ц.Мөнхбаатар</i> / Гарын үсгийн тайлал		<i>Ц.Мөнхбаатар</i> / Гарын үсгийн тайлал	
Огноо: <i>2023.09.25</i>		Огноо: <i>2023.10.06</i>	

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Амарок Га Зо Га ХХК*
Албан тушаал: *инженер*
Комиссын гишүүн: *Архмевэр*
Холбогдох утас: *89115947*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Л.Р.Т.ин. Талмшоо</i>	
<i>Архмевэр</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/


/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023/09/25

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023/10/09

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2023 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр

№

Сайншанд сум

Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд баригдсан 60 ортой ахмадын сувилалын барилга барих ажлыг хүлээж авах комиссын хурлыг 2023 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 16:30 цагт тус барилгын гал тогооны зааланд хуралдав.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

А.Амгаланзаяа /Аймгийн ЗДТГ-ийн ХБТХОХ-ийн дарга/

С.Цэрэндолгор /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн/

Ч.Чулуунцэцэг /АЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга/

Г.Ганбаяр /Аймгийн Онцгой байдлын газрын ГТУХБайцаагч, хошууч /

Н.Гарамжав /Аймгийн ЗДТГ-ын ЭХХУБайцаагч/

Н.Цэрэнням /Аймгийн ХБИ ТББ-ийн тэргүүн/

Л.Бямбатуяа /Аймгийн ЭМГ-ийн ЗАХХХ УАБайцаагч/

Д.Цэндмаа /Аймгийн ХХҮГ-ын дарга /

Ч.Долгормаа /Аймгийн ХХҮГ-ийн НХХ-ийн дарга/

М.Лхагвасүрэн /"БЗӨБЦТС" ТӨХК-ийн Дорноговь салбарын ашиглалт засварын инженер/

Д.Ундраа /"Идеал групп" ХХК-ийн архитектор/

Ц.Мөнхбаатар /"Би И Инженеринг ХХК-ийн инженер Ц.Мөнхбаатар/

Эрхэмбаяр /"Амарок ТИ Эс Ти" ХХК-ийн инженер/

А.Шижирболд /"Элит Конкрет" ХХК-ийн захирал/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгын газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжаар томилогдсон барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Дорноговь аймгийн 60 ортой Ахмадын сувиллын барилгын ажлыг комиссоор шалгасан тухай.

СОНССОН НЬ:

Л.Бямбатуяа:

1. Усыг шинжилгээнд хамруулах гүний худаг, сан

2. Гал тогоонд тог баригч хийх
3. Бохир усыг соруулах цооногын агааржуулах хоолой хийх
4. Бохирын цооног орчмын амсрын эргэн тойрныг тэгшлэх, хашаанд машин орох гарах гарц хийх
5. Бохирын усны цооногийн амсрыг битүүмжлэх таг хийх
6. Бохир усны үзлэгийн худагт дулаалгын таг хийх
7. Цэвэр усны гүний худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын бүсний хэмжээгээр хашаажуулах
8. Гал тогооны арын туслах өрөөнүүдийн шалны түвшингийн зөрүү плитаны чигжээсийг хийх
9. Хагарсан цонхны шилнүүдийг сольж ашиглагчид хүлээлгэж өгөх
10. Үйлчлүүлэгчийн өрөөний үүдний плитаны чигжээсийг хийх
11. Явган хүний зам голоороо гүдгэр болсон янзлах
12. Бохирын үзлэгийн худгийг нэг бүрчлэн цэвэрлэх
13. Бохир усны соруулах цооногт түвшин мэдрэгч хийх
14. Цэвэр усны нөөцийн сангийн усыг юулж савыг цэвэрлэх
15. Сауны хаалтыг MNS 5164:2010 стандартын дагуу дээд хэсэгт 0.25*0.3м-ийн харьцаатай татаж нээгддэг салхивчтай болгох
16. Сауны дотор модыг өөгүй өргөсгүй давирхайгүй болгож зүлгэх
17. Усны нөөцийн өрөө, гал тогооны утсыг цэгцэлж далдлагч хийх
18. Үйлчлүүлэгчийн өрөөний үүд коридор хүлээж авах хаалганы хэсгийн плита гялгар гулгамтгай байгааг гулгахгүй болгон хамгаалалт хийх
19. Хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай хэрэгцээт үйлчлүүлэгчийн гадна налуу замыг барилгын норм дүрмийн дагуу 2 хажуу хэсгээр бариул хийх
20. Цахилгаан шатыг ашиглаж болох талаар холбогдох газрын дүгнэлт гаргуулах
21. Ногоон байгууламжийг зураг төслийн дагуу хийх.

Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтад хүлээж авах саналтай байна.

Д.Цэндмаа:

1. 1 давхарын нийтийн ариун цэврийн өрөөг угаалгын өрөө болгох
2. Явган хүний хөтөч замд байгаа саадыг арилгах
3. Гадна талын задгай тайз хийцлэл болоод бусад тодорхой заавар байхгүй. Төсөвт багтаж тусгагдаагүй ч тэгш гадаргатай талбай хийж өгөх.

М.Лхагвасүрэн:

1. До 20/15 техникийн нөхцөлийн дагуу гадна цахилгааны ажлыг хүлээлгэн өгөх, дутуу тоноглолуудыг бүрдүүлэх.
2. До 22/01 техникийн нөхцөлийн дүгнэлтийг үндэслэн гадна цахилгааны ажлын биелэлтүүдийг гүйцээх
3. ЦДАШ-ын дэд станцыг мэдээллийн санд оруулах
4. ЦДАШ-ын дэд станцын санхүүд бүртгүүлж үндсэн хөрөнгийг шилжүүлэх
5. 0,4кв станцад тоолуур суурилуулах. RS-485 ба PLC-р дүйцэхүйц
6. Аянга зайлуулагч, тоноглоуудын газардуулга хэмжүүлэх
7. Давхаруудын шитнүүдийн кабельд төгсгөвч шахах, схем суурилуулах
8. Гал тогооны өрөөнд 380в кабель оруулах, газардуулга хийх

А.Амгаланзаяа:

1. Зүүн хэсгийн явган хүний зам дээрх бохирын тагийг доош нь суулгаж, замтай 1 түвшинд болгох
2. Металл фасадны доод талын хөвөөг битүүлж, бөглөх
3. Хашааны зүүн талд машин орж болохуйц том хаалга хийх /бохир соруулах болон бусад зориулалттай/.

С.Цэрэндолгор:

1. Нормчлолын сангийн хөрөнгийг БХТ-н дансанд төвлөрүүлж барилгын хувийн хэрэгт хавсаргах
2. Цахилгааны самбар, гэрэлтүүлэгний самбарт хаягжуулалт хийх
3. Гал тогооны өрөө болон усны нөөцийн сав байрлуулсан өрөөний цахилгааны шит рүү орсон кабелиудыг хайрцагла, далдлах
4. Техникийн давхарын металл фасадны хормойг фасадны хавтангаар матаж засварлах
5. Усны нөөцийн савыг угааж цэвэрлэн, ундны уснаас дээж авч шинжилгээнд өгөх ба усны нөөцийн сав, насос шугам сүлжээний битүүмжийг хашах /ус гоожиж байгааг засварлах/
6. Коридорын шаланд гаргасан бохирын үзлэгийн тагийг угсрах
7. Лифтний дагалдах баримт бичиг болон өргөх механизмын байцаагчийн дүгнэлт хавсаргах, далд ажлын акт хавсаргах
8. Хот байгуулалтын кадастрын цахим системд барилгын мэдээллийг оруулах
9. Дотор заслын ажил дээр дутуу орхигдсон агааржуулалтын арын хэсэг, хаалганы кроп, унтраалга, разетканы арын хэсэг, шалны шовыг нэг бүртчлэн шалгаж засварлах
10. Цонхны хагарсан шилнүүдийг солих

Г.Ганбаяр:

1. Дулаалгын материал /хөөсөнцөр, чулуун хөвөн, хавтангийн/ галд тэсвэржилтийг ОБЕГ-н харьяа ГСҮХ-р хэмжүүлэх
2. Дохиоллын системийг удирдлагын самбарт хаягжуулалт хийх
3. Аврах зам гарцын гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээг дутуу гарцууддаа байрлуулах
4. Галын гадна гидрант суурилуулах
5. Усан оргилуур, сауны цахилгааныг газардуулах
6. Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл болон гал унтраагуур байрлуулах
7. Гал гарах эрсдэл бүхий өрөөнд автомат гал унтраагуур суурилуулах
8. Гал унтраах даралтын хоолойн угсралтыг МУ-д мөрдөгдөж буй стандартын дагуу угсрах
9. Аянга хамгаалал, газардуулгын эсэргүүцлийг хэмжүүлэх.

Н.Гарамжав:

1. Цахилгаан самбаруудад нэр хаяг, санамж хийх
2. Усан оргилуур, саун газардуулга хийх
3. ЕОС-н кабелийг цэгцлэх, усны насосыг сууринд бэхлэх
4. ЕОС-н кабелийг цэгцлэх, усны насосыг сууринд бэхлэх
5. Барилгын аянга зайлуулах тоноглолын газардуулгыг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлж баталгаажуулах
6. Гадна цахилгааны техникийн комиссын биелэлтийг гаргах.

Н.Цэрэнням:

1. Ариун цэврийн өрөөний хананд зориулалтын бариул хийх.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

Ч.Чулуунцэцэг:

1. Цахилгаан шатны паспорт улсын байцаагчийн дүгнэлт албан шаардлага, түүний биелэлтийг гаргасан байх
2. Ил далд ажлын гэрэл зургийг бүрдүүлэх, DVD-д хуулж өгөх

3. Зураг төслийн баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлэн төрийн архивч хүлээлгэн өгөх
4. Гадна цахилгаан хангамжийн техникийн болон зураг төслийн баримтыг архивт хүлээлгэн өгөх, баримтад хавсаргах.

Ч.Долгормаа:

1. Гадна талбайн ногоон байгууламж
2. 2 давхарын шатны хаалт хөндлөн байгаа нь хүүхэд унах эрсдэлтэй учир дээшээ өндөрлөх, эсвэл шилэн хаалт хийх боломжтой эсэх
3. Коридорт хананы бариул хийх.

Н.Эрхэмбаяр:

1. Лифтчин томилох асуудлыг яаравчлуулах.

Ц.Баярмаа:

1. Цэвэр усны гүний худгийг хашаажуулах
2. Бохир усны худгуудыг цэвэрлэх, дулаалгатай модон таг хийх
3. Бохирын цооногийн худгийн тагийг хийх, машин орж соруулах нөхцөлийг хангах
4. Сантехникийн узелийн өрөөнд хэрэглээний халуун усны бойлерын холболт гүйцээх, насосыг хөдөлгөөнгүй бэхлэх, нөөц усны сангийн холболтыг зургийн дагуу гүйцээх, узелийн өрөөний шал будах
5. Гадна фасадны метал хавтангийн хормой хэсгийг битүүлж хийх
6. Гадна ногоон байгууламжийн ажлыг хийх
7. Галын өрөөнд 380В хүчдэл оруулах асуудлыг шийдвэрлэх
8. Барилга, гадна шугамын гүйцэтгэлийн зураг гаргаж мэдээллийн санд оруулах.

А.Шижирболд:

Гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлж барилгыг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна.

Шийдвэрлэсэн нь:

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 19 цаг 36 минутад хаав.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
КОМИССЫН ДАРГА:

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

 Ц.БАЯРМАА
/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

С.ЦЭРЭНДОЛГОР
/ГХБХБГ-ын ахлах мэргэжилтэн/