

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2023 оны 10 сарын 30-ний өдөр

Дугаар 8 КЭ-27/2023 Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Сайншанд суманд байршилтай Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын төвийн нийтийн орон сууцыг гадна дулаан, цэвэр усанд холбох ажил Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2023.07.31, дугаар БАЗ-ОНТ-БЗ-17/2023

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: МК-16/2022

2.3. Захиалагч: /Хуулийн этгээдийн хувьд/: Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001134 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3 дугаар баг, гудамж /хороолол/ Нутгийн удирдлагын байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70522656, 70522674 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4. "Ивээлт баян буурал" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 0611008255 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ52-336/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, Сайншанд сум, 3-р баг /хороо/, 29-40 /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99901520, 96961520 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Монкузбасс" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011146081 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ17-965/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар /нийслэл/, Сонгинохайрхан дүүрэг, 15-р хороо, Өнөр хороолол 20-р байр, 10 тоот /хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас, 99995137, 99050426 цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Чандмань-Илч ХХК оноосон нэр, 611007038 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2771551 регистрийн дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 2 дугаар баг, гудамж /хороолол/ Өөрийн байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 22308 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан;**

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү **бага** төвөгшилтэй ангиллын **инженерийн шугам сүлжээ** зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт **3** хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материал, **барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл 1** ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын “Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын төвийн нийтийн орон сууцыг гадна дулаан, цэвэр усанд холбох ажил”-ыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

(С.ЦЭРЭНДОЛГОР)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

---o0o---

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2023 оны 10 сарын 30-ний өдөр

Дугаар 218-27/2022

Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Сайншанд суманд байршилтай Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын төвийн нийтийн орон сууцыг гадна дулаан, цэвэр усанд холбох ажил Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2023.07.31, дугаар БАЗ-ОНТ-БЗ-17/2023

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: МК-16/2022

2.3.Захиалагч:/Хуулийн этгээдийн хувьд/: Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001134 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3 дугаар баг, гудамж /хороолол/ Нутгийн удирдлагын байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70522656, 70522674 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4“Ивээлт баян буурал” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 0611008255 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ52-336/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, Сайншанд сум, 3-р баг /хороо/, 29-40 /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99901520, 96961520 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Монкузбасс” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011146081 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ17-965/22 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар /нийслэл/, Сонгинохайрхан дүүрэг, 15-р хороо, Өнөр хороолол 20-р байр, 10 тоот /хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас, 99995137, 99050426 цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Чандмань-Илч ХХК оноосон нэр, 611007038 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2771551 регистрийн дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 2 дугаар баг, гудамж /хороолол/ Өөрийн байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 22308 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан;**

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү **бага** төвөгшилтэй ангиллын **инженерийн шугам сүлжээ** зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт **3** хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материал, **барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл 1** ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын “Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын төвийн нийтийн орон сууцыг гадна дулаан, цэвэр усанд холбох ажил”-ыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

A handwritten signature in black ink, belonging to the Narin Bichgiin Darga, placed over the bottom right corner of the red stamp.

(С.ЦЭРЭНДОЛГОР)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

---o0o---

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ТӨВИЙН НИЙТИЙН ОРОН СУУЦЫГ ГАДНА ДУЛААН ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМД ХОЛБОХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ТҮБХБТ
Албан тушаал: ТҮБХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: Н.Белгеев
Холбогдох утас: 9965 2557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 0520X-7 - 0520X-14 нумруудад 24,6 м гадаргыг дундаарх $\phi 108$ мм-ийн цэвэр дайр $\phi 65$ мм-ийн гомттой шугамыг шингэтлэн солих шаардлагатай гэж захирагч дүгнэн үзсэн байна. Үг шугамыг ашиглан ДТБ шугамын салбар дэргэдүү гадаргыг шингээрэн хийх.	$\phi 50$ мм-ийн гомттой дундаарх шугам 200 м, цэвэр усны РЕ хөдөө 100 м материалыг дундаарх ЗХТБ-ийн нумруудад өгсөн.
2. Тусга шугамалар цүйвэрт-лохмийн дугаар гаргал ТҮБХБТ-ын ХБКМБ-нд бүртгүүлэх.	хийгсөн
3. Нариндолом салмийн тал-дээр ДТБ-ийн дай салбар тооцоо хийх.	621 нн тооцоомой БХТ-ийн дай салбар тусга алсан.
4. Дунда дэргэдүү дэргэдүү халсан тусмийн дүрхав, ашиглан захирагч ДТБ шугам-д өгсөн.	

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ТӨВИЙН НИЙТИЙН ОРОН СУУЦЫГ ГАДНА ДУЛААН
ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМД ХОЛБОХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Алтанширээ сумын ① Т/Газар
Албан тушаал: Газар газар
Комиссын гишүүн: Н.Булдирмаа
Холбогдох утас: 91104422

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Газар могоот хуучин дуган хамт дэлгэцтэй - Бонхор 2 хурдны анзалт. - Төрөл могоотны эргэлтүүд утасны бэлтгэл. - Тус сумын 00.01-н хэлн, 10.01-н ашиг дүүссэн зураг. - Материалуудын ашиг дүрвээр 100 метр зурагны эргэлтүүд материалын дэлгэцтэй. - Хурт газраар эргэлтүүд ашигласнаар хуртны оронт сумын	Биелсэн Биелсэн. Биелсэн Биелсэн.

Шийдвэрлэсэн нь:	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ /Н. Бүржигтэл / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.10.12.	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ /Н. Бүржигтэл / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.11.03

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ТӨВИЙН НИЙТИЙН ОРОН СУУЦЫГ ГАДНА ДУЛААН ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМД ХОЛБОХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зориосгоов аснмисетх ЗДТТ*
Албан тушаал: *Архивын Төсвийн дарга*
Комиссын гишүүн: *Н.Цэрэпүрэв*
Холбогдох утас: *96012309*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Төвийн нийтийн орон сууцны гадна дулаан цэвэр усны шугамд холбох ажлын зурвас төсвийн баримттай тармалт сөрхөлтийн хуримт олох</i>	<i>Баримт</i>

Шийдвэрлэсэн нь: *Компаний нийгэмд үзэг
даалгаврын биелэлт шалгах ажиллагааг
хүтгэн авах*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *М.М.М.*

/Тамга, тэмдэг/

М.М.М. /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.10.12*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *М.М.М.*

/Тамга, тэмдэг/

М.М.М. /Гарын үсгийн тайлал


Огноо: *2023.11.01*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ТӨВИЙН НИЙТИЙН ОРОН СУУЦЫГ ГАДНА ДУЛААН
ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМД ХОЛБОХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ
Албан тушаал: мэргэжилтэн
Комиссын гишүүн: С.Цэвэрдалай
Холбогдох утас: 90062426

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
* Барилгын бүхийн сургалтын хөдөлгөөнийг үндсэн архив, ОНӨГ, ГХБХБГ-т хүлээн авах. - Нормативын сангийн тухай мэдээллийг БХГ-ийн дансанд нэвтрүүлж барилгын үйлдлийн хяналт хавсаргах. - Шуудан мэдээллийн хөдөлгөөнийг хяналт хавсаргах мэдээллийн санг сурталчилж ажил хавсаргах. - Трассын дагуу хөдөлгөөнийг хяналт.	

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Комисси гишүүдийн өсөн цурт даалгаврын биелэлт ажлынхаа дүгнэлт авах санхүүгийн байдал</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>С. Вүрмдэлсэр</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2023.10.12.</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>С. Вүрмдэлсэр</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2023.11.01.</i>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ТӨВИЙН НИЙТИЙН ОРОН СУУЦЫГ ГАДНА ДУЛААН
ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМД ХОЛБОХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Санууллага-ийг
Албан тушаал: Алтанширээ Санбарын дарга
Комиссын гишүүн: Б. Оюуншүлэ
Холбогдох утас: 96 96 1147

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Бүх дулааны гудам номер дугаар тооцоо	Биелент.
2. 1-р гудамны хамруу талд нь байрлах 2 өсмөрөн гудамны хошуураар цементийн ялгах.	Биелент.
3. Бүх айз дулааны цэвэр ус тавиау гудамнаар губцатилсан хэсэг байх байгалиар байх.	Биелент

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Энэ хэргийг нийслэл бусад комиссын гишүүдийн ажил нийгэм дүүргийн хуралд авах болно.</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Омгид</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>У. Оюунтуулма</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023. 10. 12.	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Омгид</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>У. Оюунтуулма</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023. 10. 31

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ТӨВИЙН НИЙТИЙН ОРОН СУУЦЫГ ГАДНА ДУЛААН ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМД ХОЛБОХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗС
Албан тушаал: ОХУБ
Комиссын гишүүн: Н.Баянмунх
Холбогдох утас: 95274511

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Гадна дулаан, цэвэр усны хангамжийн системтэй усны сөрөгтэйг шалгах акт өгүүрэх баримтнууд хийх.	
1. Усныг дээш дулаан дугуйруулж сэрүүлж гадна ус орох төхөөрөнг шалгах.	

Шийдвэрлэсэн нь:

Чураг даалгаврын дасгалыг биед нь
 амьсгалуу оруулах санхтай байх

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:



Н. Гэрэлман

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2022.10.12

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:



Н. Гэрэлман

Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2022.10.31

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

(*Дорноговь аймаг. Ахуйн шүүх сум*)

Байгууллага: *Монкузбасс ДХК*

Комиссын гишүүн: *ер. инженер Г. Цолмон*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар

Биелэлт

1. Гудамж доторх нугааныг
дуураагч суулгаж хийх
2. Трассын дагуу цэвэрлөх
хийх
3. Фигур баримтгүй бүрдэл
сайжруулах
4. Геодзийн тусгай зовлонгоо-
той катангаар байр зүйн
зурал хийлгэж ашиг, сууны
мэдээллийн санд оруулах.

*Комиссын гишүүдийн нэг
даалгаврын биелэлт
байнгын ашиглалтад оруулж
авчг. санаатай байна.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг /Тамга/ тэмдэг:

Г. Цолмон /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг /Тамга/ тэмдэг:

Г. Цолмон /Гарын үсгийн
тайлал

Огноо:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
	191/4
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг /Тамга/тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо:	Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг /Тамга/тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

АЛТАНШИРЭЭ СУМЫН ТӨВИЙН НИЙТИЙН ОРОН СУУЦЫГ ГАДНА ДУЛААН ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМД ХОЛБОХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Ивээлт газар суурь" ХХК
Албан тушаал: Захирагч
Комиссын гишүүн: Л. Алтангэрэл
Холбогдох утас: 99901520

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Өгсөн үүрэг даалгаврыг уг тохиргооноор гүйцэтгэв.	

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын бүрэлдтэйгээр байнгын ажлаа хийж өгөх санхүүгийн бичиг.</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Д. Атангэр</i> Гарын үсэг: <i>Д. Атангэр</i> /Тамга, тэмдэг/ /Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2023.10.12.</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Д. Атангэр</i> /Тамга, тэмдэг/ /Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2023.10.23.</i>

45

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2023 он 10 дугаар сарын 12-ны өдөр

№

Сайншанд сум

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын төвийн нийтийн орон сууцыг гадна дулаан, цэвэр усанд холбох ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2023 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 13.40 цагт Алтанширээ сумын Засаг даргын өрөөнд хуралдав.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа / Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/
Ч.Чулуунцэцэг / АЗДТГ-ын архивын тасгийн дарга /
С.Цэрэндолгор / Аймгийн ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн/
Н.Гарамжав /Аймгийн ЗДТГ-ын ЭХХУБайцаагч/
Н.Бүрэнтэгш /Алтанширээ сумын Засаг дарга/
Ц.Оюунтулга /"Чандмань-Илч"ОНӨХХК-ийн
Алтанширээ салбарын дарга/
Г.Цолмон /"Монкузбас" ХХК-ийн захирал/
Л.Алтангэрэл /"Ивээлт баян буурал" ХХК-ийн
захирал/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгын газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжаар томилогдсон барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Дорноговь аймгийн Алтанширээ сумын төвийн нийтийн орон сууцыг гадна дулаан, цэвэр усанд холбох ажлыг комиссоор шалгасан тухай.

СОНССОН НЬ:

Ц.Баярмаа:

1. ОБДХ-7-оос ОБДХ-14 хүртэл 24,6м газарт дулааны ф108мм-н цэвэр усны ф65мм-н голчтой шугамыг шинэчлэн солих шаардлагагүй гэж захиалагчийн зүгээс үзсэн болно. Уг шугамыг ашиглагч байгуулагын санал болгосон газар шилжүүлж хийх.
2. Гадна шугамын гүйцэтгэлийн зураг гаргаж ГХБХБГ-ын ХБКМС-нд бүргүүлэх.
3. Нормчлолын сангийн төлбөрийг БХТ-ийн дансанд төвлөрүүлэх.
4. Бичиг баримтын бүрдлийг хангаж төрийн архив, ашиглагч, захиалагч байгуулагад өгөх.
5. Шугамыг даралтаар шахаж ил далд ажлын акт үйлдэх.
6. Дутуу хийгдсэн шугам болон магадлашгүй ажлын зардлаар ф50мм-н голчтой дулааны шугам 200м, цэвэр усны РЕ хоолой 100м материалыг Сумын ЗДТГазарт хүлээлгэн өгөхөөр тохиролцов.
7. 11 байрны 41 айл өрх холбогдсон. Нэмэлтээр 4 айл холбогдоно.

Ч.Чулуунцэцэг:

1. Төвийн нийтийн орон сууцыг гадна дулаан цэвэр усны шугамд холбох ажлын зураг төслийн баримтыг төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.

Н.Бүрэнтэгш:

1. Газар шороог хуучин байсан хэмжээнд болгож тэгшлэх.
2. Бохирын 2 худаг янзлах.
3. Төвийн гэрэлтүүлэгийн утсыг солих.
4. Тус ажлыг 08.01-ний өдөр эхэлж 10.01-ний өдөр дууссан байгаа.
5. Магадлашгүй ажлын зардлаар 100м дулаан, цэвэр усны шугамын материалыг бэлтгүүлэх.

С.Цэрэндолгор:

1. Баримт бичгийн бүрдэлийг хангаж улсын архив, ОНӨГ, ГХБХБГ-т хүлээлгэн өгөх.
2. Нормчлолын сангийн мөнгийг БХТ-ийн дансанд төвлөрүүлж баримтыг хувийн хэрэгт хавсаргах.
3. Шугам сүлжээний мэдээллийг хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд бүртгүүлж актыг хувийн хэрэгт хавсаргах.
4. Трассын дагуух хог хаягдлыг цэвэрлэх.

Н.Гарамжав:

1. Гадна дулаан, цэвэр усан хангамжийн системийг усан сорилтоор шалгасан акт гүйцээх баталгаажуулах.
2. Устай байгаа дулааны худгуудыг соруулж дахин ус орох эсэхийг шалгах.

Ц.Оюунтулга:

1. Бүх дулааны худгыг номер дугаар тавих.Өөр саналгүй. Ашиглалтад хүлээж авахад татгалзах зүйл алга.
2. 1-р худгийн хажуу талд нь байгаа 2 бохирын худгийн гадуурахыг нь цементэлж янзлах
3. Бүгд айл дулаан цэвэр ус тавиад дуусахад гүйцэтгэсэн газар байж баймаар байна.

Г.Цолмон:

1. Худаг доторх шугамын дулаалгыг гүйцээж хийх.
2. Трассын дагуу цэвэрлэгээ хийх.
3. Бичиг баримтын бүрдэл сайжруулах.
4. Геодезийн гай зөвшөөрөлтэй компаниар байр зүйн зураг хийлгэж аймаг, сумын мэдээллийн санд оруулах.

Л.Алтангэрэл:

1. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад өгөх саналтай байна.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 14 цаг 30 минутанд хаав.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА

/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



С.ЦЭРЭНДОЛГОР

/ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн/