БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2023 оны 12 сарын 11 -ны өдөр Дугаар ҮКД-27/2023 Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, **Сайншанд** суманд байршилтай **"Дорнын говь ХХК-ийн Үйлчилгээтэй зочид буудлын барилга"**-ын ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын **2021** оны **10** дугаар сарын **21**-ны өдрийн **А/515** дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан **11** хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс **2023** оны **02** дугаар сарын **17**-ны өдрөөс эхлэн **1** хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо **2019.10.30,** дугаар **БАЗ-БУ-ХХО-26/2019**

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: **3Т19-214/7**

2.3.Захиалагч: **"Дорнын говь"** ХХК оноосон нэр, **000183373** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: **Дорноговь** аймаг, **Сайншанд** сум , **2 дугаар** баг, гудамж /хороолол/ **өөрийн байранд** /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **99112838** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: **"Гантулга трейд" ХХК** хуулийн этгээдийн оноосон нэр, **0611001237** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **БУ52-730/17** барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: **Дорноговь** аймаг /нийслэл/, **Сайншанд** сум /дүүрэг/, **2 дугаар** баг /хороо/, гудамж /хороолол/ **5-7** байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **99992226, 95112226,** холбоо барих утас, цахим хаяг; tulga.tulga@gmail.com

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: **байхгүй.**

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: **"Конар" ХХК** хуулийн этгээдийн оноосон нэр, **9011579010** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **3Т19-214/17**зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: **Улаанбаатар** /нийслэл/, Чингэлтэй /дүүрэг/ **3-р** /баг, хороо/, **Жуулчны гудамж-42** гудамж /хороолол/ **Капитал төв** байр **1105 тоот** /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99193158, 70113158 холбоо барих утас, цахим хаяг J davaa s@yahoo.com

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **“Дорнын говь”** ХХК оноосон нэр, **000183373** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: **Дорноговь** аймаг, **Сайншанд** сум , **2 дугаар** баг, гудамж /хороолол/ **өөрийн байранд** /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **99112838** холбоо барих утас, цахим хаяг;**газрын байр** /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **70522750,** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан**;

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

- **Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:**

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү **бага** төвөгшилтэй ангиллын **“Дорнын говь ХХК-ийн Үйлчилгээтэй зочид буудлын барилга”**-зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт **3** хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 11 хуудас материал болон барилга

байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ..... хуудас материал, **барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл 1** ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. **Бага** төвөгшилтэй ангиллын **"Дорнын говь ХХК-ийн Үйлчилгээтэй зочид буудлын барилга"**-ын ажлыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Комиссын дарга: Ц.БАЯРМАА
(Аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн дарга)

Нарийн бичгийн дарга: Х.АЗБАЯР
("Дорнын говь" ХХК-ийн инженер)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

---o0o---

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ БАЙРШИЛТАЙ "ДОРНЫН ГОВЬ" ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ
Албан тушаал: БХБХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: И.Бэлэкма
Холбогдох утас: 99653557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилга байгууламж, гадна шугам сүлжээг гүйцэтгэлийн зургийн ГХБХБГ-ын ХБКМС-нд бүртгүүлэх.	Биелүүлсэн.
2. Барилгын холбогдох бичиг баримтыг PDF файл болгон ГХБХБГ-т хүлээлгэн өгөх	Хүлээлгэн өгсөн.
3. Нормативын санхүүгийн хөрөнгийг БХТ-ийн дансанд төвлөрүүлэх	2380000 төгрөг тушаасан.

81

Шийдвэрлэсэн нь: Комисс шинжүүлгийн оноо үүрэг даалгаврыг биелүүлээд байгууламж ашиглалтанд хүлээн авах саналтай байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: [signature]	Гарын үсэг: [signature]
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
/ Ц. БАЯРМАА / Гарын үсгийн тайлал	/ Ц. БАЯРМАА / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2023. 02. 17	Огноо: 2023.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ БАЙРШИЛТАЙ "ДОРНЫН ГОВЬ" ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Конар" ХХК.
Албан тушаал: Захирал, ББ инженер
Комиссын гишүүн: Н. Даваасүрэн
Холбогдох утас: 9919 3158

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Уг барилга нь зураг төслийн дагуу арматурчилж, [illegible] үеэрээ цутгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн, бусад хийцийн хэсгүүд нь зураг төслийн дагуу чанартай хийгдсэн. Захиалагчийн хяналттай явцад гарах заавар, зөвлөгөө өгч ажилласан байна.	

Шийдвэрлэсэн нь: Үүсгэн комиссоор байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай.	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Ш. Даваасүрэн Гарын үсэг: [signature] /Тамга, тэмдэг/ УЛААНБААТАР ХОТ КОНАР ХХК / / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.2.17	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: [signature] /Тамга, тэмдэг/ УЛААНБААТАР ХОТ КОНАР ХХК Ш. Даваасүрэн Гарын үсгийн тайлал Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ БАЙРШИЛТАЙ "ДОРНЫН ГОВЬ" ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй) 97.

Байгууллага: ЭМГ
Албан тушаал: ЭАХХХ45
Комиссын гишүүн: [illegible]. Бямбасүрэн
Холбогдох утас:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Зөрчил [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] засварууд байна.	биелсэн
2. Сантехникийн [illegible] ашиглалтад [illegible].	биелсэн
3 [illegible] [illegible] засах	биелсэн
4)	

85

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.02.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.05.01

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ БАЙРШИЛТАЙ “ДОРНЫН ГОВЬ” ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Дорнын говь ХХК.
Албан тушаал: Инженер.
Комиссын гишүүн: Х. Адъбаяр [?].
Холбогдох утас: 95112226.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. У/т барилга нь зураг төслийн дагуу гадартай [?] ашиглагдаж байна.	
2. Дотор ашлалын [?] фото зураг дутуу байгаа гүйцээх. /Гадна бохир, цэвэр ус/.	Хийгдсэн [?]
3. Бичиг баримтын дутууг гүйцээх.	Хийгдсэн [?].
4. Гражийн салхивчийг [?] автоматаар солих	Хийгдсэн [?].

Шийдвэрлэсэн нь: Улсын комиссын шийдвэрээр байнгын ашиглалтанд оруулах саналтай байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:	Гарын үсэг: Х. Ард
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
/ / Гарын үсгийн тайлал	/ / Гарын үсгийн тайлал
Огноо:	Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ БАЙРШИЛТАЙ "ДОРНЫН ГОВЬ" ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Гантулга трейд ХХК
Албан тушаал: Барилгын инженер
Комиссын гишүүн: Г. Цэдэнбал
Холбогдох утас: 99799695

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Манай барилга нь цутгамал дүүргэлт хийгдсэн арматур нь A500 A240 ангийн арматураар бөгөөд B20, B25 ангийн бетоноор цутгагдсан төрөл тусгай бетоны сертификатыг хамт хавсаргасан. Засварын ажил болон гадна зам талбайн ажлууд бүрэн угсралт хийгдэж дууссан. Өмнө комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг өгсөн хугацаанд нь хийж фото зургаар баримтжуулав.	

Шийдвэрлэсэн нь: Ирсэн комиссоор байлгасан ажиллагаагаар оруулах саналтай байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Г. Цэрэнбал	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: Г. Цэрэнбал	Гарын үсэг: Г. Цэрэнбал
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/ Г. Цэрэнбал
/ / Гарын үсгийн тайлал	/ / Гарын үсгийн тайлал
Огноо:	Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ БАЙРШИЛТАЙ "ДОРНЫН ГОВЬ" ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: [illegible]
Албан тушаал: [illegible]
Комиссын гишүүн: [illegible]
Холбогдох утас: [illegible]

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
[illegible]	[illegible]

91

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг даалгаврыг [illegible] [illegible] [illegible] байна.</td></tr>
<tr><td>Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ Н.[illegible] / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2022.02.17.</td><td>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/
/ Н.[illegible] / Гарын үсгийн тайлал
Огноо:</td></tr>
</table>

ХҮНИЙ ХЯНАЛТ УЛСЫН БАЙЦААГЧ 11-21-02/022

ХҮНИЙ ХЯНАЛТ УЛСЫН БАЙЦААГЧ 11-21-02/022

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ БАЙРШИЛТАЙ "ДОРНЫН ГОВЬ" ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: [illegible] ТӨХК. Дорноговь салбар
Албан тушаал: салбарын дарга
Комиссын гишүүн: [illegible]
Холбогдох утас: 99031377

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Давхрын гэрэлтүүлгийн самбар доор схем, код, таних тэмдэг. (наах)	1) Биелсэн.
2) 0.4кВ-ын тэжээлийн кабель [illegible] трассыг батал-гаажуулсан [illegible] [illegible]	2) Биелсэн.
3) Барилгын [illegible] схем [illegible] [illegible]	3) Биелсэн.

92

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: **/Тамга, тэмдэг/** / **/ Гарын үсгийн тайлал** Огноо: Д. Чимэгтогтох	**Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:** Гарын үсэг: **/Тамга, тэмдэг/** / **/ Гарын үсгийн тайлал** Огноо: Д. Чимэгтогтох

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ БАЙРШИЛТАЙ "ДОРНЫН ГОВЬ" ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "[illegible]" [illegible] ХХК
Албан тушаал: Шугам сүлжээний ажлын дарга
Комиссын гишүүн: [illegible]
Холбогдох утас: 99901120

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Гадна, дотор, сантехникийн ажлын гүйцэтгэлийн фото зураг [illegible] актаар [illegible]. 2. Ашиглалтын [illegible] хуудас гаргаж өгөх.	1. Биелсэн. 2. Биелсэн.

95

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтүүр [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Үүрэг даалгавар өгсөн: П. [illegible]	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: [signature]	Гарын үсэг: [signature]
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
/ / Гарын үсгийн тайлал	/ / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2023.02.17.	Огноо: 2023.02.21

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ БАЙРШИЛТАЙ "ДОРНЫН ГОВЬ" ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Онцгой байдлын газар
Албан тушаал: Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч
Комиссын гишүүн: Д.Билгүүн
Холбогдох утас: 88550027

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
# Зураг төсөл хянасан ГТУХБайцаагчийн дүгнэлтийн дагуу гадна хүрээг галын гидрант төлөвлөн шийдэх.	# Биелсэн
# Чиглэл заасан тэмдэг тэмдэглэгээг давхар бүрт шийдэх.	# Биелсэн
# Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгслийг MNS 5566:2020 стандартын дагуу гал унтраагуур давхар бүрт байрлуулах.	# Биелсэн

57

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: Д. Билгүүн	Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
/ / Гарын үсгийн тайлал	/ Д. Билгүүн / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2023.02.17.	Огноо: 2023.05.11.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ БАЙРШИЛТАЙ "ДОРНЫН ГОВЬ" ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХБИргэдийн нэгдсэн холбоо
Албан тушаал: ТББ-ийн Тэргүүн
Комиссын гишүүн: [illegible]
Холбогдох утас: 9648 7778

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Гадна налуу зам зүүгийн дагуу сайн хийгдсэн байна	

49

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байгууллагын ажилтанд [illegible] [illegible].

Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:	Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
/ Өэржинээ / Гарын үсгийн тайлал	/ Өэржинээ / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2023-02-17	Огноо: 2023.02.15.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 2 ДУГААР БАГТ БАЙРШИЛТАЙ "ДОРНЫН ГОВЬ" ХХК-ИЙН ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Аймгийн ЗДТГ
Албан тушаал: Архивын тасгийн дарга
Комиссын гишүүн: И.Цэ[illegible]
Холбогдох утас: 96012309. 99522309

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
"Дорнын говь" ХХК-ийн худалдаа үйлчилгээний зориулалттай барилгын зураг төслийн баримт бичигтэй танилцаад дараах саналыг гаргав.	
1. Барилгын зураг төслийн баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэн, төрийн архивт хүлээлгэн өгөх	Биелсэн
2. Төрийн архивт хүлээлгэн өгөх баримт бичгийг журмын дагуу хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх	Биелсэн
3. Комиссын гишүүдэд үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж, тогтоосон журмаар баталгаажуулах.	Биелсэн

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтэд байгаа ажиллагаанд оруулах саналтай байна

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023-02-17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023-10-16

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр № Дорноговь аймаг

Дорноговь аймгийн засаг даргын 2023 оны 02-р сарын 17-ний өдрийн А .... дугаартай захирамжаар барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс томилох тухай захирамж гарсан байна. Энэ захирамжийг та бүхэнд танилцуулая. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 60-р зүйлийн 60.1-ийн 1 66-р зүйлийн 66.1 барилгын тухай хуулийн 35-р зүйлийн 35.1.6 48-р зүйлийн 48.6 дах заалт хөрөнгө шинэчлэн батлах тухай 2021 оны 212-р тогтоолыг үндэслэн хуралдав.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа :- Аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын хэлтсийн дарга

Гишүүд:

Ч.Чулуунцэцэг:-Аймгийн засаг даргын тамгийн газрын архивийн тасгийн дарга, архив албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч

Л.Бямбатуяа:-Аймгийн эрүүл мэндийн газрын эрүүл ахуй хяналтын улсын ахлах байцаагч

Н.Гарамжав: -Аймгийн засаг даргын тамгын газрын эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч

А.Билгүүн: -Аймгийн онцгой байдлын газрын гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч

Ц.Цэрэнням: -Дорноговь аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн холбооны нийтэд үйлчлэх төрийн бус байгууллагын тэргүүн

Д.Чинтогтох: -Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх станц төрийн өмчит хувьцаат компаны харъя Дорноговь аймаг дах цахилгаан түгээх сүлжээний салбарын дарга

Алтангэрэл: -Чандмань илч ХХКомпанийн инженер

Х.Азбаяр: - Дорнын говь ХХК-ийн барилгын инженер

Ж.Даваасүрэн: -Конар ХХК-ийн захирал

Г.Цэдэнбал: - Гантулга трейд ХХК-ийн барилгын инженер

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

1. Сайншанд сумын 2-р багийн нутаг дэвсгэрт байрлах "Дорнын говь" ХХК-ны үйлчилгээтэй зочид буудлын барилга байгууламжийг ашиглалтанд хүлээж авах комиссыг хавсралтаар баталсугай.

2. Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах ажлыг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг баримтлан ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж шудрага, ил тод, нээлттэй зохион байгуулахыг комиссийн даргад үүрэг болгосугай.
3. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж үйл ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулан тайлагнаж ажиллахыг хөгжлийн бодлого төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга Амгаланзаяа-д даалгасугай. Аймгийн засаг дарга О.Батжаргал

АЖЛЫН ХЭСГИЙН ГИШҮҮДИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРУУД:

Ц.Баярмаа: За бүгдэд нь оройн мэнд хүргэе.

Барилга байгууламж, гадна шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зургийг ГХБХБГ-ын ХБКИС-нд бүртгүүлэх. Барилгын холбогдох бичиг баримтыг PDF файл болгож ГХБХБГ-т хүлээлгэн өгөх.Нормчлолын сангийн хөрөнгийг барилга хот төлөвлөлтийн дансанд төвлөрүүлэх.

Л.Бямбатуяа:

Зочид буудлын өрөөнүүдийн паркетыг зай завсаргүй болгох. Салхивчийг хэвийн ажиллагаатай болгох, хагарсан хананыудыг засах.

П.Алтангэрэл:

Гадна, дотор сантехникийн ажлын гүйцэтгэлийн фото зураг байхгүйг актанд хавсаргах. Ашиглалтын баталгааны хуудас гаргаж өгөх.

Ж.Даваасүрэн:

Уг барилга нь зураг төслийн дагуу арматурчилж, дулааны улиралд цутгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн, бусад хорших хэсгүүд нь зураг төслийн дагуу чанартай хийгдсэн. Зохиогчийн хяналтын явцад зохих заавар, зөвлөгөөг өгч ажилласан болно.

Х.Азбаяр:

Уг барилга нь зураг төслийн дагуу чанартай хийгдсэн байна. Далд ажлын фото зураг дуту байгааг гүйцээх. / гадна бохир, дулаан цэвэр ус /. Бичиг баримтын дутуug гүйцээх. Гражны салхивчны автоматыг солих.

Г.Цэдэнбал:

Манай барилга нь зургийн дагуу хийгдсэн арматур нь А500 А240 ангийн арматураар боож, B20 B25 ангийн бетоноор цутгагдсан гарал үүсэл бетоны сертификатыг хамт хавсаргасан. Заслын ажил болон гадна зам талбайн ажилууд дулааны улиралд хийгдэж дууссан. Нийт комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг өгсөн хугацаанд нь хийж фото зургаар баримтжуулж өгнө.

Ч.Чулуунцэцэг:

Энэ оройн мэнд хүргэе ээ. "Дорнын говь" ХХК-ын худалдаа үйлчилгээний зориулалттай барилгын зураг төслийн баримт бичигтэй танилцаж дараах саналыг гаргав.Барилгын зураг төслийн баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлж, төрийн архивт хүлээлгэн өгөх. Төрийн архивт хүлээлгэн өгөх баримт бичгийг журмын дагуу хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж, гэрэл зургаар баталгаажуулах.

Н.Гарамжав:

Гэрэлтүүлгийн самбаруудад зургийн дагуу цэнэг шавхагч суурилуулах. Цахилгаан самбаруудад схем, верк хийж өгөх. Барилгын аянга зайлуулагч, тоног төхөөрөмжийн газардуулгыг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлж баталгаажуулах.

Ц.Цэрэнням:

Гадна налуу зам зургийн дагуу сайн хийгдсэн байна.

А.Билгүүн:

Зураг төсөл хянасан ГТУХ байцаагчийн дүгнэлтийн дагуу гадна худагт галын гидрант төлөвлөн хийх. Чиглэл заасан тэмдэг тэмдэглэгээ давхар бүрд хийх. Гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэлийн MNS5566:2020 стандартын дагуу гал унтраагуур давхар бүрт байрлуулах.

Д.Чинтогтох:

Давхрын гэрэлтүүлгийн самбар дээр схем, нэр хийх, наах. 0,4 кв-ын тэжээлийн кабель шугамын трассыг баталгаажуулж аймгийн мэдээллийн санд суулгах. Барилгын газардуулгын схет гаргаж баримтжуулах.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Дорноговь аймаг, Сайншанд сум 2-р баг "Дорнын говь" ХХК-ны үйлчилгээтэй зочид буудлын барилга угсралтын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч "Гантулга трейд" ХХК 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр дутуу ажлуудыг гүйцэж дуусгаж комиссын гишүүдэд мэдэгдэн, үүрэг даалгаварын биелэлтийг албан бичгээр хүргүүлэх.

**** Гишүүдийн саналын хуудсыг хавсаргав.****

КОМИССЫН ДАРГА: (Ц.БАЯРМАА)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: (Х.АЗБАЯР)