

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2023 оны 12 сарын 22-ны өдөр

Дугаар УХАД-54/2023 Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Хатанбулаг суманд байршилтай “Ханги хилийн боомтын Эрүүл мэндийн төвийн барилга”-ын ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2023.03.09, дугаар БАЗ-ОНТ-БУ-03/2022

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: СН-28/2022

2.3.Захиалагч: Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001134 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3 дугаар баг, гудамж /хороолол/ Нутгийн удирдлагын байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70522656, 70522674 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Энержи парагон” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 0611005069 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ52-519/19 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Сайншанд сум /дүүрэг/, 1 дүгээр баг /хороо/, Шинэ зуун гудамж /хороолол/ 33-13 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99525757, 99879966, 88883381 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Сант номун” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 611006100 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ59-449/18 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Сайншанд сум /дүүрэг/, 8-р баг /хороо/, Алтанговь гудамж /хороолол/ 253-14 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99808263, 99261450 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төв** оноосон нэр, **670001123** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **Дорноговь аймаг, Хатанбулаг сум, Ханги хилийн боомт** баг, гудамж /хороолол/ /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **88013453, 94110828** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Хэвийн**

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү **Дунд** төвөгшилтэй ангиллын **Хатанбулаг сумын Ханги хилийн боомтын Эрүүл мэндийн төвийн** зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт **3** хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт **11** хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материал, барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл **1** ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын “Хатанбулаг сумын Ханги хилийн боомтын Эрүүл мэндийн төвийн барилга” ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



(С.ЦЭРЭНДОЛГОР)

/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн ахлах мэргэжилтэн/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

---oOo---

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ХАНГИ БООМТЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ДХБХБД
Албан тушаал: БХХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: Б.Бадарцаа
Холбогдох утас: 99653557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Хөтөөр даалгаврыг эрхүү ашигласны мүдэгдэх. Үүнд: ашигласны даалгаврыг регистрт нэмж бүртгэн хавсруулж байх, нүүх сув дийг даалгаврыг бүртгэн, ашигласны өөр үргэлжлэлт даалгавар, хатгалсан ашигласны д.д.	ашигласны
2. Хувиарлах ашигласны хавсруулж мүдэгдэх	ашигласны
3. Өр хувиарлахын дийг бүртгэн даалгавар бүртгүүлэх	хувиарлахын даалгаврыг ашигласны хувиарлахын дүрмийн
4. Төлөөлөгч хувиарлахын ДОО-1 дүрмийн даалгавар ашигласны	ашигласны
5. Техникийн өрөөнүүдийн даалгаврыг ашигласны ашигласны даалгаврыг бүртгүүлж байх /хувиарлахын даалгавар/ дүрмийн	- 1 -
6. ХБН-ийн ДОО-ийн даалгаврыг ашигласны	ашигласны

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ХАНГИ БООМТЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБТ.
Албан тушаал: мэргэжилтэн
Комиссын гишүүн: С. Цэрэндорж
Холбогдох утас: 90062128.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын бичгийн баримт хамат уусан архив, өгөг, ГХБХБТ-н хүлээн гэх.	Биелэж
2. Нөх байгууллагын хадгаснаар илгээгчийн санд оруулах.	Биелэж
3. Тал төсвийн хэмийн НОС-1 зургийн дээр угсрах.	Биелэж
4. Төх хиймийн өрсөлийн шал буцах модон төхөөрөмж байх төсвийн агуур нийт.	Биелэж
5. Зурал төсвийн өрсөлийн шал ашиг авчирох зөв шалбар хавсаргах.	Биелэж
6. Зурал төсвийн барилгын бичгийн оргуулж хувийн хэрэг хавсаргах.	Биелэж
7. Барилгын бичгийн шал НОС-1 дээр төхөөрөмж барилгын хувийн хэрэг хавсаргах.	Биелэж

	
--	---

Шийдвэрлэсэн нь: *Комисси гишүүдийн өсөн уурт дановрон
дизайнтр амшлалд ариун явх амалтай гайда.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ С. Цэрмиддор / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.12.13.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ С. Цэрмиддор / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2023.12.22*

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ХАНГИ БООМТЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Аймгийн ЗДТТ
Албан тушаал: Архивын төвийн дарга
Комиссын гишүүн: Н.Цыренпун
Холбогдох утас: 96012309, 96012609

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Эмнэлгийн барилгын зураг төслийн баримт бичгээс хянан дараах сансалаг гаргах. + III дүгээр ангийн актот бүрдүүлж, гэрэл зургаар баталгаажуулах. + Зүүрхаж барилдаг өмчийг төрөөрөөс сурталчлан өөрөөр түрүүлж ХСН, ангаа зайлуулах ХСН актүүр бүрдүүлж баталгаажуулах. + Говь-Алтай дотроо ангийн актот ХСН түрүүлж дахин батлах. + III дүгээр ангийн гэрэл зургаа DVD-д хуулиар өгөх. (Барилгын баримт бичгээс хянан гаргах)	

+ гадна дасаг
 + Хуримтын хавтгай, ноосгоо
 сав, хамга дугаарын сарал
 уршил хуримтын бүрдүүлэх

Шийдвэрлэсэн нь: Коммисси гишүүдийн зурлт
 даалгаврын биелэлтх бэлтгэн ажлаагаар
 хүлээн авах

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

 Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.15

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

 Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.22

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ХАНГИ БООМТЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ЗЕЛ*
Албан тушаал: *ЭАХХХУБ*
Комиссын гишүүн: *Мөнхсүх*
Холбогдох утас: *9011 34 56*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Цэвэр усны санг ургуул усны зарцуулалтын санг сараар.	<i>ЗЭЛ- 12р ага 28-ийг сараар хувиар</i>
2) Үе дээрхүүрэн дун дараах дараах сараар х ¹ .	<i>Мөнхсүх</i>
3) Тусгаарлагдсан хамгийн нийслэл хааран дараах сараар х ¹ .	<i>Мөнхсүх</i>
4) Мунан хааран (хана) гурван ханаа хувиар бүтээгдсэн.	<i>Мөнхсүх</i>
5) Мунан хааран хамгийн хааран нийслэл сараар	<i>Мөнхсүх</i>
6) Цэвэр усны сараар хааран хувиар хувиар	<i>Мөнхсүх</i>
7) Тоготон сараар хувиар сараар сараар	<i>—</i>
8) Хувиарлагдсан сараар хааран ан сараар х ¹ .	<i>Мөнхсүх</i>
9) Хувиарлагдсан сараар хааран сараар.	<i>—</i>


18) Хааранг хувиар хааран сараар → *Мөнхсүх*
19) Хааранг хувиарлагдсан хувиар сараар хувиар

10) Тундран хуураасон ТН-100	- Тундран
11) Зураг зууна сэлмийн сөрөг-н хийн дн.	
12) Тарх хөгсөв сэлмийн! үнэ хх.	- Тарх хөгсөв 12р-100р дн.
13) Нурман! хөгсөв сөв хийн.	хийн
14) Зууна ур сөлөн үнэ алдас хөгсөв сөв хх.	12р-100р дн хх.
15) ХН-100 тарх хөгсөв сөл-120см-сөл.	20р-100р-сөл сөл.
16) Тарх хөгсөв сөл сөл хх.	20р-100р сөл хх.
17) Тарх хөгсөв сөл сөл хх.	сөл. 12. 15 р сөл.


Шийдвэрлэсэн нь:

18) Хөгсөв сөл хөгсөв сөл хх.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

 /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 13

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

 /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 21

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ХАНГИ БООМТЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ООГазар
Албан тушаал: МҮХБ
Комиссын гишүүн: А.Балгун
Холбогдох утас: 22550027

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
# Зүрэг ханасан МҮХБ-ийн матриц, зургийг хувийн хэрэгт хивсруулах.	# Биелсэн
# Ганц дугуйн, санбор хавтгайнууд.	# Биелсэн
# Exit гэрэлтүүлэг 2 талас хэрэгдэхгүй газар байрлуулах.	# Биелсэн.
# Доор Гк зүрэг төрлийн дугуй нэмэлт байрлуулах.	# Биелсэн
# Доор Гк-ын зуралт, машин батарлоогчнууд.	# Биелсэн.
# Доор Гк зүрэг төрлийн дугуй байрлуулсгүй олоор	# Биелсэн.

~~Зурга~~ Зурга төслийн мөнгөний
зөвшилцсөн олбан бичиг.

Ган үнтрээгүүр MNS:5566:2020
стандартын багуу байрлал.

Ган үнтрээг эхлэл цагийн багаш
зэвсэглэлт байрлал.

Зургаан үс нурал хийн
Төмөр сав хийн.

Зургаан борилгоо ган
үнтрээгүүр байрлал.

Биелсэн.

Биелсэн.

Биелсэн.

Биелсэн.

2

Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын
амжилтаагаа хүлээн авах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д.Балгунч / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.13

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д.Балгунч. / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.21

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ХАНГИ БООМТЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗӨТТ
Албан тушаал: ӨХХЧБ
Комиссын гишүүн: Н. Вранниф
Холбогдох утас: 97474511

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
АНТ-ийн барилгын ажил Зөвлөхөөс үйц хийн үргээх АНТ-ийн барилгын ажил нэр хэсэг ажил, бүрх, саран малтай хийх.	Дүгээт яарал хавсралт Дүгээт
ТС-3 зургаас барилгын барилгын ажил зурал барилгын хавсралт (хийгээх)	Дүгээт
ЭСС-ийн орооц ӨХХ-ооснууц зурал зурал зурал хийх.	Дүгээт
Барилгын ажил барилгын ажил ажил зурал хавсралт Барилгын ажил зурал хийх аил зурал ажил	Барилгын.

алсрын зөвшөөрлөх зөвшөөрлөх үүхний амьсгалын газрын амьсгал байгуулсан бай. үүхний амьсгал зөвшөөрлөх үүхний газрын амьсгал мэргэжлийн байгуулсан хөгжүүлэх байгуулсан үүхний байгуулсан газрын үүхний газрын хөгжүүлэх үүхний мэргэжлийн амьсгал үүхний амьсгал байгуулсан үүхний	Бүтээг дүрэг х.х. дүрэг дүрэг хөгжүүлэх
--	---

Шийдвэрлэсэн нь: Үүхний газрын байгуулсан Бүтээг	Бүтээг
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Н.Боромин / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2022.12.13	Үүрэг даалгаврын биелэлт дэлгэсэн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ / Н.Боромин / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.12.22

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ХАНГИ БООМТЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зo 88700*
Албан тушаал: *ТВАХМ, ЕИ*
Комиссын гишүүн: *Б. Батсүрэн*
Холбогдох утас: *99031378*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Газраа хажилгааныг <u>сүлжээний</u> үүсрэлт дүгнүүл.	
2. Зинхэнэ, гурван зуухныг нэвтрүүлж тохируулах	
3. Зогсонж генератор ашиглуулах үүрэг	
4. Зогсонж генераторын кабелийн хажилгаан бүртгэл хийх.	
5. Кабелийн үүсрэлт нэр хэлбэр бүртгэл хийх	
6. Гурван зууханд <u>2</u> моторын тэнцүүлэх нэвтрүүлэг байхгүй.	
7. Гурван зуух, зинхэнэгийн барилгын ажилтай зайлуулах газардуулаа хийгээгүй.	
8. Зинхэнэ газрын <u>2</u> зуваарилгах сүлжээний ажлаа байхгүй.	
9. Автоматик нэр хэлбэр бүртгэл хийх.	
10. Газраа кабелийн зурагтай дагуу ажилтай байхгүй фото зураг дүр.	

11. Дотор цэвэрхэй газардүүжнэ хэсэг
мөсгөлөг мөхөй хийх.
12. Дотор цэвэрхэй хаагаанд АА-ны
плакат хийх.
13. Зүүхэн дотор цэвэрхэй схем
зурга хийх.
14. Газар 0,4 кв-и цэвэрхэй ханга
хийх. өндөрлөх.
15. Газар тэтгэхийн кабели утсаар
ажилт туршилт хийгээд
протокол ажлаар хөрсөргөх
16. Кабели утас цуглаа нэрлэхийн
санг бүртгүүлэх.

Шийдвэрлэсэн нь:

Хараах өмчийн үйлчилгээг туршилтын нүгдд бөөс
ашиглахыг арга санамтай байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

В. Батсүрэн

1 2023-12-13 / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

В. Батсүрэн

1 2023-12-21 / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ХАНГИ БООМТЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хатанбулаг БДТ.
Албан тушаал: Сансрын Засаг дарга
Комиссын гишүүн: С. Дорноговь
Холбогдох утас: 88013753

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Тогтоотой байгаа буюу дотоод мэргэжлийн хэлтэс Засаг даргын амлалт дээрх үүрэг гүйцэтгэхийг /Засаг дарга/ 2) Тогтоотой байгаа буюу дотоод мэргэжлийн хэлтэс Засаг даргын амлалт дээрх үүрэг гүйцэтгэхийг /Засаг дарга/ 3) Тогтоотой байгаа буюу дотоод мэргэжлийн хэлтэс Засаг даргын амлалт дээрх үүрэг гүйцэтгэхийг /Засаг дарга/ 4) Тогтоотой байгаа буюу дотоод мэргэжлийн хэлтэс Засаг даргын амлалт дээрх үүрэг гүйцэтгэхийг /Засаг дарга/	Тогтоотой байгаа буюу дотоод мэргэжлийн хэлтэс Засаг даргын амлалт дээрх үүрэг гүйцэтгэхийг /Засаг дарга/

Шийдвэрлэсэн нь: *Хотын хамт олгоогийн үүсгэлтэй саналтай гяа.*

Үүрэг даалгавар өгсөн: _____ Үүрэг даалгаврын биедэгт шалгарсан: _____

Үүрэг даалгавар өгсөн

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/ 

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.13

Үүрэг даалгаврын биелэлтг шалгасан:

Гарын үсэг: *C. J. K. S. /*

Тамга, тэмдэг

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.21

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ХАНГИ БООМТЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хайнаньбулаг ЗМТ.
Албан тушаал: Бүт бүтээгч тус
Комиссын гишүүн: Ж. Хөдөө
Холбогдох утас: 97110828.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Буцаан алдартал дорхи сайн нөлөөтэй ууш.	
2. Халдвартай хэргийн баруу хэргийн хэргийн сайн биег үржүүлж, зүй зөвсөөрөг болно.	Х. Хөдөө
3. Үүрэг зүүжиг орлогыг цэвэрлэх, гадна ерийн цэвэрлэх.	Хөдөө
4. Гадна, байгаа мөчдийн мөчрөгт байгаа хүртгэгч олох.	
5. Зургийн загур орооцуур дугаарлам, халтгуулах.	
6. Түүр, үнэ халдвар халгаа мөч.	Хөдөө.

	
Шийдвэрлэсэн нь:	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.12.13	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / / Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.12.21

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ХАНГИ БООМТЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Сэлэнгэ" ХМН
Албан тушаал: Замдугаар
Комиссын гишүүн: Э.Тогтоол
Холбогдох утас: 99808263

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 4р Тогтоол дагуу хуви хаалганы онгоцтой зургаан зорсон байгааг оорглох ба зургийн дагуу үгүйсгэх	2023 оны 12-дунд сүргийн 327/2023 тоот албан хүснэгт болох Фотот зургийн гүйцэтгэлээр хуви авав.
2. Шилт хана хаагсаны байгааг зургах	
3. Тогтоол дотроо хаалганы бүрх хуви зургах	
4. Дотроо хаалганы хуви зургах үүрэг зүйлсийн байгааг зургах	
5. Шилт хана бүрх хуви дотроо хаалганы онгоцтой хуви зургах	
6. Архив үзвэрийн орлогын хаалт хуви зургах	
7. Тогтоол хуви хуви хуви болох, дотроо хаалганы төлөгсөн бүрх хуви ашиглалтыг зургах	
8. Дотроо хаалганы хуви дотроо хаалганы хуви	
9. Шилт хана босго зургах хуви зургах	



10. Үс үзвэршүүрлэг тэжээрийн
Зүрх төвийн дугуу зүсрэг үгүйсгэнэ

11. Хамтат Түүхт халтар байгаль Засах
12. Шар бүсийн амьтхын зүсрэг
Төгсөөн дүрлэг

13. Тал төсөөн арванний
халт ланта нхх.

1. (Б) - тэтхит дугуу 0,38-он
халтуу салхивчийг атлан
Зүрхит Засах дугуу үгүйсгэнэ

2. Үсвэр үснү хувилуур шүрх
халтуу Бэхит

3. Утсаанг ендэн төсөн дүрлэг
Түүх

4. Үсвэр үснү арванний нб дотер
Талтн Зүрхитн цаликан үсвэрлэг
арилгаа

5.

Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг даалгаварт биелэлтээр амьтлалт
хуртат алах

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

1.  Сант Номун
ХХК Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.15

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

1.  Сант Номун
ХХК Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.20

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ХАНГИ БООМТЫН
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Энержи паракон" ХХК
Албан тушаал: Захирагч
Комиссын гишүүн: Ц.Ариунбаатар
Холбогдох утас: 8888 6381.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Комиссын гишүүдийн багц үүрэг даалгаврыг биелүүлж Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлэ- лэн өгөх саналтай байна.	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Ходынсын гишүүдийн үүрэг даалгаврын бүлэгтэй
сайн ашигдалтад өгөх.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д. Ариунбаяр

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023-12-13

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/В. Ариунбаяр

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023-12-20

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдөр

№....

Хатанбулаг сум

Дорноговь аймаг Хатанбулаг сумын Ханги хилийн боомтын Эрүүл мэндийн төвийн барилга болон гүний худгийн гадна цахилгаан, гадна усан хангамж, ариутгах татуурга, гадна холбооны шугам сүлжээ, гадна тохижилт, худгийн барилга, гадна хамгаалалтын өргөст торон хашаа угсрах шинээр барих ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2023 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 18:20 цагт Ханги хилийн боомтын ЭМТ-ийн өрөөнд хуралдав.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/
С.Цэрэндолгор /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/
Ч.Чулуунцэцэг /Аймгийн Архивын тасгийн дарга/
Л.Бямбатуяа /Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуйн халдвар хамгаалалтын хяналтын улсын ахлах байцаагч/
А.Билгүүн /ОБГ-ын Гал түймрийн хяналтын улсын байцаагч /
Н.Гарамжав /АЗДТГ-ын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч /
Б.Батсүрэн /Аймгийн ЦТТС-ийн Ерөнхий инженер /
Ч.Түвшинжаргал / Дорноговь аймаг дахь "МХС" ТӨХК-ийн ерөнхий инженер /
С.Эрдэнэболд / Хатанбулаг сумын Засаг дарга/
Ж.Цэемаа /Хатанбулаг сумын ЭМТ-ийн Дүн бүртгэгч эмч /
Э.Урнаа /"Сант Номун" ХХК-ийн захирал/
Ц.Ариунбаяр /"Энержипарагон" ХХК-ийн захирал/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгын газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжаар томилогдсон барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Дорноговь аймаг Хатанбулаг сумын Ханги хилийн боомтын Эрүүл мэндийн төвийн барилга болон гүний худгийн гадна цахилгаан, гадна усан хангамж, ариутгах татуурга, гадна холбооны шугам сүлжээ, гадна тохижилт, худгийн барилга, гадна хамгаалалтын өргөст торон хашаа угсрах шинээр барих ажлыг комиссоор шалгасан тухай.

СОНССОН НЬ:

Ц.Баярмаа:

ЭМТ-ийн барилга:

1. Дотор заслалын зарим дутуу ажлуудыг гүйцээх /хаалганы зөөллөвч резинийг сольж бүрэн хаагддаг болгох, хананд гарсан нүх сүв, зай завсрыг цэвэр үзэмжтэй засварлах, хагарсан шил солих г.м/
2. Тусгаарлах шилэн хана 1 дутууг гүйцээх

3. Гал тогооны хэсгийн агааржуулалтын албадмал системийг зургийн дагуу хийх
4. Техникийн өрөөнүүдийн шаланд тэгшилгээ хийж, резинэн будгаар будах /Зуухны барилга, үзелийн өрөө/
5. ХБИ-ний ариун цэврийн өрөөнд тоноглолыг хийх
6. Тендерийн ажлын тоо хэмжээ болон тендерийн төсөвт тусгагдсан зарим ажлууд зураг төсөл магадлалаар хянагдаж хасагдсан тул бодит ажлын гүйцэтгэлийг гаргах
7. Зуухны барилгад цэвэр усны нөөцийн сангийн холболтыг гүйцээх, насосуудад суурь хийж бэхлэх, моторуудад усны хамгаалалт хийх
8. Гал тогооны угаагуурт тос баригч хийх
9. Гадна дулааны 2.0м х 2.5м тэгш өнцөгт худаг хийх.
10. Зуухны тоноглолын дагалдах техникийн баримт бичгийг орчуулах, ашиглалт аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг зуухны барилгад байрлуулах.
11. Гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж ГХБХБГ-ын ХБКМС бүртгүүлэх.
12. Нормчлолын сангийн төлбөрийг БХТ-ийн дансанд төвлөрүүлэх.
13. Зуухны марк өөрчлөгдсөн тул авторын зөвшөөрлийг авч бичиг баримтад хавсаргах

Гүний худгийн гадна цахилгаан, гадна усан хангамж, ариутгах татүүрг, гадна холбооны шугам сүлжээ, гадна тохижилт, худгийн барилга, гадна хамгаалалтын өргөст торон хашаа угсрах:

1. Гүний худгийн гадна цахилгааны холболтыг гүйцээх.
2. Худгийн барилгыг ажлын зургийн дагуу 3.0м х 3.0 м харьцаатай тоосгон хийцтэйгээр барих
3. Бага оворын бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн холболтын ажлыг гүйцээж, туршилт тохируулгыг хийж, ажиллагаанд оруулах
4. Бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн тоног төхөөрөмж суурилуулсан хэсэг болон шүүрүүлэх талбайн эргэн тойронд хамгаалалтын хашаа хийх
5. Бохир усны шугамын трассын дагууд асгаас хөрсийг нягтруулах.
6. Гүний худгийн гадна хашааг зургийн дагуу хийх.
7. Цэвэр усны худагт дулаалгатай модон таг хийх.
8. Гүний худгийн барилгын эргэн тойронд ус зайлуулах суваг шуудуу, далан хамгаалалт хийх
9. Төсөвт тусгагдсан ногоон байгууламжийн ажлыг дулааны улиралд хийх
10. Гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж ГХБХБГ-ын ХБКМС бүртгүүлэх.
11. Нормчлолын сангийн төлбөрийг БХТ-ийн дансанд төвлөрүүлэх.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

С.Цэрэндолгор:

ЭМТ-ийн барилга:

1. Баримт бичгийн бүрдлийг хангаж улсын архив, ОНӨГ, ГХБХБГ-т хүлээлгэн өгөх
2. Гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж ГХБХБГ-ын ХБКМС бүртгүүлэх.
3. Гал тогооны хэсгийн АОС-1 зургийн дагуу хийх
4. Техникийн өрөөний шал будах, тоног төхөөрөмж болон насосанд суурь хийх
5. Зураг төслөөс өөрчлөгдсөн ажилд авторын зөвшөөрөл авах
6. Зуухны дагалдах баримт бичгийг орчуулж хувийн хэрэгт хийх
7. Нормчлолын сангийн төлбөрийг БХТ-ийн дансанд төвлөрүүлэх.

Гүний худгийн гадна цахилгаан, гадна усан хангамж, ариутгах татүүргэ, гадна холбооны шугам сүлжээ, гадна тохижилт, худгийн барилга, гадна хамгаалалтын өргөст торон хашаа үгсрэх:

1. Баримт бичгийн бүрдлийг хангаж улсын архив, ОНӨГ, ГХБХБГ-т хүлээлгэн өгөх
2. Гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж ГХБХБГ-ын ХБКМС бүртгүүлэх.
3. Гүний худгийн хамгаалалтын торон хашааг зургийн дагуу хийх ба хашааны шонгийн нүхнүүдийг бетоноор чигжиж дүүргэх ба шонг хөдөлгөөнгүй бэхлэх. /Дулааны улиралд/
4. Худгийн барилгыг дулааны улиралд зураг төслийн дагуу гүйцэтгэх ба суурийг өндөрлөж барилгын түвшинг дээш өргөх.
5. Нормчлолын сангийн төлбөрийг БХТ-ийн 2600078533 дансанд төвлөрүүлэх. Баримтыг хувийн хэрэгт хавсаргах.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Л.Бямбатуяа:

ЭМТ-ийн барилга:

1. Цэвэр усны нөөцийн савыг усны зориулалтын саваар солих .
2. Ус зөөлрүүлэх 2ш зурагт заасны дагуу хийх.
3. Тусгаарлах хэсгийн шилэн хаалтыг зургийн дагуу хийх.
4. Шугам хоолой /хана/ гарсан хананы нүхийг битүүмжлэх.
5. Лаборатори тусгаарлах хэсгийн хагарсан шилийг шинээр солих.
6. Цэвэрлэгээний өрөөний хаалганы хүрээ хийх.
7. Тасгуудад дэвссэн хулдаасыг засваргүй болгох
8. Шалны хулдаас, плита шалны уулзвар хэсэгт ам дарагч хийх
9. Цонхны тавцан цоорсныг солих
10. Тасагт дэвссэн хулдаасыг засваргүй болгох.
11. Тунарсан хулдаас тэнийлгэх.
12. Уурын зуухны салхивчийн дефлектор 2ш хийх.
13. Гадна хогийн сав байрлуулах. /үнсний сав/
14. Нүүрсний хадгалах сав хийх.
15. Зуухны урд талын үнсийг асгарахаас хамгаалах сав хийх.
16. ХБИ-ыг гадна налуу зам 120см болгох.
17. Гал тогооны албадмал агааржуулалтын системийг зургийн дагуу хийх.
18. Цэвэр усны шугам хоолойн чанарын гэрчилгээг актанд хавсаргах.
19. Гадна хаалгыг зай засваргүй болгож чигжээс хийх
20. Хаалгануудад хаяг нааж хийж өгөх.
21. Ногоон байгууламж хийх.

Гүний худгийн гадна цахилгаан, гадна усан хангамж, ариутгах татүүргэ, гадна холбооны шугам сүлжээ, гадна тохижилт, худгийн барилга, гадна хамгаалалтын өргөст торон хашаа үгсрэх:

1. Цэвэр усны гүний худгийн хамгаалалтын бүсийг усны тухай хуулийн дагуу хаягжуулах.
2. Хашаанд цоож хийх.
3. Худгийн цооногийг битүүмжлэх.
4. Гүний худгийг үерт автахаас урьдчилан сэргийлж үерийн суваг хийх.
5. Бохир ус цэвэршүүлэх төхөөрөмжинд хамгаалалтын хашаа хийх.
6. Шингээх талбайн сууринд хайрга 0.5, 1.0 см-ийн хайрга зургийн дагуу дэвсэх.
7. Бохир, цэвэр усны үзлэгийн худаг дулаалгын таг хийх.

8. Бохир усны үзлэгийн худгийн ёроолд ховил хийх.
9. Цэвэр усны шугамын гүнийг зургийн дагуу болгох. / 3,75м болгох /
10. Гүний худагт хими хүнд металлын шинжилгээ хийлгэх.
11. Дотор крантны уснаас хими хүнд металлын шинжилгээ хийлгэх.
12. Цэвэрлэх төхөөрөмж рүү орох хэсгийн худагт сараалж хийх.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

Ч.Чүлүүнцэцэг :

ЭМТ-ийн барилга:

Эмнэлгийн барилгын зураг төслийн баримт бичгийг хянаж дараах саналыг гаргав.

1. Ил далд ажлын актыг бүрдүүлж, гэрэл зургаар баталгаажуулах.
2. Зуухны барилгад тоног төхөөрөмж суурилуулсан болон туршилт хийсэн, аянга зайлуулагч хийсэн актууд байхгүй байгаа бүрдүүлж баталгаажуулах.
3. Гадна дотор заслын актыг тус тусад нь дахин бичих.
4. Ил далд ажлын гэрэл зургийг DVD-д хуулж өгөх. /Баригдсан барилгын 4-н талаас авсан зураг/
5. Гадна фасад хучилтын хавтан, нөөцийн сав, ханын будгийн гарал үүслийн гэрчилгээ хавсаргах.

Гүний худгийн гадна цахилгаан, гадна усан хангамж, ариутгах татүүрг, гадна холбооны шугам сүлжээ, гадна тохижилт, худгийн барилга, гадна хамгаалалтын өргөст торон хашаа үгсрэх:

1. Гүйцэтгэсэн ажил тус бүрээр ил далд ажлын акт бичиж, гэрэл зургаар баталгаажуулах.
2. Захиалагч болон зураг төсөл зохиогчоос холбогдох баримт бичгүүдийг хүлээн авч хувийн хэрэгт хавсаргах.
3. Гүйцэтгэсэн ажлын зураг төслийн баримт бичгийг эх хувиар бүрэн бүрдүүлж төрийн архивт өгөх.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авахад татгалзах зүйлгүй.

Н.Гарамжав:

ЭМТ-ийн барилга:

1. ЭМТ-ийн барилгын аянга зайлуулагчийг зургийн дагуу хийж гүйцээх
2. ЭМТ-ын цахилгааны самбаруудад нэр хаяг схем, вирх, санамж плакат хийх.
3. ГС-3 зургаас өөрчлөгдсөн гүйцэтгэлийн зураг гаргаж хавсаргах. /хийгдээгүй/
4. Ерөнхий оролтын самбарын болон бусад өрөөнүүдэд дотор хүрээг газардуулга хийх.
5. Зуухны марк өөрчлөгдсөн авторын зөвшөөрөл хавсаргах.
6. Зуухны доторх нөөцийн усан сав зургаас өөрчлөгдсөн авторын зөвшөөрөл хавсаргах.
7. Зуухны ашиглалтын зааврыг ашиглагч байгууллагад өгөх.
8. Зуухны аянга зайлуулагчийн зургийн дагуу хийж эсэргүүцлийг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлж баталгаажуулах.
9. Зуухны барилгад дотор хүрээ газардуулга хийх.
10. Дизель генераторыг асааж видео бичлэгээр баталгаажуулан авчирч үзүүлэх

Гүний худгийн гадна цахилгаан, гадна усан хангамж, ариутгах татүүрг, гадна холбооны шугам сүлжээ, гадна тохижилт, худгийн барилга, гадна хамгаалалтын өргөст торон хашаа үгсрэх:

1. 0.4 кВ-ын их бүрэн шит угсрах.
2. Тулгууруудыг тэгшлэх.
3. Гүний худгийн дотор цахилгааны самбарын тоноглолыг гүйцээх, нэр хаяг, плакат схем вирк хийх.
4. Гадна цахилгааны гүйцэтгэлийн баримт бичгийн бүрдэл хангах.
5. Гүний худгийн аянга зайлуулагчийг бүрэн хийж гүйцээх, эсэргүүцэл хэмжүүлж баталгаажуулах.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

А.Билгүүн:

1. Зураг хянасан ГТУХБ-ийн магадлал, дүгнэлт хувийн хэрэгт хасваргах
 2. Галын дохиолол, самбар хаягжуулах
 3. EXIT гэрэлтүүлэг 2 талаас харагдахуйц газар байрлуулах
 4. Дотор ГК зураг төсвийн дагуу нэмж байрлуулах
 5. Дотор ГК-ын даралт хэмжигч баталгаажуулах
 6. Дотор ГК зураг төслийн дагуу байрлуулаагүй талаар зураг төслийн компанитай зөвшилцөж албан бичиг авах
 7. Гал унтраагуур MNS:5566:2020 стандартын дагуу байрлуулах
 8. Гал унтраах анхан шатны багаж зэвсэглэмж байрлуулах
 9. Зуухны үнс нурам хийх төмөр сав хийх
 10. Зуухны барилгад гал унтраагуур байрлуулах
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Б.Батсүрэн:

ЭМТ-ийн барилга:

1. Гадна цахилгааны шитний угсралт дутууг хийх.
2. Эмнэлэг, уурын зуухны тоолуур тавих
3. Дизель генератор ажиллуулах үзэх
4. Дизель генераторын кабелийн холболт бүрэн хийх
5. Кабелийн үзүүрт нэр, хаяг, вирк хийх
6. Уурын зууханд 2 ш моторын тэжээл өгөх разетка байхгүй
7. Уурын зуух эмнэлгийн барилгын аянга зайлуулах, газардуулга хийгээгүй.
8. Эмнэлэг доторх 2ш хуваарилах шитний схем байхгүй
9. Автоматын нэр хаяг вирк хийх
10. Гадна кабель шугамын далд ажлын акт байхгүй фото зураг байхгүй.
11. Дотор шитний газардуулгын клемд төгсгөвч хийх
12. Дотор шитний хаалганд АА-ны плакат хийх
13. Зуухны дотор шитний схем зураг хийх
14. Гадаа 0.4 кВ-ын шитэнд хашаа хийх өндөрлөх
15. Гадна тэжээлийн кабель утсанд хэмжилт туршилт хийлгэсэн, протоколь актанд хавсаргах
16. Кабель утас шугам мэдээллийн санд бүртгүүлэх

Гүний худгийн гадна цахилгаан, гадна усан хангамж, ариутгах татүүргэ, гадна холбооны шугам сүлжээ, гадна тохижилт, худгийн барилга, гадна хамгаалалтын өргөст торон хашаа угсрах;

1. Дэд станцын 0,4квт талд тоолуур тавьж холболт хийх.
2. 0.4 кВ-ын тулгуур дугаарлах.
3. 0.4 кВ-ын тулгуур АА-ны плакат хийх.
4. Хазгай тулгуур тэгшлэх.
5. Трасснаас гарсан тулгуур шилжүүлэх.
6. Худгийн тэжээлийн кабель холбох.
7. Худгийн дотор талын монтаж холбох.
8. Худгийн насосын тэжээл холбоогүй.
9. 0.4 кВ-ын шугам мэдээлэлийн санд бүртгүүлэх.
10. 0.4 кВ-ын болон сан шугам кабель шугаманд ил далд ажлын актанд фото зураг хавсаргах.
11. Худгийн барилгын аянга зайлуулагчийн газардуулга хийгдээгүй.
12. 0.4 кВ-ын СИП шугамд хүчдэл өгч гүний худаг ажилллуулж шалгах хүчдэл хэмжих.
13. Гадна цахилгааны угсралтын ажлын бичиг баримт бүрдүүлэх.
14. 0.4 кВ-ын бетон тулгуурын эхний тулгуурын тулаас тэгшлэх эргэлтийн тулгуурын тулаас эргүүлж өөрчлөх.

Дээрх ажлын гүйцэтгэлээр туршилтын хүчдэл залгаж, ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ч.Түвшинжаргал:

ЭМТ-ийн барилга:

1. Худгийн таг хүзүүвч бэхэлгээ хийх.
2. Худагт кронштейн хийж цэвэрлэгээ хийх.
3. Сувагчлалд цэнэг утас гүйлгэх.
4. Сувагчлалын гаралтын хэсгийг, дахин кабель татах нөхцлийг хангаж битүүлж таглах.
5. Хаягжуулалт хийх.
6. Дутуу тоног төхөөрөмжийг байрлуулан суурилуулж холболтыг бүрэн хийх.
7. Шилэн кабелийн хэмжилтийг хийж акт үйлдэж хавсаргах.
8. Далд ажлын акт үйлдэж хавсаргах.

С.Эрдэнэболд:

ЭМТ-ийн барилга:

1. Гадна талбай авто зогсоол явган замын хавтанг захирагчийн ажлын албаны байрны үүдрүү гүйцээж хийх /Зургийн дагуу/
2. Халдвартын тасгийн хагарсан цонхны шилийг солих.
3. Шилэн кабелийн холболтын барилга дотор бүрэн угсарч хийх.
4. Камерын өнгөний тохируулга хийх.

Гүний хүдгийн гадна цахилгаан, гадна үсан хангамж, ариутгах татүүргэ, гадна холбооны шугам сүлжээ, гадна тохижилт, хүдгийн барилга, гадна хамгаалалтын өргөст торон хашаа угсрах:

1. Цэвэр усны худагт шугам хоолойг дулаалах, хөлдлөхөөс сэргийлэх.
2. Цэвэр усны гаралтын эхний худгийн шугамыг дулаалах.
3. Камерын хяналтын нягтралыг сайжруулан тохируулах.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ж.Цэмаа:

ЭМТ-ийн барилга:

1. Дулаан алдалтыг дахин сайн нягтлан үзэх.
2. Халдвартын хэсгийн вакум хаалгыг сайн битүүмжлэх, зай завсарыг бөглөх.
3. Уурын зуухны орчныг цэвэрлэх, гадна орчинг цэвэрлэх.
4. Гадна байгаа нөөцийн моторыг асааж хүлээлгэн өгөх.
5. Зургийн дагуу өрөөнүүдийг дугаарлаж хаягжуулах.
6. Нүүрс үнс хадгалах хашаа хийх.

Э.Урнаа:

ЭМТ-ийн барилга:

1. 4-р тэнхлэг дагуух гадна хаалганы онгойлт зургаас зөрсөн байгааг өөрчлөх ба зургийн дагуу гүйцэтгэх.
2. Шилэн хана хагарсан байгааг засах.
3. Гадна дотор хаалганы бариул түгжээг засварлах.
4. Дотор хаалганы хүрээний залгаа уулзвар зайтай байгааг засах.
5. Гадна тамбурны таазны дотор талаас өнгөлгөө хавтан угсрах.
6. Ариун цэврийн өрөөний хаалт гүйцээж угсрах.
7. Гадна холбооны худаг тагтай болгож, дотор холболт тоноглол бүрэн хийж ашиглалтад оруулах.
8. Дотор гэрэлтүүлэгийн самбарт дугаар тэмдэглэгээ хийх.
9. Шилэн ханын босго засах ховилгүй болгох.
10. Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж зураг төслийн дагуу угсарч гүйцэтгэх.
11. Ханын будаг халтар байгааг засах.
12. Шар бүсийн шилэн хана угсрах.
13. Гал тогооны өрөөний ханын плита наах.

Тогооны барилга:

14. "Б" тэнхлэг дагуу 0.38-ын хананд салхивчийг ажлын зурагт заасан дагуу гүйцэтгэх.
15. Цэвэр усны хуванцар шугам хананд бэхлэх.
16. Утааны яндан тосон будагаар будах.
17. Цэвэр усны нөөцийн сав дотор талын чигжээс целикон цэвэрлэх арилгах.

Гүний худгийн гадна цахилгаан, гадна усан хангамж, ариутгах татүүрг, гадна холбооны шугам сүлжээ, гадна тохижилт, худгийн барилга, гадна хамгаалалтын өргөст торон хашаа угсрах:

1. Гүний худгийн барилгын бетон хаяавч шат довжоог зургийн дагуу гүйцэтгэх.
2. Торон хашааны шонг хөдөлгөөнгүй болгох ба авто ба явган хаалга зургийн дагуу гүйцэтгэх.
3. Цэвэр усны худаг дулаалгатай болгох.
4. Худгийн барилгын дотор халаалт, цэвэр усны холболт хийх.
5. Цэвэр усны юүлэх худгийг түвшинг ажлын зургийн дагуу түвшинг доошлуулах.
6. ЭМТ-ийн гадна төмөр сараалжны хашааг зураг төсөвт тусгасаны дагуу бетон суурьтай хийх.
7. Магадлашгүй ажлын зардлаар тогооны барилгын гадна үнс нурам, нүүрс агуулах сараалж гүйцэтгүүлэх саналтай байна.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ц.Ариунбаяр:

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврыг биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөхөд татгалзах зүйлгүй.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын бүх гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг 14 хоногт багтаан биелүүлж, биелэлтийг гаргаж ирүүлсэний дараа байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв. Хурал 20 цаг 25 минутад дуусав.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА

/Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



С.ЦЭРЭНДОЛГОР

/Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн
ахлах мэргэжилтэн/