

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2023 оны 01 сарын 23-ны өдөр

Дугаар. УХЗ-01/2024 Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг Улаанбадрах суманд шинээр баригдсан “Сумын төвийн 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам шинэчлэх” ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2023.11.07, дугаар БАЗ-ИШС-ОНХС-20/23

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ARCH-23/09-09

2.3. Захиалагч: Улаанбадрах сумын Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001031 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Улаанбадрах сум, 4-р баг /хороо/, гудамж /хороолол/ Нутгийн удирдлагын байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 96119510 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Актив энерги зоне" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011478115 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 1413/22 эрчим хүчний ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Сонгинохайрхан сум /дүүрэг/, 29-р баг /хороо/, Москва гудамж /хороолол/ 119а байрны 247 тоот /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99099501 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Архидеа” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011768046 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3Т11-632/20 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар /нийслэл/, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо, 3 дугаар хороолол, 12 дугаар байр, 33 /хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас, 99105431, 99977978 цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Улаанбадрах сумын Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001031 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Улаанбадрах сум, 4-р баг /хороо/,

гудамж /хороолол/ **Нутгийн удирдлагын байр** /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **96119510** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **шаардлага хангасан**

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү **бага** төвөгшилтэй ангиллын Дорноговь аймгийн Улаанбадрах суманд **"Сумын төвийн 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам шинэчлэх ажил"** зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь;

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох..... хуудас материал, барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Бага төвөгшилтэй ангиллын Дорноговь аймгийн Улаанбадрах суманд “Сумын төвийн 0.4 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам шинэчлэх ажил” ын ажлыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА

(ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Г.ОЧИРСҮХ

(ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн)

***Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

---o0o---

6. Нэрлэлийн сангийн тодорхой
итгээг

ЭХ-ийн ~~хүрээлэн~~ хүрээлэн
байсан гучаан.

7. Техникийн комиссын өсөн
үрэн даалгаврын биелэлтийн
дүрэн хамгаалалтын биелэлтийн
техникийн комиссын (дүрэн)
ашигтай
үрэн даалгаврын биелэлтийн
мүүдэл мүүдэл биелэлтийн
хувийн тэгш хавсрах.

нийгэм

8. Хавар дулааны үндсэнд
АТЭС-тай зовамжтай шугам
мүүдэл мүүдэл. Түүнийг
биелүүлж байгаа газар
гээр нь байх шаардлагатай

алдир биел
үрэн

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын мүүдэлийн өсөн үрэн даалгав-
рын биелэлтээр ашигтай мүүдэл авах сансарт
бай

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *В.Белфи*

/Тамга, тэмдэг/

/Ц.БЯРМОВ/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.01.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *В.Белфи*

/Тамга, тэмдэг/

/Ц.БЯРМОВ/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.01.23

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН 0.4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ
АГААРЫН ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зарнагсүх аймгийн ЗДТГ*
Албан тушаал: *Архивын нэгжийн дарга*
Комиссын гишүүн: *Н. Уруудорж*
Холбогдох утас: *9602509*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 0.4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчлэх ажлыг үйлдвэрлэлийн компанийн даргаар тушаал, ИТХ-ын дэргэдэн хурал, зохиогч, захирагчийн өгсөнгүй дорвитой бүрэн бүрдүүлэх	<i>Бүрдүүлж</i>
2. Үн дэлг авчирсан актос бүрэн баталгаажуулах	<i>Билст</i>
3. Ажилын үйлдвэрлэлийн баримт бичгийг хувиар бүрдүүлж, баримт архивын үйлдвэрлэлийн агаар	<i>Билст</i>
4. Хувиар авчирсан материалын гарал үүслийн ёруулгоо баримт бичгийг хавсаргах.	<i>Билст</i>
5. Үн дэлг авчирсан баримт бичгийг фото хувиар дүр бүрдүүлэх	<i>Билст</i>

Б. Тогжилтын комиссын
баримт бичигт эх хувцаар
сүрдүүлж, хувьтн үзэгт
хавсаргах

Хурлын талдотон,
комиссын
дугуйло хавсаргасан

Шийдвэрлэсэн нь: комиссын гишүүдийн уур
даалгаврын биелэлт багтсан амьтлант
хүмүүн авах санхүүг

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Урьдчилсан

Огноо: 2024.01.10

Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Урьдчилсан

Огноо: 2024.01.23

Гарын үсгийн тайлал

55

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН 0.4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ
АГААРЫН ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОБ Газар,
Албан тушаал: ГТХБамцаагч
Комиссын гишүүн: А.Билгүүч
Холбогдох утас: 88550027.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
# Зүрэг төсөн хэмэсэм Гол туйршийн улсын хяналтын бичуурагзон дүгнэлт хэвчин хэрэгт хавсворгох.	# Биелсөн.
# Зүрэг төсөн дэргүү хяналтын газарчлалыг хэвчин протокол хөглөх.	# Биелсэн.
# Түлгүүр багануураа цахилгааны "Аюулгүйн" салааны тэмдэг тэмдэглэгээ ноог.	# Биелсэн.

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Үүрэг даалгаврын биедэтгээр байнгын ажлынх хүлээн авах.</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биедэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 	Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/ 	/Тамга, тэмдэг/ 
/ <i>А.Булгуч</i> / Гарын үсгийн тайлал	/ <i>А.Булгуч</i> / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: <i>2024.01.10</i>	Огноо: <i>2024.01.22</i>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН 0.4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ
АГААРЫН ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ


Албан тушаал: Комиссын гишүүн

Комиссын гишүүн: Г. Оюун

Холбогдох утас: 88468441

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Хол байгууламжийн мэдээллийг соруулах. 2. ОМ- хэлжигн хийх. 3. Дунд мэдээллийг албан ёсоор. 4. Суралсан утас хатаах. 5. Баримт баримт бүрд хатаах.	

54



Шийдвэрлэсэн нь: *Үүрэг даалгаврын биелэлтээр хувиар авах.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ Г. Озарих / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.01.10*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Г. Озарих*

/Тамга, тэмдэг/

/ Г. Озарих / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.01.22*

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН 0.4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ
АГААРЫН ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Б.БТСС*
 Албан тушаал: *Т.ВАХМ, ЕН*
 Комиссын гишүүн: *Б. Батсүрэн*
 Холбогдох утас: *99031578*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Техникийн комиссын өгсөн үүрэг даалгаврын бичлэгийн үйлсэтээр гаргах.	1. Гаргасан.
2. Сүлж сэрэл нутгаас хэрхэнг илэрхийлж үеийн гаргах зардал дутуу намсрынхыг тооцоо хийлгэх БТСС-тай зориулах.	2. Зориулагдсан.
3. Шинэ баригдсан шугамын илэрхийлэл сангуу бүртгүүлэх.	3. Бүртгүүлсэн.
4. Сүлж сэрэл нутгаас шинээр баригдсан шугам тооцооныг БТСС-т хүлээн авах	4. Хүлээн авах болсон.

- | | |
|--|--|
| <p>5. Гүйцэтгэлийн бэлтгэл баримтлалт бүрдүүлж гүйцэтгэх.</p> <p>6. Хавар дураар дураар хамт үсэг хуудас олг шонгох.</p> | <p>5. Өмнөх баримтлал бүрдүүлж.</p> <p>6. Хавар шонгох хамт хийх</p> |
|--|--|

Шийдвэрлэсэн нь:

Хэрхэ ажил гүйцэтгэхээр үүснэ хамт хийх
ахлах сонголттай байна

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Б. Батарм /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024-01-10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Б. Батарм /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024-01-18

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН 0.4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Улаанбадрах сумын ЗДТГ
Албан тушаал: Сумын Засаг дарга
Комиссын гишүүн: Т. Ганбуян
Холбогдох утас: 99291382

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ажлын гэрээний дагуу хийж гүйцэтгэсэн.	Биелэв СЗЗ Т. Ганбуян
2. Хүрээлэгдсэн акт ба мөхөх бичиг баримтын бүрэлдлийг хангам архивт нутагт оруулах.	
3. Мэдээллийг ажлын зардлаар хийсэн ажлын гүйцэтгэлтэй гүйцэтгэх хүрээлэгдсэн оруулах.	
4. Хүрээлэгдсэн авах саналтай байна.	

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН 0.4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ
АГААРЫН ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: "Архидеа" ХХК
Албан тушаал: Архитектор
Комиссын гишүүн: Б.Оюунтөгсбаатар
Холбогдох утас: 99977978

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тулгуур-н номер зураар хийх.	- биелсэн
2. Ийнхүү тулгуурны баримт бичиг хэргийн хяналт дээр, Чансний.	- биелсэн
3. О.М. Хэрэгчийн сансрын номер цоом хийх	- биелсэн
4. Газарзүйн хамт олон АКТ үндсн.	- биелсэн
5. Улаан сумын 1-ийн баримт бичиг хавсруулах	- биелсэн
6. Баримт бичгийн баримт хяналт дээрх архивийн хяналт өгөх.	- биелсэн



Шийдвэрлэсэн нь: Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгох ажиллагаанд Хүний
авч сатагчтай байгаа.

Үүрэг даалгавар өгсөн: Р.Оюунтөсөл

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Р.Оюунтөсөл / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.01.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Р.Оюунтөсөл / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.01.18

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

УЛААНБАДРАХ СУМЫН ТӨВИЙН 0.4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ
АГААРЫН ШУГАМЫГ ШИНЭЧЛЭХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Архив төрөлж дотт ХХК*
Албан тушаал: *Мэргүүл*
Комиссын гишүүн: *Т. Сүхболдсав*
Холбогдох утас: *99119356.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1 Цахилгааны инженер Комиссон Тундвал, Бидмөн үргэлж Хавсаргал 2. Зохиромжтой ажилтан үргэлж ол сар дундаа 3 ВЭАН-г дундаа. Хүлээн авч ДЭН 1988-1990-ийн дундаа барилд мүүр хал	<i>Бидмөн</i> <i>Бидмөн.</i>

63

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д.Отгонцэцэг/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.04.10

Үүрэг даалгаврын биедэлт шалтгаан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Д.Отгонцэцэг/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.04.10

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ №04

2024 оны 01 дүгээр сарын 23

- 1.Захиалагчийн нэр: Улаанбадрах сумын Засаг даргын Тамгын газар
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага:"Архидеа" ХХК, "Хүчит аргун"ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Актив энерги зоне" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
- 5.Барилгын зориулалт: Улаанбадрах сумын 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам
6. Барилгын байршил, утасны №:Улаанбдрах сум, 4-р баг Утас:99119356

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	71	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	-	
3	Ажлын төсөв	-	
4	Ил, далд ажлын акт	37	Гэрэл зурагтай
5	Ил далд ажлын гэрэл зураг		
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр	
7	Ажлын зураг		
8	Загвар зураг		
9	Тайлбар бичиг		
10	ЕТ		
11	Гадна цахилгаан	12	
12	УХАТ	-	
13	БА /Барилга/	-	
14	ББ /Барилга бүтэц/	-	
15	ЦБУ	-	
16	ХАС	-	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	-	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	-	
19	Холбоо дохиолол	-	
20	Гадна дулаан, ДМ	-	
21	Технологийн байгуулалт	-	
22	Гадна холбоо дохиолол	-	
23	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	-	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:

"АКТИВ ЭНЕРГИ ЗОНЕ" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР

Т.ОТГОНШАГАЙ

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ
ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2024 оны 01 дүгээр сарын 23

№ 03

Сайншанд сум

Монгол Улсын Архив, албан хөтөлөлтийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжийг үндэслэн "Актив энерги зоне" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтаст хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024.01.23	Улаанбадрах сумын 0,4кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын угсралтын ажил	"Архидаа" ХХК, "Хүчит аргун"ХХК	2023-2024	бүрэн	4 хн	-	-	-	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"АКТИВ ЭНЕРГИ ЗОНЕ" ХХК-ИЙН ИНЖЕНЕР Т.ОТГОНШАГАЙ

ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2024 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр

№

Улаанбадрах сум

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах сумын 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2024 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр сумын Засаг даргын өрөөнд 13:00 цагт эхлэв.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

Г.Очирсүх /Дорноговь аймаг ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн/

Ч.Чулуунцэцэг /Аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын байцаагч/

А.Билгүүн /Дорноговь аймгийн ОБГ-ын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч/

Б.Батсүрэн /БЗӨБЦТС Дорноговь салбарын ТҮАХМ Ерөнхий инженер/

Г.Ганбүрэн /Улаанбадрах сумын Засаг дарга/

П.Оюунтөгөлдөр /"Архидеа" ХХК цахилгааны инженер/

Т.Отгоншагай /"Актив энежи зоне" ХХК-ийн инженер/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Улаанбадрах сумын 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссоор шалгасан тухай.

Сонссон нь:

Ц.Баярмаа:

1. Зураг төслийн боловсруулсан аж ахуйн нэгж нь ЦДАШ-ын зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл байхгүй. Хорших зураг төсөл боловсруулсан ААН-тэй байгуулсан гэрээ, УБГ, тусгай зөвшөөрлийг баримтанд хавсаргах.
2. Тулгууруудыг Дорноговь ЦТССалбартай зөвшилцөж бүгдийг дугаарлах, цацруулагч гэрэл ойлгогч наах.
3. Газардуулгын эсэргүүцлийг мэргэжлийн байгууллагаар хэмжүүлж актыг хавсаргах
4. Хазгай тулгууруудыг тэгшлэх, унсан тулаасыг хийх
5. Тоолуурын хайрцаг автомат зэргийг сумын тамгын газарт хүлээлгэн өгч акт үйлдэх.
6. Нормчлолын сангийн төлбөр төлөх.
7. Техникийн комиссийн өгсөн үүрэг даалгавар биелүүлэх, техникийн комиссийн акт бүрдүүлж хувийн хэрэгт хавсаргах.
8. Хавар дулааны улиралд ЦТСС-тай зөвшилцөж шугамыг хүчдэлд холбох. Гүйцэтгэгч байгууллага газар дээр нь байх шаардлагатай байна.

Г.Очирсүх

1. Мэдээллийн санд 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ын трассыг бүртгүүлэх.
2. Газардуулгын ОМ хэмжилт хийлгэх.
3. Дутуу ажлыг дуусгах албан бичиг хавсаргах.
4. Суларсан утас чангалах.
5. Баримт бичиг бүрдэлт хангах.

Ц.Чулуунцэцэг

1. 0.4 кВ-ын ЦДАШ-ыг шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэсэн компаний даргын тушаал, ИТА-ын дипломын хуулбар, зохиогч, захиалагчийн хяналтын дүгнэлтийг бүрэн бүрдүүлэх
2. Ил далд ажлын актыг бүрэн баталгаажуулах
3. Ажлын гүйцэтгэлийн баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлж төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.
4. Ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчилгээ баримт бичигт хавсаргах.
5. Ил далд ажлын гэрэл зургийг фото цаасан дээр буулгах
6. Техникийн комиссын баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлж, хувийн хэрэгт хавсаргах

А.Билгүүн:

1. Зураг төслийг хянасан Гал түймрийн улсын байцаагчийн дүгнэлтийг хувийн хэрэгт хавсаргах
2. Зураг төслийн дагуу хийгдсэн газардуулгыг хэмжиж протокол хөтлөх
3. Тулгуур багануудад цахилгааны аюулгүй санамж тэмдэг тэмдэглэгээ наах.

Б.Батсүрэн :

1. Техникийн комиссын өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн гүйцэтгэл гаргах.
2. Сум орон нутаг хэрэглэгч шилжүүлэх үеийн гарах зардал дутуу материалын тооцоо ЦТСС тай ярилцах
3. Шинэ баригдсан ЦДАШ-ийг аймгийн мэдээллийн санд бүртгүүлэх.
4. Сум орон нутаг шинээр баригдсан шугам тоноглолыг ЦТСС-т хүлээлгэн өгөх.
5. Гүйцэтгэлийн бичиг баримтын бүрдлийг гүйцээх.
6. Хавар дулааны улиралд хүчдэл өгч шалгах зэрэг саналтай байна.

Г.Ганбүрэн

1. Алжлыг гэрээний дагуу хийж гүйцэтгэсэн байна.
2. Ажил хүлээлгэн өгсөн акт болон бичиг баримтыг архивт хүлээлгэн өгөх.
3. Магадлашгүй ажлын зардлаар хийсэн ажлыг дуусгаж хүлээлгэн өгөх.
4. Хүлээн авах саналтай байна.

П.Оюунтөгөлдөр

1. Тулгуурын дугаар хийх.
2. Щиттэй тулгуурын бууж байгаа хэсэгт хомут нэмэх.
3. 0,4кВ-ын хэрэглэгчийн самбарт дугаар цоож хийх.
4. Газардуулга хэмжиж акт үйлдэх
5. Улаан шугамын акт бичиг бариманд хавсаргах.
6. Бичиг баримтын бүрдлийг хангаж төрийн архивт хүлээлгэн өгөх:

68

Т.Отгоншагай

1. Комиссийн гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг чанартай сайн хийж ойрын хугацаанд хийж гүйцэтгэх
2. Хавар дулааны улиралд 2024 оны 04 сарын 01 гэхэд дутуу ажлыг бүгдийг нь хийж хүчдэл залгасан байна.
3. Магадлашгүй ажлын зардлаар нилээд их ажил нэмэгдүүлж хийж байгаа үүнийг батлагдсан төсвөөс зардлыг хэтрүүлэхгүй хийж байгаа.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 14 цаг 00 минутанд хаав.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:
КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА
/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:



Г.ОЧИРСҮХ
/ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн/