

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2024 оны 06 сарын 24-ны өдөр

Дугаар УХД-10/2024

Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг Даланжаргалан суманд шинээр баригдсан "Их нартын байгалийн нөөц газрын тусгай хамгаалалтын захиргааны барилгын гадна цахилгаан хангамж"-ийн ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2024.05.16, дугаар БАЗ-ГШС-04/2024

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: СН-92/2023

2.3.Захиалагч: Даланжаргалан сумын Засаг Даргын Тамгын газар хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 670001018 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум, Цомог баг /хороо/, Сумын төвд гудамж /хороолол/ өөрийн байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99220025,86046644 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Уртын уул" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 611006042 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, №581/21 ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Сайншанд сум /дүүрэг/, 2 дугаар баг /хороо/, Намын хороо 11 тоот байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99022236 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Сант номун" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 611006100 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ52-163/23 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: : Дорноговь аймаг /нийслэл/, Сайншанд сум /дүүрэг/, 8-р баг /хороо/, Алтанговь гудамж /хороолол/ 253-14 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99808263, 99261450 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Даланжаргалан сумын Засаг Даргын Тамгын газар хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 670001018

улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: **Дорноговь аймаг, Даланжаргалан сум, Цомог баг /хороо/, Сумын төвд гудамж /хороолол/ өөрийн байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99220025,86046644** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **шаардлага хангасан**

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ **Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:**

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү бага төвөгшилтэй ангиллын **Даланжаргалан** суманд шинээр баригдсан **"Их нартын байгалийн нөөц газрын тусгай хамгаалалтын захиргааны барилгын гадна цахилгаан хангамж"**-ийн зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материал болон барилга

байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох..... хуудас материал, барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Бага төвөгшилтэй ангиллын Даланжаргалан суманд шинээр баригдсан “Их нартын байгалийн нөөц газрын тусгай хамгаалалтын захиргааны барилгын гадна цахилгаан хангамж”-ийн ажлыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА
(ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга)

Э.СҮХБААТАР
(Даланжаргалан сумын Засаг
даргын орлогч)

***Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

---o0o---

**ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН ИХ НАРТЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ
ГАЗРЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАЙ ЗАХИРГААНЫ ГАДНА ЦАХИЛГААН
ХАНГАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ТХБХБТ
Албан тушаал: БҮБХ-ийн газра
Комиссын гишүүн: Ц.Бердеев
Холбогдох утас: 99653557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Цахилгааны саялбарыг нэр хайл, схем зураг хийн баримжуулах	хийгдсэн
2. Барилганд орчм дийгээг орооно хад биеийн нүхэнд шилжүүл шилсэн хөөсийг дусч, мавард засах тийш.	материалыг ашигласан орч, ашигласнаар хийгдсэн тэгж баримдсан
3. Малга хэсгийг шилжүүл дундурон нүхний шилжүүл вэл шилжүүлсн сийл хийх.	хийгдсэн
4. Биеийн баримтотой дүрэл-2 хавсгалыг ашигласан архив талбайг шилжүүлсэн тэгж	хийгдсэн
5. Гудамжлагын дүрмийг цагаар ТХБХБТ-ын ХБКМС-нд баримтжуулах.	хийгдсэн
6. Барилга хэсгийг саялбар материалыг 2 БХТ-ийн газраар туслах.	хийгдсэн тэгж баримдсан

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Комиссын шийдвэрийн дагуу үүрэг даалгаврын биелэлтээр амжилтаар үүрэг даалгаврыг биелүүлсэн байна.</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Н.Б.Бадарцаа</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Н.Б.Бадарцаа</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.06.19</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Н.Б.Бадарцаа</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Н.Б.Бадарцаа</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.06.21</i>

**ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН ИХ НАРТЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ
ГАЗРЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАЙ ЗАХИРГААНЫ ГАДНА ЦАХИЛГААН
ХАНГАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *АЗЕРТАУСР*
Албан тушаал: *ОХУУ БАЙГААГЧ*
Комиссын гишүүн: *Н. Раданов*
Холбогдох утас: *99771171*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Зурган тас снх хилалч</i> <i>Байгуулагын ал дотлоогдох</i> <i>Холбогдох албан</i> <i>Зохих зүйлс хийх</i> <i>Зохих зүйлс хийх</i> <i>Зохих зүйлс хийх</i>	<i>Зурган</i> <i>Зохих зүйлс</i> <i>Зохих зүйлс</i> <i>Зохих зүйлс</i> <i>Зохих зүйлс</i> <i>Зохих зүйлс</i>

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Басалттай ашигтай аргаар сааралтай</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / <i>Б.Б.Б.Б.</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.06.19</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ / <i>Б.Б.Б.Б.</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.06.21</i>

ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН ИХ НАРТЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ
ГАЗРЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАЙ ЗАХИРГААНЫ ГАДНА ЦАХИЛГААН
ХАНГАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Аймгийн ЗДТТ*
Албан тушаал: *Архивын төвийн дарга*
Комиссын гишүүн: *Н.Цэцэгдэлхэн*
Холбогдох утас: *96012169*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Цахилгаан хангамжийн баримт бичгийг даврсах дагуу бүрдүүлж</i> <i>2. Төрийн хархавт н баримтос хөрш огох</i>	<i>жуу</i>

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.20

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.24

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/

Байгууллага: Их нарт-ын байгалийн нөөц газрын тусгай хамгаалалтын захиргааны мэдээллийн төв байрны гадна цахилгаан

Комиссын гишүүн: ТУАХМБН-н түр оролт гишүүтэй Б. Энхжаргал

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- 0,4 ВВ шитана АА пункт харах.	- хийгдсэн
- 0,4 ВВ гаргалгооны ВВ гарна хоолой АООА тавьж хийгдсэн хийх дээр талын нутагт байсан.	- хийгдсэн
- 0,4 ВВ-н өрөөнийг тоолгорын нойлын элемент хольцтойг зөв байсан	- хольцтойг зөв байсан хольцтой
- 0,4 ВВ тоолгорын тоолгорын хийгдсэн	- хийгдсэн
- 0,4 ВВ-н өрөөнийг шитаны орлогын ВВ PVC хоолой хийх, нутагт байсан	- хийгдсэн
- комиссын гишүүдийн түрэг дараагийн биелэлтээр туршилтаар	
- 72 цагийн хичээл зогсох, байнгын хичээл зогсох талын туршилтаар	
Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 	Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
Б. Энхжаргал /Гарын үсгийн тайлал тос 9979 9336.	Б. Энхжаргал /Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2024.06.06.	Огноо:

ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН ИХ НАРТЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ
ГАЗРЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАЙ ЗАХИРГААНЫ ГАДНА ЦАХИЛГААН
ХАНГАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: 35/10 кв. Даланзаддал дүүрэг
Албан тушаал: шүрээт механик
Комиссын гишүүн: Т. Довдгорин
Холбогдох утас: 99064460.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 6/0,4 кв. АТП дээр сорилгооны автомат дээр нэр халт харах.	Биелжээ
2. Хуралын суурингийн бүс дүүрэг дайрсан тунгуурууд дүүрэг ААП харах.	Биелжээ
3. Хамсан байгууллагатай сэр хэрнэр сэрээ хийм байшин ашиглахыг зогсох.	Биелжээ

Шийдвэрлэсэн нь: <i>дснм уурт даалгаврын хялсний дараа хялсгийн амтлалын дараа даалгаврыг өгөх зүйлс.</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Т. Новагорова</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>/ [Signature] /</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024-06-19</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ <i>/ [Signature] /</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024-06-29</i>


Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/

Байгууллага: Их нарт-ын байгалийн нөөц газрын тусгай хамгаалалтын захиргааны
мэдээллийн төв байрны гадна цахилгаан

Комиссын гишүүн: Т. Анандпүрэв Их нарт-ын БНГ-ын ХЗ-ны дарга

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Гучэтгэл бүрэн хөгжсөн дууссан тул нэмэлт өгөх үүрэг даалгавар байхгүй	2
Үүрэг даалгавар өгсөн. Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ Т. Анандпүрэв /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024.06.06	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/ Т. Анандпүрэв /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024.06.07

**ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН ИХ НАРТЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ
ГАЗРЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАЙ ЗАХИРГААНЫ ГАДНА ЦАХИЛГААН
ХАНГАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Их нартны БНГ-ийн хамгаалалтын захиргаа*
Албан тушаал: *Мэргэшилтэн*
Комиссын гишүүн: *Д. Доржпүрэв*
Холбогдох утас: *99646433*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>прийёмтөв компаний дүрдэмийг хмар гол асуудал гаргахад мэргэлийг хураахад бүрт нэмэх</i>	<i>Биелсэн.</i>

--	--

2

Шийдвэрлэсэн нь:

Байнгын ажиллагааны зурсаагуу туслах зүйлс.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Б. Эрдэмтүрэн

Гарын үсэг:

Б. Эрдэмтүрэн

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/

/ Гарын үсгийн тайлал

/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.06.18

Огноо:

2024.06.18

ДАЛАНЖАРГАЛАН СУМЫН ИХ НАРТЫН БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ
ГАЗРЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАЙ ЗАХИРГААНЫ ГАДНА ЦАХИЛГААН
ХАНГАМЖИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зэрлэ төслийн "Салт Номун" ХХК*
Албан тушаал: *Захиргаа*
Комиссын гишүүн: *Э.Эртал*
Холбогдох утас: *99808263*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Цахилгаан гадна сүлжмэл батүүлэгтэй сайжруулах</i> <i>2. Бүлэг баримтот түүхийн архив, ашигласа нэгдэл хуртмт огох.</i>	<i>Бүтээгдсэн</i> <i>— x —</i>

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Үүрт даалгаврын биелэлтээр ашигласан</i> <i>хүрэн авч</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ <i>Э.Трнэс</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.06.19</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: /Тамга, тэмдэг/ <i>Э.Трнэс</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.06.24</i>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

/Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй/

Байгууллага: Их нарт-ын байгалийн нөөц газрын тусгай хамгаалалтын захиргааны
мэдээллийн төв байрны гадна цахилгаан

Комиссын гишүүн: Гүйцэтгэл: Уншигчор С.Батбаяр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Комиссын гишүүн өгсөн үүрэг даалгаврын хүлээн авах баримттай. - Буултны кабелиг цалаан хоолой хөдх баримттай. - Шиг барууламж - Гаа хоолой дөх урмжлал - Тулгуур малчин малч булав	- хийгдсэн - хийгдсэн - хийгдсэн - хийгдсэн
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал Огноо:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  /Тамга, тэмдэг/  /Гарын үсгийн тайлал Огноо:

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2024 оны 06 дугаар сарын 19-ны өдөр

№

Даланжаргалан сум

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын Их нартн байгалийн нөөц газрын тусгай хамгаалалтын захиргааны барилгын гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2024 оны 06 дүгээр сарын 19-ны өдөр "Их нарт"-ын захиргааны байранд 16:00 цагт эхлэв.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/
Н.Гарамжав /Аймгийн ЗДТГ-ын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч/
Ч.Чулуунцэцэг /Аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын байцаагч/
Э.Сүхбаатар /Даланжаргалан сумын Засаг даргын орлогч/
Б.Энхжаргал /БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн харьяа Говьсүмбэр ЦТСС-ын ерөнхий инженер/
Т.Анандпүрэв /Их нарт байгалийн нөөцийн газрын хамгаалалтын захиргааны дарга/
Б.Эрдэнэтуяа /Их нарт байгалийн нөөцийн газрын хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн/
Э.Урнаа /"Сант Номун" ХХК-ийн захирал/
Г.Даваадорж /Даланжаргалан сум ШҮЗТехникч-захиалагчийн хяналтын инженер/
Т.Дэлгэрмаа /"Уртын уул" ХХК-ийн захирал/
С.Батбаяр /"Уртын уул" ХХК-ийн инженер/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Даланжаргалан сумын Их нартн байгалийн нөөц газрын тусгай хамгаалалтын захиргааны барилгын гадна цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссоор шалгасан тухай.

Сонссон нь:

Ц.Баярмаа:

1. Барилга руу орж байгаа кабелийн оруулгын нүхний зай завсарт хийсэн хөөсний илүүдлийг зүсч, цементэн зуурмагаар шавардлага хийх.
2. Жалганд хийгдсэн тулгуурт хазайлт үүсэхээс сэргийлж хайрган хөрсөөр чигжиж, манаас хийх
3. Бичиг баримтын бүрдлийг ханган аймгийн архивын тасагт хүлээлгэн өгөх

4. Гүйцэтгэлийн зургийг гарган ГХБХБГ-ын ХБКМС-д бүртгүүлэх.

5. Нормчлолын сангийн төлбөр төлөх.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Н.Гарамжав:

1. Зургийг трассыг хангагч байгууллагатай зөвшилцөх шаардлагатай.

2. Захиалагчийн хяналтын дүгнэлт гаргах.

3. Хүн оршин суух газарт байрлаж байгаа тулгуурт гэрэл ойгч тууз хийх
Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ч.Чүлүүнцэцэг:

1. Цахилгаан хангамжийн баримт бичгийг зааврын дагуу бүрдүүлэх

2. Эх баримтыг төрийн архив хүлээлгэн өгөх

Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Э.Урнаа:

1. Цахилгааны гадна оруулгын кабелийн битүүмжийг сайжруулах

2. Бичиг баримтын бүрдлийг гүйцээж архив, ашиглагч нар хүлээлгэн өгөх

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Б.Эрдэнэтүяа:

Гүйцэтгэгч компани хүчдлийн ямар нэгэн асуудал гарахад баталгаат хугацаанд бүрэн хариуцах

Г.Даваадорж:

1. 6/0.4 кВ-ын АТП-ны гаргалгааны автомат дээр нэр хаяг хадах.

2. Амралтын суурьшлын бүс дээгүүр дайрсан тулгуурт АА плакат хадах.

3. Хангагч байгууллагатай цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх гэрээ хийж байнгын ажиллагаанд залгах

Дээрх үүрэг даалгавар хийгдсэний дараа байнгын ажиллагаанд залгахад татгалзах зүйлгүй.

Ц.Баярмаа:

Комиссын бүрэлдэхүүнд орж байгаа зарим гишүүд 06.06-нд газар дээр нь ирж үзэж шалган үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудсанд саналаа бичиж үлдээснийг танилцуулья. Албан ажлын шаардлагаар захиалагч болон хангагч байгууллагын төлөөллүүд өнөөдөр газар дээр нь дахих ирэх боломжгүй гэдгээ мэдэгдэж өмнөх өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах боломжтой гэж мэдэгдсэн байна. Үүнд:

Э.Энхжаргал

1. 0.4 кВ-ын шитэнд АА-ны плакат хадах

2. 0.4 кВ-ын гаргалгааны кабель шугамын гадна хоолойд доод талд жийрэг хийх, дээд талын нүхийг бөглөх

3. 0.4 кВ-ын ерөнхий тоолуурын нойлийн клемийн холболтыг зөв болгох
4. 0.4 кВ-ын тулгуурын газардуулга хэмжүүлэх
5. 0.4 кВ-ын ерөнхий шитний оруулгын кабель шугамыг PVC хоолойд хийх, нүхийг бөглөх

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр туршилтын 72 цагийн хүчдэлд залгах, байнгын хүчдэлд залгахад татгалзах зүйлгүй.

Э.Сүхбаатар :

1. 0.4 кВ-ын самбар тогтоосон байдалд хангалтгүй тул тэгшилж сайн тогтоох
2. Шугамын төгсгөлд буултын кабельд PVC хоолой хийх
3. Газардуулга хэмжилт дахин хийлгэж проткол гаргуулах

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Т. Анандпүрэв:

Гүйцэтгэл бүрэн хийгдсэн тул нэмэлт өгөх үүрэг даалгавар байхгүй.

С. Батбаяр


1. Комиссийн гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврыг чанартай сайн хийж ойрын хугацаанд хийж гүйцэтгэх боломжтой.
2. Төгсгөлийн тулгуурын буултанд PVC Хоолой хийсэн
3. Тулгуур чигжиж шит тэгшлэх нүх сүв бөглөв.
4. Бичлэг палакат явуулсан.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 17 цаг 30 минутанд хаав.

Саналын хуудсыг хавсаргав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА

/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:



Э.СҮХБААТАР

/Даланжаргалан сумын Засаг даргын орлогч/