

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2024 оны 07 сарын 03-ны өдөр

Дугаар 428-6/2024 Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Хатанбулаг суманд байршилтай “Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл /Халдвартын тасаг/”-ын ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2023.09.07, дугаар БАЗ-ОНТ-БУ-23/2023

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: СН-83/2022

2.3.Захиалагч: Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001134 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3 дугаар баг, гудамж /хороолол/ Нутгийн удирдлагын байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70522656, 70522674 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Энержи парагон” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 0611005069 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ52-519/19 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Сайншанд сум /дүүрэг/, 1 дүгээр баг /хороо/, Шинэ зуун гудамж /хороолол/ 33-13 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99525757, 99879966, 88883381 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Сант номун” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 611006100 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ59-449/18 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Сайншанд сум /дүүрэг/, 8-р баг /хороо/, Алтанговь гудамж /хороолол/ 253-14 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99808263, 99261450 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төв** оноосон нэр, 670001123 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, **Дорноговь аймаг, Хатанбулаг сум, 4-р баг, гудамж** /хороолол/ /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **88013453, 94110828** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Хэвийн**

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү **Дунд** төвөгшилтэй ангиллын **Хатанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл /Халдвартын тасаг/-ийн** зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт **3** хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материал, барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл 1 ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Дунд төвөгшилтэй ангиллын "Хатанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл /Халдвартын тасаг/-ийн барилга"-ыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

(Э.АМГАЛАНБААТАР)

/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн
хяналтын инженер/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

---o0o---

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ТХБХБТ
Албан тушаал: ДУФХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: А.Б.Сүрэнжав
Холбогдох утас: 9965 3557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Цөөнхон усны паянта талбар-и нундунд газар	нийгмч
2. Дээрхон ус талбарын (хатаарал) даавуулах	нийгмч
3. Хар цаасны ам дорхонтой түрхсөн шатааг шавуулах хатаахгүй байгааг даавуулах	нийгмч
4. Хурууны хэлний газартой хар тос болон хатаахтай хэлний даавуулах	нийгмч
5. Харин угаахуурын доторхон хатаах үнэр газар рүүнх-х	нийгмч
6. Халаарал цөөнхон нийгмч	нийгмч
7. Нийгмч хатаах халаарал нийгмч	нийгмч
8. Цөөнхон дорхон шавуу хатаах дугаартай аргаар, өнгийн тусгаар ерөөх	нийгмч

Шуудангаар нундунд хатаах үнэр
ал нийгмч

9. цахилгааны түр тэмдэгтэй хадгалах. 10. Тагвардугаа, арга дайнуулагч гуртгээтэй шийх 11. Цонхонд үс эсвэл өрсөн бич, /цахилгааны/ дасварлах 12. Агсв-нэг бэхлэр үнэртөнц/цах шийдвэрлэсэн нь хэвийн болгох.	шигшүүл шигшүүл шигшүүл шигшүүл
Шийдвэрлэсэн нь: <i>Комиссын шийдвэрийн өсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр тиймтэй амжилтаар үүрэг ахалсан байдлыг</i> Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Н.Б.Б.Б.Б.Б.</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Н.Б.Б.Б.Б.Б.</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.06.13</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Н.Б.Б.Б.Б.Б.</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Н.Б.Б.Б.Б.Б.</i> /Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.06.03</i>

**ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зорноговь аймгийн ЗДН*
Албан тушаал: *Архавсан төсвийн дарга*
Комиссын гишүүн: *М.Бүхүүнцэн*
Холбогдох утас: *9007 2509*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Хатанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл (Халдвартоситасар) - ийн барилгын зураг төсвийн баримт бичгийг хянаж дараах үүргийг өгөв 1. Ийн дүнд авчирсан ажлын дүрт бичиг баримтаагуулах 2. Барилгаз ажлаас өмнө манермалын гарал үүсвэрийг тусгаш, лабораторийн үнэмлэх-этийг дүрвэлт бүрдүүлэх 3. Барилгын зураг төсвийн баримт бичгийг хувиар бүрдүүлэх	<i>Бичиг</i> <i>Бичиг</i>

тарихи архивын хэргийн
огох -

Н. Комиссови гийгүүдэйн
үүрэг даалгаврын
бүлэгтэй гаргах,
гэрээгээр баталал
лах.

Тамга

Тамга

Шийдвэрлэсэн нь: Районы ажиллагааг үүрэг
огох саналтай байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.13

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.10.24

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗС
Албан тушаал: ЗХХБ
Комиссын гишүүн: Н. Гованов
Холбогдох утас: 99334684

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
байна үсхийсн болон ашигтай бүрт дуусгах	Ligant
Барилдсан ажил зайлуулсан агийн нийгэмт мэдээллийн байгууллагаар ашигтай ашигтай байгаа болон дуусгах.	Ligant
Урсгийн орооноор нурсан ашигтай дуусгах ашигтай үс хүрээтэй ашигтай.	Ligant
10-1, 10-2, нэр хаяг, хүрээлүүлсэн ашигтай.	Ligant.

Энэ санхүүгийн амжилтын
даалгаврыг бэлдснээр олгох.

Зуршил нь шалтгаан бол
байна. Аргаархад нь оролцох
байна.

Лигон

Шийдвэрлэсэн нь: Санхүүгийн амжилтын даалгаврыг
бэлдснээр амжилтаар оруулах

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. Н.Бордос / 2. Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.13

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. Н.Бордос / 2. Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗМТ

Албан тушаал: Эрүүл ахуйн халдвар комиссын гишүүн

Комиссын гишүүн: Л.Бенбат

Холбогдох утас: 90 11 34 56

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Хуцаангуудын тухай зориулан зохих зориулалт тайг ойлгох.	Биелэлт
2. Улирлын хамт, Улирлын халдварын комиссын гишүүн.	Биелэлт.
3. Улирлын хамт Улирлын халдварын комиссын гишүүн.	Биелэлт.
4) Зориулалт хуцаангуудын сайжруулалт.	Биелэлт.
5) Зориулалт хуцаангуудын халдварын комиссын гишүүн зориулалт хуцаангуудын халдварын комиссын гишүүн	Биелэлт

4) Бичлэг нь үнэ өсөхөд
хандсан гэсэн.

Бичлэг.

5) Буцаа өрсөлт
р дүгнэлтийг үнэ
хэмжээгээр өснө.

Бичлэг.

6) Өдөр нэгдөн салбар
сүлжээ бүтээгдсэн.

Бичлэг - 8-р сар
2008.

7) Уламжлалт хөдөө
төсвийн зориулалтын
хөдөө ажлаа үнэ
дээр.

Бичлэг.

8) Өөрөө өөрсө сүүлд
хүч өс. дээр 20 үрэг хөдөө.

Бичлэг.

9) Өдөр нэг хөдөө нөхдөн үрэг хөдөө нөхдөн

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2008. 06. 28



/Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2008. 06. 28.



/Гарын үсгийн тайлал

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Онцгой байдлын газар
Албан тушаал: Гал тухимрийн улсын хяналтын байцаагч
Комиссын гишүүн: хошууч Г.Ганбаяр
Холбогдох утас: 92089585.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
# Үйлдвэрийн хөдсөн дэр материалын гал тэсвэр- нмтийн зэргийг ОБЕГ-ын харьцаа ГСҮХ үрээлэнгээр гартуулсан дүгнэлтийг хэвсгэрэх.	Биеэлсэн.
# Гал унтраах дотуур усан хангамжийн холбоо- тыг зурварт заасны дагуу усрах.	Биеэлсэн.
# Аянда зайлуулагч, газар- дуулгыг холбох мэргэжлийн байгууллагаар эвэрлүүлгийг жамнылан эхлээд баталгаажуулах.	Биеэлсэн
# Галд бүрт аврах гарын гэрэлтэс тэмдэг байрлуулах.	Биеэлсэн.
# Галын дохиоллын системийн ангилаагаагүй болсон хэсгийг солын халдвартай ангилаагааг хандах. Үргэлжлэх.	Биеэлсэн.
#	

№ Гал гаргах эрхтэй бүхний
Орлоо тасалгаанд гал
хатрах автомат хатраагчур
байрлуулах

Бүтэлсэн.

№ Дамны оронний рэвгээр
хүснэгтээс хамгаалагдсан
рэвгээр суурьлуулах.

Бүтэлсэн.

2

2

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссийн гишүүдийн үүрэг
даалгаварын биелэлтээр байнгын ажиглалтаар
хүлээн авах

Үүрэг даалгавар өгсөн: ГТХХБайцаагч,
ХОШУУС

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Г. Ганбаяр

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.15

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

ГТХХБайцаагч

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Г. Ганбаяр

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.28.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН
ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: 530БЦ/С ТӨХК
Албан тушаал: ТУАХМ.ЕИ
Комиссын гишүүн: Б.БӨТСҮРЭН
Холбогдох утас: 99031378

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тулагуур зураг зохих.	1. Хийгдсэн.
2. Тулагуурт наахам хийх.	2. Хийгдсэн.
3. 0.4 кв-н цснт бүрэн угсрах.	3. Хийгдсэн.
4. 0.4 кв буурын кабели зийг гээгүй.	4. Хийгдсэн.
5. Тулагуур №3 тулаас хийх.	5. Хийгдсэн.
6. Тулагуур №5 тэнгэх.	6. Хийгдсэн.
7. КТМН-150 гаргалмаан кабели хийгдээгүй.	7. Хийгдсэн.
8. Бонхуу оронхий цснт наахам хийх.	8. Хийгдсэн.
9. Кабели шугамуу бүр хийх.	9. Хийгдсэн.
10. Гарздууна хараар буудах.	10. Хийгдсэн.

Handwritten signature or mark.

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Б. Батсүрэн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024-06-13



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгаан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Б. Батсүрэн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024-06-23



Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Албан тушаал:

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас:

ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЗТГ.
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА
С. ЭРДЭНЭБААД
88013453

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Өмчийг ашигласны үндс догоорой саатах, зэрэг хууль зурхайн зөрчил хууль зурхайн зөрчил гэсвэл түүнийг буцаах.	

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Хамт олон</i> <i>нийгэмд</i> <i>хүчирхэг</i> <i>Төлөөлөгч</i> <i>амьтат</i> <i>хүчирхэг</i> Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Г. Хууль</i> /Тамга, тэмдэг/ / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.06.12</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан: Гарын үсэг: <i>С. Хууль</i> /Тамга, тэмдэг/ / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.07.16</i>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗДНТ
Албан тушаал: ХЕТХОХ-ийн дорно
Комиссын гишүүн: Н.Мана-Эрдэнэ
Холбогдох утас: 91199267

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1 Цооног газраа усны хаяга нелурнах	1 Хийгдсэн
2 Халарсан цонх, хаагчид илчилж, сонх	2 Хийгдсэн
3 Газардурма хийх	3 Хийгдсэн
4 Могой руу явсан урванд халарсан бүрэл хийх	4 Хийгдсэн
5 Барилга бүтцийн бүрдлийн хаалганг халбаргах газруудыг хурднуулах	5 Хийгдсэн
6 Комиссын гишүүдийн үүрэг, даалгаврын биелэлтээр бичиглэл авчигдаг хүртэл авах санхүүжилт бичих.	6 Хийгдсэн

	
--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. Б.Монх-Эрдэнэ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.13

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1. Б.Монх-Эрдэнэ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.06.28

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Чандмань ил
Албан тушаал: Савдарын дэргэ
Комиссын гишүүн: У.Антохбаян
Холбогдох утас: 95980660

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① Цовор усны таслуур тохио	Биелсэн
② Угаалгүүртэй бохирдлын ил угаалгуч үлэр доратч эрхтн хийв.	Биелсэн

Шийдвэрлэсэн нь: Энэ үүрэг даалгаврын биелэлтийн дөрөв комисс хүртэл авахад бэлэн.	
Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: 	Гарын үсэг: 
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
/	/
/ Гарын үсгийн тайлал	/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2024.06.13	Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Хатанбулаг. 2007/1

Албан тушаал:

лаборант Н. Раднаа

Комиссын гишүүн:

М. М. Олзийсүрэн

Холбогдох утас:

86551425 95898956

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тэгнэ талын газарог түүлсн. 2. Таруун талын хойд орон -ийг урх халархай 3. Урьд талын дунд хаалмагт шалт хаалт доод онгоцогт шалт халарсан. 4. Халмагт хаалма даруун доод орон 5. Нот хаалмагт хурт салсан.	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Зайнмөн ажиллагааг хурт авах.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *З. Мөөхон* / *З. Мөөхон*

/Тамга, тэмдэг/

/ *З. Мөөхон* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.06.13*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *З. Мөөхон*

/Тамга, тэмдэг/

/ *З. Мөөхон* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.07.08*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Сант Негуун" ХХК
Албан тушаал: Захирагч
Комиссын гишүүн: Б.Тогтоол
Холбогдох утас: 99808263.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Хөдөөгийн хөр урсгалыг амьдралд зорцуулж хориглох, илгээх түрхэх	1) Биелэгдсэн
2. Хөдөөгийн үс тэгш сан ухлагыг алдсанаар -ийг хогшилт Захваргаа	2) Захваргаа бүтээ.
3. Архив үзврийн орлогын хяналт үсрээ	3) Биелэгдсэн
4. Тэгш хяналт, урсгал үзврийн	4) Биелэгдсэн
5. Санхүүгийн төр хогшилт бүтээ Засах	5) Биелэгдсэн
6. Илгээх хяналт ашиглалтын байгуул Засах	6) Захваргаа.
7. Тэгш хөр үзврийн.	7) Биелэгдсэн
8. Илгээх хяналт дүр тэгш хяналт догоор хийх байгуул үзврийн үзврийн санхүүгийн дорно туслах.	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Үүрэг даалгаврын биелэлтээр шийдэгдсэн хуртэн мэл*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *Э. Үрнел* / Сант номун / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.06.13*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ *Э. Үрнел* / Сант номун / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.08.28*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН
ӨРГӨТГӨЛ /ХАЛДВАРТЫН ТАСАГ/-ИЙН БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

Албан тушаал:

Комиссын гишүүн:

Холбогдох утас:

Энержи Паралон ХХК
Захирал
Ш.Ариунбаяр
88883381

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Комиссан гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглагдаж өгөн санастай байна.</i>	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

А.Ариунзүр

Огноо:

2023. 06.13



Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:



Гарын үсгийн тайлал

141
101

1
**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр

№

Хатанбулаг сум

Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын ЭМТ-ийн өргөтгөл / халдвартын тасаг/
газрын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2024 оны 06 дугаар сарын
13-ны өдрийн 14:00 цагт эхлэв.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын
Барилга, хот байгуулалтын хэлтсийн
дарга/

Ч.Чулуунцэцэг /Аймгийн ЗДТГ-ын
Архивын тасгийн дарга, Архив, албан
хэрэг хөтлөлтийн улсын байцаагч/

Б.Бямбатуяа /Аймгийн Эрүүл мэндийн
газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын
хяналтын улсын байцаагч/

Э.Урнаа /Сант Номун ХХК-ийн захирал/

Ц.Мөнх-Эрдэнэ /Аймгийн Засаг Даргын
Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт
хөгжлийн бодлогын төлөвлөлтийн
хэлтсийн дарга /

Н.Гарамжав /Аймгийн Засаг Даргын
Тамгын газрын Эрчим хүчний улсын
хяналтын байцаагч /

Г.Ганбаяр / ОБГ-ын Гал түймрийн улсын
хяналтын байцаагч/

Б.Батсүрэн /БЗӨБЦТС ТӨХК ТҮАХМ
Ерөнхий инженер /

С.Эрдэнэболд / Хатанбулаг сумын Засаг
дарга/

Я.Жаахан / Хатанбулаг сумын Эрүүл
мэндийн төвийн лаборант/

У.Алтанбагана / Чандмань-Илч ХХК-ийн
Хатанбулаг сумын салбарын дарга /

Ц.Ариунбаяр / "Энержипарагон" ХХК-ийн
захирал/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл / халдвартын тасаг/ газрын барилгыг ашиглалтад оруулах комиссоор шалгасан тухай.

Сонссон нь:

Ц.Баярмаа:

1. Цонхны усны хаяалга төмрийн ирмэгийг засах.
2. Дээвэрт ус тогтсон 2 газарт янзлах.
3. Хар цаасны ам зөрүүлэгт түрхсэн мастак шаардлага хангахгүй байгааг засварлах.
4. Хүзүүвч хэсгийн фасадны хар тос болж халтартсан хэсгийг засварлах.
5. Зарим угаагуурын бохир уснаас хоолойд үнэр дарагч резин хийх.
6. Хагарсан цонхны шил солих.
7. Шилэн хананы хагарсан шил солих.
8. Узелийн өрөөнд шугам хоолойн дулаалга гүйцээх, өнгийн туузаар ороох.
9. Цахилгааны тер тэжээлийн кабель салгах.
10. Газардуулга, аянга зайлуулагч гүйцээж хийх.
11. Цонхоор ус орсон байна, /салхивчаар/ засварлах
12. АЦӨ-нд бохир үнэртэж байгаа шалтгааныг олж хэвийн болгох.

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ц.Чулуунцэцэг:

1. Ил далд ажлын актыг бүрэн бичиж баталгаажуулах.
2. Барилгад ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторын шинжилгээний дүгнэлт бүрдүүлэх.
3. Барилгын зураг төслийн баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлж төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.
4. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварын биелэлтийг гаргаж, гэрэл зургаар баталгаажуулах.

Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Л.Бямбатуяа:

1. Хулдааснуудыг тэгшлэх. Зарим зааг зайтайг байгааг ахиулах.
2. Шилэн хана, цонхны хагархайг солих.
3. Цонхоор ус орж ирсэн хэсгийг засах.
4. Дээврийн хар цаас наасан наалтыг сайжруулах.
5. Ариун цэврийн өрөөнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тоноглол хийх.
6. Бойлуурын ус гоожиж байгааг засах.
7. Душны өрөөний разеткиг усны хамгаалалттай болгох.
8. Дээвэрлүү гарсан салхивчний сувгийг битүүмжлэх.
9. Угаалтуурын гялгар уутаар ороосон хэсгийн зориулалтын холбох хэрэгслээр бэхлэх. Үнэр дарагч хийх
10. Өрөөний хаалганы цоож суулгасан хэсгийн сэвийг засварлаж гар гэмтээхээс хамгаалах.
11. Гадны хог хаягдлыг цэвэрлэж, газрын тэгшилгээ, ногоон байгууламж хийх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Э.Урнаа:

1. Дээврийн хар цаасны ам дарагч зөрүүлэг, хөрсжүүлэх, мастик түрхэх.
2. Дээвэрт ус тогтсон уклоны алдагдалтай хэсгийг засварлах.
3. Ариун цэврийн өрөөний хаалт угсрах.
4. Гадна хаалга, цонх цэвэрлэх.
5. Салхивчийн тор хөндийрсөн байгааг засах.
6. Шалны хулдаас атираатай байгааг засах.
7. Гадна хог цэвэрлэх.
8. Шилэн хана зураг төсөвт тусгасанаас өөрөөр хийсэн байгааг гүйцэтгэл гаргаж санхүүжилтийн зөрүүг тооцох.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ц.Мөнх-Эрдэнэ:

1. Цонхны гадна усны хаялага налуулга хийх.
2. Хагарсан цонх, хаалтны шилийг солих.
3. Газардуулга хийх.
4. Моргоруу явсан цахилгааны утсанд хамгаалах бүрээс хийх.
5. Баримт бичгийн бүрдлийг хангаж холбогдох газруудад хүргүүлэх.

Н.Гарамжав:

1. Гадна цахилгааны ажлыг бүрэн дуусгах.

2. Барилгын аянга зайлуулагчийг хийж гүйцээж, мэргэжлийн байгууллагаар хэмжилт хийлгэж баталгаажуулах.
3. Узелийн өрөөнд шугам хоолойг дулаалга хийж, ус юүлэгч хийх.
4. ЕОС, ГС-1, ГС-2 нэр хаяг, вирюкүүлэх, схем хийх.
5. Дизель генераторын ашиглалтын зааврыг боловсруулж өгөх.
6. Зурагт 1ш ширхэг АДХ байгаа суурилуулах шаардлагатай байна.

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Г.Ганбаяр:

1. Дулаалгын хөөсөнцөр материалын галд тэсвэржилтийн зэргийг ОБЕГ-ийн харьяа ГСҮХүрээлэнгээр гаргуулсан дүгнэлт хавсаргах.
2. Гал унтраах дотуур усан хангамжийн холболтыг зурагт заасны дагуу угсрах.
3. Аянга зайлуулагч, газардуулгыг холбож мэргэжлийн байгууллагаар эсэргүүцлийг хэмжүүлж актаар баталгаажуулах.
4. Гарц бүрт аврах гарцын гэрэлтэгч тэмдэг байрлуулах.
5. Галын дохиоллын системийн ажиллагаагүй болсон хэсгийг сольж найдвартай ажиллагааг хангах. Хаягжуулалт хийх.
6. Гал гарах эрсдэл бүхий өрөө тасалгаанд гал унтраах автомат унтраагуур байрлуулах.
7. Душны өрөөний разеткыг ус чиигнээс хамгаалагдсан разетка суурилуулах.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Б.Батсүрэн:

1. Тулгуур дугаарлах.
2. Тулгуурт палакат хийх.
3. 0,4кв-ын шийт бүрэн угсрах.
4. 0,4кв-ын буултын кабель хийгдээгүй.
5. Тулгуур №3 тулаас хийх.
6. Тулгуур №5 тэгшлэх.
7. КТПН-150 гаргалгааны кабель хийгдээгүй.
8. Дотор ерөнхий шийт палакат хийх.
9. Кабель шугамд вирк хийх.
10. Газардуулга хараар будах.

С.Эрдэнэболд:

1. Цаашид ашиглалтын үйл явцад доголдол саатал, эвдрэл гэмтэл гарсан тохиолдолд хуулийн хугацаанд бүрэн засварлаж янзлах.

Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

У.Алтанбагана:

1. Цэвэр усны тоолуур тавих.
2. Угаалтуурын бохирын шугаманд үнэр дарагч резин хийх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Я.Жаахнаа:

1. Гадна талын газрыг тэгшлэх.
2. Баруун талын хойд өрөөний цонх хагархайг янзлах.
3. Урьд талын дунд хаалганы шилэн хаалт доод өнцөгт шил хагарсан.
4. Нэг хаалганы хүрээ салсан.
5. Дамжих өрөөний хаалганы бариул цоожгүй.

Байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ц.Ариунбаяр:

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх саналтай байна

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 16 цаг 20 минутанд хаав.

Саналын хуудсыг хавсаргаав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН
КОМИССЫН ДАРГА:



Ц.БАЯРМАА
/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:



Э.АМГАЛАНБААТАР
/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн мэргэжилтэн/

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ № 50

2024 оны 10 дугаар сарын 24

- 1.Захиалагчийн нэр: Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Сант номун" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Энержи парагон" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
5. Барилгын зориулалт: Хатанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл Халдвартын эмнэлэг
6. Барилгын байршил, утасны №: Хатанбулаг сумын Амна-Ус баг . Утас:99774623

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	146	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	15	
3	Ажлын төсөв	55	хуулбар
4	Ил, далд ажлын акт	28	
5	Гэрэл зураг	32	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл	1 дэвтэр /46	
7	Ажлын зураг	108	
8	Гүйцэтгэлийн зураг		
9	Загвар зураг		
10	ЕТ	2	
11	Гадна цахилгаан	6	
12	УХАТ	10	
13	БА /Барилга/	21	
14	ББ /Барилга бүтэц/	20	
15	ЦУБ	8	
16	ХАС	10	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	2	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	15	
19	Холбоо дохиолол	6	
20	Гадна дулаан, ДМ	17	
21	Автомат удирдлага		
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	33	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"ЭНЕРЖИ ПАРАГОН" ХХК-ИЙН БИЧИГ ХЭРЭГ

Д. Ууганчимэг

Д.УУГАНЧИМЭГ

БАРИМТ ХҮЛЭЭН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ
ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2024 оны 10 дугаар сарын 24 өдөр

№ 50

Сайншанд сум

Монгол улсын Архив, албан хөтлөлтийн тухай хууль, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын 2021 оны а/515 дугаар захирамжийг үндэслэн "Энержи парагон" ХХК-ийн зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтаст хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024.10.24	Хатанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн өргөтгөл Халдвартын эмнэлгийн барилга	"Сант номун" ХХК	2023-2024	Бүрэн	8			570	

ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"ЭНЕРЖИ ПАРАГОН" ХХК-ИЙН БИЧИГ ХЭРЭГ
Х.Цумт Д.УУГАНЧИМЭГ



ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ