

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2024 оны 12 сарын 19-ны өдөр

Дугаар 482 37/2024 Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Сайншанд суманд байршилтай 7 дугаар багийн шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамжийн ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2022.03.22, дугаар БАЗ-ОНТ-ИШС-01/2022

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ЯБ-АЗ-21-35

2.3.Захиалагч: Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001134 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3 дугаар баг, гудамж /хороолол/ Нутгийн удирдлагын байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70522656, 70522674 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Гегатера тех" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011438131 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, №1070/21 цахилгааны ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Баянгол сум /дүүрэг/, 20 дугаар баг /хороо/, ТЭЦ-2 гудамж /хороолол/ 1-31 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 90171946, 85209011, 77005878 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Хайдродизайн прожект" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011310071 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3Т18-2036/17 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Хан-Уул дүүрэг 15 дугаар хороо, Репид харш хороолол 7-154 тоот байрны дугаар, 70001838, 77111838, 99079769 холбоо барих утас,

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Сайншанд сумын Засаг Даргын Тамгын газар** оноосон нэр, **670001050** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: **Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3-р баг /хороо/, Ялалт гудамж /хороолол/ өөрийн байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70522233** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Ашиглалтын шаардлага хангасан**

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

□ **Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:**

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү **Бага** төвөгшилтэй ангиллын **Сайншанд сумын 7 дугаар багийн шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамжийн** зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт ... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох хуудас материал, барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл ... ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Бага төвөгшилтэй ангиллын Сайншанд сумын 7 дугаар багийн шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамжийн ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан;

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)

/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

(Г.ОЧИРСҮХ)

/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн мэргэжилтэн/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЫШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ТХЗББТ -
Албан тушаал: БХХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: Б.Белдэв
Холбогдох утас: 99643557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
тусамш нь 2022.02.18-ны бүрлийн сэтгэл-хүснэгт-22/2021 дугаартай зэрэгцээгээр 2023.12.08-ны бүрлийн дүгнэлт шийл амжилтаар оруулах комисс амжилтаар. Комиссын үүрэг даалгавар дасаар нутаг дэвсгэрийн тус тусгаар дүгнэлт керийн. ТХЗББТ ТХХ-наас техник Комисс амжилтаар, керийн даллаар 1 шийллийн керийн. персоналыг дахиад хамтаар баагийн дараахгүй амжилтаар дүгнэлт.	

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *хилийн чанадад байгаа хамгаатлагч*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *В.Бадарцаа*

/Тамга, тэмдэг/

Ц.Б.БАДАРЦАА /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.12.02*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *В.Бадарцаа*

/Тамга, тэмдэг/

Ц.Б.БАДАРЦАА /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.12.18*

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Аймгаар засаг дархан Төрийн газар*
Албан тушаал: *Архивын тасгийн дарга*
Комиссын гишүүн: *Ц.Цэцэгзориг*
Холбогдох утас: *76012509, 99522309*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлыг 2024.03.29-ний өдөр комисс амжилттай гүйцэтгэж байгууламжийн зураг тасал мэдээллийн баримт бичгийг баримт архивт 2024.03.29-ний өдөр 7 хэргасангийн нэгж хэргэс авсан. Одоогийн хурал үргэж комиссын дүрмийг сараагүй гүйцэтгэж комисс амжилттай гүйцэтгэж баримт бичгийг хурал авсан гүйцэтгэх зүйлс	

Шийдвэрлэсэн нь: *Завьтга асууширалыг бүрүүлэх
санаатай гарна.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Увсүрэн 1991

Огноо: *2024.12.02*

Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Увсүрэн 1991

Огноо: *2024.12.02*

Гарын үсгийн тайлал

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *АТТЦаар*
 Албан тушаал: *БХХ Байрлал*
 Комиссын гишүүн: *Н. Бадрахт*
 Холбогдох утас: *954751*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>БХХ орон 12 дугаар сарын 28 орой нь Маагдх Нурин дараагийн сарын үеийн багт хангамжийг ашигласн дараах багт үеийн хангамж ашигласн 4 дүгээр даалгаварт багтсан биеийн хангамж хангамж дараах сарын 28 дараах үеийн хангамж 1 дүгээр дүгээр ашигласн багт сарын 28 дараах.</i>	

Шийдвэрлэсэн нь: *Хүснэгт* *архив* *сэлбэлт* *сэдвэ*

Үүрэг даалгавар өгтөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1 *Н.Брагин* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

1 *Н.Брагин* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.18

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: 066азар
Албан тушаал: ГТХХБайцаагч, хошууч
Комиссын гишүүн: Г.Самбаар
Холбогдох утас: 92088585

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
# 3-р баг төсөлд хяналт хийсэн тухай ГТХХБайцаагч ийн дүгнэлт	Биелсэн
# 2-д зэрэмийн даалгаврын хофсонуур материалыг — 3-д зэрэмийн тухай зэргийн ОБЕГ-ын хэргийн ГТХХБайцаагчид гэрчилгээ	Биелсэн
# 2-д станцын ороо тахалсан 2-д гал унтраах автомат төхөөрөмжийн (автомат гал унтраагчур) суурьшуулах.	Биелсэн
# Агаарын шугмын тулгуур 2-д зэр шугмын үргэлж суурьшуулах	Дорноговь ЦТС ХК-д хүлээлсэн өгсөн
# Гэрэлтэх тэмдэг тэмдэгтээс байрлуулах.	Биелсэн.

№ Данса зайлуулганын
эсэргүүцлийг хэмнүүлэх

2

Биедсэн

2

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг
даалгаварын биелэлтээр байнгын
ажлаалтад авах.

Үүрэг даалгавар өгсөн: ТУХБайцаагч

Гарын үсэг: 

Тамга, тэмдэг: 

Г.Гамбарян / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

ТУХБайцаагч

Гарын үсэг: 

Тамга, тэмдэг: 

Г.Гамбарян / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.18.

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ТХБХБГ*

Албан тушаал: *Хот байгуулалтын хөдөлгөөн*

Комиссын гишүүн: *С.Сүрэн*

Холбогдох утас: *22246804*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Барилга байгууламжийн дүрвэ ханга.</i> <i>2. 2023 он 12 дугаар 08-ны өдөр</i> <i>Миний өмнө барилгын газра</i> <i>зориулалтын ажлыг дүүрсэн үнэмлэхүй</i> <i>хэмжээ, ажил дүрвэ дэлгэр өсөн</i> <i>барилга дүрвэ гүйцэтгэв.</i> <i>Тус барилгын газра зориулалтын ханга</i> <i>1 хэмжээ дүрвэ өсөн ажиллагаа</i> <i>дүрвэ, хуучин дүрвэ тус</i> <i>дүрвэ өсөн ажиллагаа дүрвэ.</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:

Авангаарууд эргүүл хийх.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Г. Оюун

/Тамга, тэмдэг/

Г. Оюун

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.12.18

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Г. Оюун

/Тамга, тэмдэг/

Г. Оюун

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.12.18

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БЗРБББТЛ ТӨХК-Дорноговь нийслэл
Албан тушаал: Дорноговь зорилго
Комиссын гишүүн: Байгалийн үнэмлэх
Холбогдох утас: 99031377

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) 2023 онд амжилсан техникчил хэмжээг үүрэг даалгавар Бүрэн биелэл.	Бүрэн биелэл.
2) 2023 онд үнэмлэх хэмжээ амжилдуулар (Огноо багтаам)	2023.12.03-ны өдөр үнэмлэх хэмжээ хэмжээг.
3) АНТ бүрэлдүүлж олоогүй хүрэлх багца - Төрийн Засагаарх багца үндэслэлт ажил хүрэлх хэмжээг даалгавар саяаг гаргаар.	гаргаар.

Handwritten signature or mark.

Шийдвэрлэсэн нь:

Байнгын ашигтайгаар ажлаа.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

Огноо:

2024.12.02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан

Гарын үсэг:

Тамга, тэмдэг:

Огноо:

2024.12.15.

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Д.Х.ХС
Албан тушаал: Т.ВАХМЕН
Комиссын гишүүн: Б.Б.ЭГЭРХ
Холбогдох утас: 99031378

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 2013 оны 12-р сарын 08-ны өдөр төхөөрөмжийн өмчлөх ашигласан тус мөнгөх баран-5 хөрөнгөтэй газрыг цогцолон хамгааллын ашигласан үржээтэй бусад бусад үржээтэй комиссын дүгнэлт гаргаж өгөх үржээ цогцолон хамгааллын үржээтэй гаргаж өгөх.	1. Өгөгдсөн үржээ даалгавар бүрэн биеллээ.

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ Б.Батсүрэн

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024-12-02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

/ Б.Батсүрэн

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024-12-12

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Төмөр, төр ХХС*
Албан тушаал: *Броний зохиол*
Комиссын гишүүн: *З. Батзориг*
Холбогдох утас: *9970 2084*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
	

2

Шийдвэрлэсэн нь:

Урьд даалгаврын бичлэгт
амжилттай зохиогдсон.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2024.12.02



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2024.12.19



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2023 оны 12 сарын 28 -ны өдөр

Дугаар 416-Т-16/2024 Сайншанд сум

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Сайншанд суманд байршилтай 7 дугаар багийн шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамжийн ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2022.03.22, дугаар БАЗ-ОНТ-ИШС-01/2022

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ЯБ-А3-21-35

2.3. Захиалагч: Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар оноосон нэр, 670001134 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 3 дугаар баг, гудамж /хороолол/ Нутгийн удирдлагын байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 70522656, 70522674 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Гегатера тех" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011438131 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, №1070/21 цахилгааны ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Баянгол сум /дүүрэг/, 20 дугаар баг /хороо/, ТЭЦ-2 гудамж /хороолол/ 1-31 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 90171946, 85209011, 77005878 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Гидролизин проект" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011310071 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ18-2036/17 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар нийслэл, Хан-Уул дүүрэг 15 дугаар хороо, Репид харш хороолол 7-154 тоот байрны дугаар, 70001838, 77111838, 99079769 холбоо барих утас,

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Ашиглалтын шаардлага хангасан

■ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

3.4.Комиссын акт хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

4.1. Бага төвөгшилтэй ангиллын Дорноговь аймаг, Сайншан сумын 7-р багт байршилтай Шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамжийн -ийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзсан дүгнэлт гаргасан:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүний үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудсын хамт хүчинтэй

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ТХӨХБТ*
 Албан тушаал: *ӨХӨХ-ийн дарга*
 Комиссын гишүүн: *Ц.Осоров*
 Холбогдох утас: *9965 3557*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Түүдэтлөхийн дүрмийг дарга ТХӨХБТ-ийн ХБКМС-нд бүртгүүлэх. 2. Өөрчлөлтийн дүрмийг цацан дүрмийн өдөртэй доошорхойлж авах. 3. Тийшээ өдөх протокол баримтанд ил бүртгээр оруулах. 4. Нэрчилгээний өдөртэй БХТ-ийн сансар тунгалаа	<i>мөнгөсн</i>

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн өрсөл үүрэг даалгавар биелэлтээр байнгын ажиллагааг бүрэлдэх төлвийн даал	
Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: <i>В. Велд</i>	Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
Н. БВАРМДЖИ Гарын үсгийн тайлал	/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2023.12.08	Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ
Албан тушаал: *ашиглалтын*
Комиссын гишүүн: *С. Нарангов*
Холбогдох утас: *90067426*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын Бюлэний бүрдэмтэй хамтаар арав баган ОНХ, ГХБХБГ-д ашигласнаар. 2. Наранговын сангийн мөнгөн БХ-н дүрэмийг мөхөөрүүлж, барилгын бүрэлдэхүүнийг хавсаргах. 3. Ашиг байгууламжийн хадгалахын мөнгөн санг ашиг мөхөөрүүлж. 4. Нарангов бүрэлдэхүүний дүрэмийг ашигласнаар дүрэмийг хавсаргах. 5. Ашиг стандартын хавсаргах барилгын бүрэлдэхүүнийг хавсаргах. 6.	

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Гамшсан нэгжүүдийн нэгэн чурт заал гавртан Рославтер ажиллажанд зуртал авал хамтсан байгаа.</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн:	Үүрэг даалгаврын биелэлтг шалгасан:
Гарын үсэг: <i>[Signature]</i>	Гарын үсэг: <i>С.Воронцов</i>
Тамга, тэмдэг:	Тамга, тэмдэг:
<i>С.Воронцов</i> / Гарын үсгийн тайлал	<i>1/5</i> / Гарын үсгийн тайлал
Огноо: <i>2023.12.08</i>	Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЫШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Зорногөлөг аймгийн З ДТНТ*
Албан тушаал: *Архивын тасгийн дарга*
Комиссын гишүүн: *Н. Цулуунтүвшин*
Холбогдох утас: *96012509*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) ДТН өмчийн комиссоос баримт бичиг, үүрэг даалгавар биелэлтийг эх хуваар бүрдүүлэх 2) Баримтын ашиг зүйлс, үүрэг өмчийн талд хаах байгуул, тайлмат, үнэ тасармалт өмч бүрэн хангамж баталгаажуулах 3) Мэргэмийн сангу бүртгэл актот баталгаажуулах 4) ДТН дагуу ашиг зүйлс үүрэг рото цаасан дээр бүртгэх 5) Баримтын өмчөө хаах дагуу актот бүрэн бичиг 6) Зураг төсөл, техникын баримт бичгийг журмаар дагуу бүрдүүлж, эх баримтын талд архива хүлээн авах 7) Комиссоос мөрдүүдэл	

үүрэг даалгаврын биелэлтийг
 гаргав, анх зургаар
 баталгаажуулав
 7) Ашигласан материалын
 гарал үүслийн гэримтэй,
 сертификатыг бүртгэж
 бүрдүүлж, цадаар
 үнэ дээр багтсан сертификат
 ыг оруула хийлгэх

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг
 даалгаврын биелэлтийг үнэлж авах

Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг:  Тамга, тэмдэг:  Н.М.М. Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.12.08	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг:  Тамга, тэмдэг:  Н.М.М. Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024.03.29
--	--

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГТ ДУЛААНЫ ЭХ ҮҮСВЭР БАРИХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АБЭТТ
Албан тушаал: ӨХӨЧБ
Комиссын гишүүн: Н.Браамаа
Холбогдох утас: 99774151

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
ТН 26-27 утасны давруулаа хэсгүүдийг нэрлэн бүрдүүлж барилдах.	Ажлынхон Дүрсэн
ТН 41-ийн гадаргуугийн хэсэг эсвэл хэсэг бэхлэх	Дүрсэн
ТН 41 хэсэгт санд төмөрлөх	

Шийдвэрлэсэн нь: <i>1/рх даалгаврын баазыг</i> <i>амжилттай гүйцэтгэх үүснэгтээр</i> Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>A. G. R. S. S. S.</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2023. 12. 08.</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>[Red Stamp]</i> / <i>A. G. R. S. S. S.</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОБГЗАР.
Албан тушаал: ГТХХБайцаагч, хошгүйч
Комиссын гишүүн: Г.Ганбаатар
Холбогдох утас: 92088585

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1- Зураг төсөл хангалт хийсэн тухай ГТХХБайцаагчийн дүгнэлт	Биелсэн
2- Дээрхийн далаалгын хоосон үөр материалын гад тэсвэржилтийн зэвгийг ОБЕГ-ын харьяа гүнзгий хүрээлэнгээр гаргуулах.	Биелсэн
3- Дэд станцын ороо тасалганд гал унтраах автомат төхөөрөмж(автомат гал унтраагчур) суурьлуулах	Биелсэн
4- Агаарын шугамын шугамын тулгуур дээр дээр шугам үргээгч суурьлуулах.	Дорноговь ЦТС ХК-н хүлээлгэн өгөн бие
5- Гэрэлтгэгч тэмдэг тэмдэгсгээг байрлуулах.	Биелсэн
	

68

Хүний нэгж хамнах
хүний нэгж хамнах


Хүний нэгж

2

2

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг
даалгаварын биелэлтээр банкын ашиглалтад
хүлээн авах

Үүрэг даалгавар өгсөн: Г.Ганбаатар

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Г.Ганбаатар / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2023.12.03

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Г.Ганбаатар / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Магсар

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Харан-5 ТП асаргон нуклон.

Байгууллага: БООБЗТӨ ТӨХР-и Зоринов аймгаар.

Албан тушаал: Байрны зүрх.

Комиссын гишүүн: С. Чимсүх.

Холбогдох утас: 99031377.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Гүйцэтгэлийн баримт баримт 1996 БТЗ-д өөр.	1) Ижил.
2) Асаргон нуклон, каден нуклонд хамсаагаар зурвал тооцогдон мэдэгдлийн санхүү оруулах.	2) Мэс. санхүү оруулах.
3) Зогсонгийн газрын тооцогдон оруулах.	3) Зоринов аймгаар оруулах.
4) Дундгийн нуклонд баримт ТП-ийн бүх хамсаагаар оруулах 3% -с БТЗ-д өөр.	4) Хийгдсэн.
5) Тооцогдон оруулах тооцогдон оруулах.	5) Хийгдсэн.
6) Гүйцэтгэлийн баримт баримт асаргон нуклонд өөр хийгдсэн асаргон баримт оруулах, хийгдсэн.	6) Хийгдсэн.

7) Арга зэмсэг хайно байсан
АМ-г зэмсэг үүсгэсэн
зурган 8 сэт төхөөрөмж
670-5 овор (хөдөлгөөн)

8)

8) Зарнааг
хайвдорон овор

Шийдвэрлэсэн нь: Үүсгэсэн зэмсэгүүд
байсан ашигласан овор

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Х.Чингэлтөх

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023.12.08

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Х.Чингэлтөх

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2023.12.08

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САРАН ХӨХӨӨ ТЕАТР, "МАНДАХ НАРАН-5" ОРОН СУУЦНЫ ХОРООЛЛЫН
ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ, ДЭД СТАНЦ БАРИХ АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Мандах Наран-5

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БЗББЦХ ТОХК-И Вертольб сандар
Албан тушаал: ТҮРХМ, ЕИ
Комиссын гишүүн: Б. Бамсарин
Холбогдох утас: 99031378

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Мандах Наран-5 хорооллын 70-иш ашиг зүүссэн боловч БЗББЦХ-и ашиг зүүсвэрийг нур 35/10 кв-иш өвөрмөц дээр станцын 10 кв. Нандаргал БЗББЦХ-аас нур нэгжээс нурхын үсгийн техникийн нөхцөлийн Төлбөр төлөөсгүйг нөлөөх 2. 10 кв-иш БЗББЦХ болон БЗББЦХ-и үсгийн ашиг зүүсвэрийг дээрх зорилго нөлөөх.	1.

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Борлуулсан ажил үйлчилгээг зохион явуулж ажил хэргийг самуунаар Бүтээх</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Б. Дамбал</i> / 2023-12-08 / Гарын үсгийн тайлал Огноо:	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Б. Дамбал</i> / 3 / Гарын үсгийн тайлал Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ
ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Алтанхадангийн Оюу" АДХ
Албан тушаал: Ерөнхий менежер
Комиссын гишүүн:
Холбогдох утас: 8811445

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Барилгын дүрмийн төсөл 2022-04-15 өрнөхийн байдал № 001 төсөл, мөхөөдөгч Бас бас баримжааг 11.55 милд тун үл өвдөө аргаар гадаа, мөхөөдөгч	1. Төсөл хөдсөргүй АДХ-ын 2024/03/19 - 03/2024 дүгнэлт 14.98 мөх 515. үрчил байдал
2. Суурьшлын ариутгал мөхөөдөгч үүдэлд амьт тун үрчил Төсөл төсөл бүсийн ажил амьт бүл үрчилдэг өдөр үрчил мөхөөдөгч	2. Ариутгал дүрэл адагддаг
3. Барилгад ашиглагдсан материал төсөл төсөл мөх үрчил бүл барилга үрчил	3. Байдал
4. Барилгын дүрмийн дүрмийн өмчлөл байдал өрнөхийн үрчил үрчил дүрмийн өдөр мөхөөдөгч	4. 2024/01/11 12/10 өмчлөл байдал өрнөхийн үрчил дүрмийн үнэрийн байдал 1015 90635
5. Барилгын үрчил Төсөл амьт Төсөл бүл, дүрмийн өдөр мөхөөдөгч	5. Барилга үрчил мөхөөдөгч

	GIGSTERA ХҮЕ-н задварын тунхаг 2022-03-09 В/ОГ дүрээр Өмнөговь-н Энхговь сум Амьд тэмдэг Гудай тунхаг 
Шийдвэрлэсэн нь: <i>Чураг задварын биеллээр урсгал хамт</i> Чураг задварын биеллээр урсгал хамт Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Амьд тэмдэг</i> Гарын үсэг: <i>Амьд тэмдэг</i> Тамга, тэмдэг: <i>Амьд тэмдэг</i> Гарын үсгийн тэмдэг: <i>Амьд тэмдэг</i> Огноо: <i>Амьд тэмдэг</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: <i>Амьд тэмдэг</i> Гарын үсэг: <i>Амьд тэмдэг</i> Тамга, тэмдэг: <i>Амьд тэмдэг</i> Гарын үсгийн тэмдэг: <i>Амьд тэмдэг</i> Огноо: <i>Амьд тэмдэг</i>

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Элсүмбаян" ХХК
Албан тушаал: инженер
Комиссын гишүүн: Б.Бат-Эрдэнэ
Холбогдох утас: 99980508

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. 10кВ ЦДАШ-н трасст өөртөөт өрсөн агаарт гүйцэтгэхийг зургаар гаргах.	Биелсэн
2. 10кВ хуурай салгуурт цэнхэр шавьтат суурилуулах.	Биелсэн

Шийдвэрлэсэн нь: Чирх даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтаар оруулах	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ /Б.Бат-Эрдэнэ/ Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2023.12.8	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтгаан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ /Гарын үсгийн тайлал Огноо: 2024.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

САЙНШАНД СУМЫН 7 ДУГААР БАГ, ШИНЭ СУУРЬШЛЫН БҮСИЙН ГАДНА ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Төмөр замын тээвэр*
Албан тушаал: *Замсүрэн*
Комиссын гишүүн: *Т.Батзориг*
Холбогдох утас: *99102024*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
	

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Ариун овар</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Т. Батзориг</i> Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>Т. Батзориг</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2023-12-08</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>[Signature]</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо:

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр

№

Сайншанд сум

Дорноговь аймгийн Сайншанд сумын 7 дугаар баг, Шинэ суурьшлын бүсийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2023 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдөр 21:30 цагт эхлэв.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/
С. Цэрэндолгор /Дорноговь аймаг ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн/
Ч. Чулуунцэцэг /Аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын байцаагч/
Н. Гарамжав /Аймгийн ЗДТГ-ын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч/
Г. Ганбаяр /Дорноговь аймгийн ОБГ-ын Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч, хошууч/
Д.Чинтогтох /БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Дорноговь салбарын дарга/
Б.Батсүрэн /БЗӨБЦТС ХХК-ийн Дорноговь салбарын ТҮАХМ, Ерөнхий инженер/
А.Буянжаргал /"Алтанхөхийн Очир" ХХК-ийн Ерөнхий инженер/
Б.Бат-Эрдэнэ /"Ялгуун баян" ХХК-ийн инженер/
Г. Батзориг /"Гегатера" ХХК-ийн захирал/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Сайншанд сумын 7 дугаар баг, шинэ суурьшилын бүсийн гадна цахилгаан хангамжийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссоор шалгасан тухай.

Сонссон нь:

Ц.Баярмаа:

1. Гүйцэтгэлийн зургийг гаргаж ГХБХБГ-ын ХБКМС-нд бүртгүүлэх.
2. Өөрчлөлтийн зургийг гаргаж зургийн авторын зөвшөөрлийг авах.
3. Ажлын явцын фото зургийг баримтанд иж бүрнээр оруулах.
4. Нормчлолын сангийн төлбөрийг БХТ-ийн дансанд тушаах.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

С. Цэрэндолгор:

1. Барилгын бичгийн бүрдлийг хангаж архив болон ОНӨГ, ГХБХБГ-д хүлээлгэн өгөх.
2. Нормчлолын сангийн мөнгийг БХТ-ийн дансанд төвлөрүүлэх. Баримтын хувийн хэргийг хавсаргах.
3. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд бүртгүүлэх.
4. Трассын өөрчлөлтийн зургийг гүйцэтгэлийн зургаар гаргаж өгөх.
5. Дэд станцын холбогдох баримт бичгийг хувийн хэрэгт хавсаргах.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ч.Чулуунцэцэг:

1. Техникийн комиссын баримт бичиг, үүрэг даалгаврын биелэлтийг эх хуваар бүрдүүлэх.
2. Барилгын ажил гүйцэтгэсэн ажлын тэмдэглэл байхгүй байгаа тул уг тэмдэглэлийг олж бүрэн хөтөлж баталгаажуулах.
3. Мэдээллийн санд бүртгэсэн актыг баталгаажуулах.
4. Ил далд ажлын гэрэл зургийг фото цаасан дээр буулгах.
5. Зураг төсөл, техникийн баримт бичгийг журмын дагуу бүрдүүлж, эх баримтыг төрийн архивт хүлээлгэн өгөх.
6. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтийг гаргаж, гэрэл зургаар баталгаажуулах.
7. Ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчилгээ, сертификатыг бүрэн бүрдүүлэх, гадаад хэл дээр байгаа сертификатыг орчуулга хийх.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Н.Гарамжав:

1. Тулгуур №26-27 утааны давуулга хэмжүүлж, норм дүрэмд бариулах.
2. Тулгуур №41-ийн газардуулгын полсо салсанг бэхлэх.
3. Тулгуур №44 хазайсанг тэгшлэх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Г.Ганбаяр:

1. Зураг төсөлд хяналт хийсэн тухай ГТУХБайцаагчийн дүгнэлтийг баримтанд хавсаргах.
2. Дээврийн дулаалгын хөөсөнцөр материалын гал тэсвэржилтийн зургийг ОБЕГ-ын харьяа Гамшиг судлалын үндэсний хүрээлэнгээр гаргуулах.
3. Дэд станцын өрөө тасалгаанд гал унтраах автомат төхөөрөмж /автомат гал унтраагуур/ суурилуулах.
4. Агаарын шугамын тулгуур дээр шувуу үргээгч суурилуулах шаардлагатай.
5. Гэрэлтэгч тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулах.
6. Аянга зайлуулагчийн эсэргүүцлийг хэмжүүлэх.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Д.Чинтогтох:

1. Гүйцэтгэлийн баримт бичгийн 1 хувь ЦТС-д өгөх.
2. Агаарын шугам, кабель шугамын хамгаалалтын зурвас тогтоолгож мэдээллийн санд оруулах.
3. Дэд станцын газрыг гэрчилгээжүүлэх.

4. Хуурай салгуур болон ТП-ны бүх хаалганы түлхүүр 3%-ийг ЦТС-д өгөх.
5. Тоноглолын түлхүүрийг тусгайлан байрлуулах.
6. Гүйцэтгэлийн баримт бичигт агаарын шугам хэмжсэн актыг баталгаажуулж оруулах.
7. Авто замын хойно байсан АШ-г замын урд гаргасан зардал 8.0 сая төгрөгийг ЦТС-д өгөх /шийдүүлэх/

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Б. Батсүрэн:

1. Мандах наран 5 хорооллын ТП-ний ажил дууссан боловч ЦДАШ-ын ажил дуусаагүй тул 35/10кВ-ын Өвөршанд дэд станцын 10кВ Найрамдал ЦДАШ-аас түр тэжээсэн тухайн үеийн техникийн нөхцөлийн төлбөр төлөөгүйг төлөх.
2. 10кВ-ын ЦДАШ болон ЦДКШ-ын угсралтын ажлын гүйцэтгэлээр зураг өөрчилж хийлгэх. Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

А. Буянжаргал:

1. Барилгын суурийн бетон 2022-04-15-ны сорилын тайлан №0011 бетоны шахалтын бат бэх бэхжилтээр 11.55 МПа тул үл эвдэх аргаар дахин шалгуулах.
 2. Суурийн арматурыг шалгуулахгүй цутгалт хийсэн тул улны төмөр бетон бүсний актыг хийж буй угсралтын актыг гүйцээж шалгуулах.
 3. Барилгад ашиглагдсан материал болон тоосгоны гарал үүслийн бичиг баримтыг гүйцээх.
 4. Барилгын дулаалгын дүгнэлтийг Онцгой байдлын ерөнхий газраар оруулан дүгнэлтийг авторт шалгуулах.
 5. Барилгын инженер техникийн ажилтан томилсон тушаал, дипломын хуулбарыг баримтанд хавсаргах.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр улсын комисст хүлээн авах саналтай байна.


Б. Бат-эрдэнэ:

1. 10кВ-ын ЦДАШ-ын траст өөрчлөлт орсон хэсэгт гүйцэтгэлийн зураг гаргах.
2. 10кВ-ын хуурай салгуурт цэнэг шавхагч суурилуулах.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв. Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 22 цаг 30 минутанд хаав.

Саналын хуудсыг хавсаргаав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН;
КОМИССЫН ДАРГА:

 Ц.БАЯРМАА
/ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

 С. ЦЭРЭНДОЛГОР
/ГХБХБГ-ын мэргэжилтэн/