

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2024 оны 12 сарын 07 өдөр

Дугаар 826 - III /2024

Даланжаргалан сум

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Дорноговь аймаг Даланжаргалан сум /дүүрэг/, 4-р баг хороо/-ны нутаг дэвсгэрт байрлах "Төрийн банкны тооцооны төвийн барилга"-ын ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 сарын 21-ний өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 12-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2024.08.22 огноо, №БАЗ-ХХО-БУ-18/2024 дугаар;

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ТК-17/23

2.3. Захиалагч: /Хуулийн этгээдийн хувьд/: Төрийн банк оноосон нэр, 9007001011 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар,

Хаяг: Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Чингэлтэй сум /дүүрэг/, 1-р баг /хороо/, Өөрийн байр гудамж /хороолол/, /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99262833 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: "Мотоблок" ХХК оноосон нэр, 9011051060 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ18-526/21 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар,

Хаяг: Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Баянзүрх сум /дүүрэг/, 45-р дугаар баг /хороо/, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамж /хороолол/, UB tower 1105 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99111825 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Байхгүй

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Тоонот констракшн" ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011105045 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, ЗТ11-656/23 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар,

Хаяг: Улаанбаатар аймаг /нийслэл/, Баянгол сум /дүүрэг/, 15 дугаар баг /хороо/, Сүүл гудамж /хороолол/, 24 дүгээр байр, 12-р давхар, 46 тоот /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99105321 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Төрийн банк Дорноговь оноосон нэр, 0000077198 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар,

Хаяг: Дорноговь аймаг /нийслэл/, Даланжаргалан сум /дүүрэг/, 4-р баг, Цомог баг /хороо/, Их сансар гудамж /хороолол/ Өөрийн байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 91118679 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: Ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

- Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1. Энэхүү **Бага** төвөгшилтэй ангиллын **"Даланжаргалан суманд баригдах Төрийн банкны тооцооны төвийн барилга"** түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивд, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

а. Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б. Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

с. Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт ... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт ... хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болон ... хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. **Бага** төвөгшилтэй ангиллын Даланжаргалан сумын **"Төрийн банкны тооцооны төвийн барилга"**-ыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Комиссын дарга: БХБХ-ийн дарга

Ц. Баярмаа

Нарийн бичгийн дарга: Төрийн банкны
тооцооны төв хариуцсан менежер

А. Энхцэцэг

Барилга, байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН БАРИЛГА
УГСРАЛТЫН АЖИЛ**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ТХБХТ
Албан тушаал: БХХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: И.Б.Б.Б.Б.
Холбогдох утас: 99653557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тэгнэ мөнхөл хавтасгийн хайрарсан үржлийн хэсгийн хавтасг сэлх, сийлжээс дахил цэвэр үржлийн хэсгийг	Хүлээн үлгэрлэлийн үржлийн хэсгийг тухай "Могой" ХХК-аас авсан бичиг олох.
2. Бетон хөдөлгөөн нэвтрүүлэх зориулалттай байрны дотор	- 1 -
3. Машинны үржлийн бөмбөг зориулалттай байрны дотор	- 1 -
4. Ногоон байрны үржлийн амьсгын зориулалттай байрны дотор	нийгэм
5. Явган замтай байрны үржлийн амьсгын зориулалттай байрны дотор	
6. Тарвага, цайны шугам зориулалттай байрны үржлийн амьсгын зориулалттай байрны дотор	

7. Нэгжчлэлийг амжилттай гүйцэтгэн
ОХУ-ийн даалгаврыг гүйцэтгэх
8. Чамарын бэлтгэлдээ нугаагаа
цусан эвэрхэг бүртгэн харуу-
рвал амжилттай.

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн өсөн дүрэн даалгаврыг
бүлэгтэй бэлтгэл амжилттай гүйцэтгэж амжилттай биел

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: Н.Баярцогт

/Тамга, тэмдэг/

/Н.Б.БАЯРЦОГТ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: Н.Баярцогт

/Тамга, тэмдэг/

/Н.Б.БАЯРЦОГТ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.27

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН БАРИЛГА
УГСРАЛТЫН АЖИЛ

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Дорноговь аймгийн засаг даргын Тамгын газар
Албан тушаал: Архитектасгийн дарга
Комиссын гишүүн: И.Цэцэгтүвшин
Холбогдох утас: 96012309

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
Засварын ажлын суманд баригдсан "Төрлийн Банкны тээвэрчид" төв" нь баригдсан зурагтосон, төрлийн болон гүйцэтгэлийн баримт бичгийг ташмизааг дараах дүрн даалгавартай. 1. Үнэ дүнд анхны актаг байгаа эхлээд өгөгдөх нэр алдаатай бичгийг засах 2. Баримт үүсрэлтөө анхны гүйцэтгэл тээвэрчид бүрт бичиг баталгаажуулах. 3. Хурдбархан байгаа баримт бичгийг түүх хөдөөдөр. 4. Ажлынхон материалын гарал үүсвэл эргүүлэн сөрөгжилтөөс бүрдүүлж, өргүүлж хийлгэх.	Засвар байгаа Хийлгэж Хийлгэж

5. Тогтвор банкны тасалсан
мөнгөн баримтаа ухрагдсан
ашигласан зурал төсөл,
гүтгэгчийн баримт
бичгийг х хвсгаар бүрдүүлж,
нэрийн архивт хөрөнгө
огоо

8 хн хураан авч

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссоос шүүхүүдийн зурал даалгавраар
багтасан ашигласнааг оруулах

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Мундурмаа

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.12.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Мундурмаа

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.12.26

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН БАРИЛГА
УГСРАЛТЫН АЖИЛ

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЭМТ
Албан тушаал: ЭАХХХУАБ
Комиссын гишүүн: А.Б.Мидбаяр
Холбогдох утас: 90117456

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Газраа хялбар ерөнхий дэм хэмжээг дундаар утгаар хялбар хийх.	
2. Холбоо хэрэгний газар унд, хамтран хийх хөдөлгөөн өргөдөгөөр хүндийн өдөр хөдөлгөөн.	
3) Газраа хялбар хийх хэрэгний газар хийх	

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүн дараах өмчлөх ашигтай эвч саяагч
Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2024.12.16



/Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:



/Гарын үсгийн тайлал

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЗЕТ Газар
Албан тушаал: АХХУ Байрлал
Комиссын гишүүн: Н. Бадарцаг
Холбогдох утас: 71944571

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. АЗЕТ-ийн ЭОС-с хамтаар авхаар хамгаалалт өргөснө. 2. ЭОС-с 8С-1 төмөрлөг огоо 3мм² Ø үн саар хатсанг бүрэн залуу 10мм² Ø үн саар солих 3. Дугаан хууч өсөх буцах сууцны бланкн хавт, хуучны зургуу хуучруулах хавтсанг бүрэн залуу хуучруулах. 4. ЭОС-ийн бүрэн залуу гал хуучруулах, хууч малхагчийн хуучруулах хуучруулах	Хуучруулах Хуучруулах Хуучруулах

Угас бэлтгэл хамгаалт
 ба - дүрмүүсний дүрмүүс гавтат
 дүрмүүсний дүрмүүс.

Шийдвэрлэсэн нь: Хамгийн дүрмүүсний дүрмүүс гавтат
 ба - дүрмүүсний дүрмүүс гавтат

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг:

Н.Воронцов

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.12.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг:

Н.Воронцов

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2024.12.25

Үсны нөөцийн савны өөрчлөгдөн
талаарх албан багш.

Бичсэн

2

Шийдвэрлэсэн нь: Комиссын гишүүдийн үүрэг өсөлдөрхөн,
бүхэлтээр багшын ажиллагааг олон савнаар багш.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг

/Тамга, тэмдэг/

/Д. Билүүч / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт илгэсэн:

Гарын үсэг

/Тамга, тэмдэг/

/Д. Билүүч / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.25

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН БАРИЛГА
УГСРАЛТЫН АЖИЛ

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ГХБХБГ

Албан тушаал: Хяналтын инженер

Комиссын гишүүн: Ангаланбоатар

Холбогдох утас: 86005683

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Дээрийн хар цаас хууларсан хэсгийг засварлан дахин нээх.	- Биелсэн
2. Гадна фасадны цохлын хэсгийн уузварын хэсэгт цэгнээс хийн цилкен татах.	- Биелсэн
3. Гадна хаяага бетон засварлан дахин хийх.	- Дээрийн уузвард хийн гүйцэтгэнэ.
4. Замлалага байгууллагад ахрын баталгаа барганагдох.	- Биелсэн
5. Гадна металл фалад паркет ороон гарсан хэсэгт сайн засвар байгааг батлах.	- Дээрийн уузвард дахин салх. /метал хавтан/
6. Дээрийн хөг буулгах.	- Биелсэн
7. Паркетин металл хавкынгийн цилкен дунд хийж гүйцэтгэн хийх.	- Биелсэн
8. Дээрмичлалтын тооллын явдангуудыг нэмүүлэг хар төсөн турхлаг турхгах.	- Биелсэн

Шийдвэрлэсэн нь: Холмссон гишүүд үүрт даалгаврыг зөвшилцөр ашигласнаар эцэст авах эцэстэй байна.	
Үүрэг даалгавар өгсөн: Амгаланбаатар	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: Амгаланбаатар	Гарын үсэг: Амгаланбаатар
/Тамга, тэмдэг/	/Тамга, тэмдэг/
/Гарын үсгийн тайлал	/Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2024.12.16	Огноо: 2024.12.26

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН БАРИЛГА
УГСРАЛТЫН АЖИЛ

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Говь-Омбоор УТС
Албан тушаал: ТИХМБН
Комиссын гишүүн: Б.Энхтүвшин
Холбогдох утас: 99799336

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Иш тросын дагалд тусгагчид анх.	Хийгдэж
2. Иш тросын тусгагчид мэдээлэл санаа орлох	Хийгдсэн

Шийдвэрлэсэн нь: комиссын гишүүдийн үүрэг доошхорын биелэлтээр
Омьдлоотой хийгээд эвэр.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: Б. Энхтүвшин

/Тамга, тэмдэг/

/ Б. Энхтүвшин

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 14.12.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: Б. Т. Буяны

/Тамга, тэмдэг/

/ Б. Энхтүвшин

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 24.12.24

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН БАРИЛГА
УГСРАЛТЫН АЖИЛ

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Чонгинаа Улс АДН*
Албан тушаал: *Сайбарын зорил*
Комиссын гишүүн: *Б.Сүхбаатар*
Холбогдох утас: *80689797*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Шүс нэршил Банк бүрссэн хэмтэн байр зуралын бүтэц үс албан зуралын туршилт-н үс манайх аргаархад</i>	

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Ганбат / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.18

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Ганбат / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.23

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН БАРИЛГА
УГСРАЛТЫН АЖИЛ

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Төрийн банк Дорноговь салбар
Албан тушаал: Төрийн банк (салбарын захирал)
Комиссын гишүүн: Б. Мөнхтүвшин
Холбогдох утас: 9999 1763.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Гадна Пассажны цукрын хийх ажил - Хазавт бетон дутгалтын ажиллуудыг дгдлааны дунд ажил. - Гадна автомашины гэсэлтийн бетоныг засварлах. - Бойрын тусам ажилын эвцэг хөдөл маладлаатай хөдсөн тохиолдолд баталалт тугауаанд нь засварлуулах. - Дөврийн хэр цаасны зорин хэсэг тууларч салсан похонтоны метал хавтаны үржж оруулах.	- Гадна Пассажны цукрын ажилыг дуусгаснаар хийх. - Хазавт бетон дутгалтын ажиллуудыг хийх (Дуусгаснаар) - Гадна автомашины гэсэлтийн бетоныг засварлах (Дуусгаснаар) - Бойрын тусамны хөдсөн дугаагаа хийх гүсн. - Дөврийн хэр цаас тууларсаныг засах.

Шийдвэрлэсэн нь: Коллежын гишүүдийн өссөн үүрэг даалгаврын
бүтэцтэй хуучин авах саналтай байна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б. Мөнхтүвшин / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 12. 16.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Мөнхтүвшин / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024. 12. 25.

АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Харъяалагдах байгууллага, албан тушаал: Тоонот констракшн ХХК. захирал.

Комиссын гишүүн нэр: А.Батсүхтэл.

Холбогдох утасны дугаар: 9910 5321.

1) Гадна тохижилт (ногоон байгууламж)-н ажлын хавар дулааны улиралд хийгдэж дуусгах. 2) Явган зам, халавс бетон, (хашааныг сурь) дулааны улиралд дахин хийгдэж засах 3) Гадна металл хавтангийн саланхайв дулааны улиралд дахин нэвтрүүлж тэгш хийх. - Комиссын гишүүдийн өгсөн дүрт даалгаврын биелэлтээр бүртгэн авахад татгалздаггүй болохо.	1). 2024.12.19 - нөх А-218 тоот албан бичгээр 6 сард хийхээр болов. 2). ———— ✗ 3) ———— ✗
Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <u>Батсүхтэл</u> /Тамга, тэмдэг/ Огноо: 2024.12.16	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <u>Батсүхтэл</u> /Тамга, тэмдэг/ Огноо: 2024.12.19

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН ДАЛАНЖАРГАЛАН ТООЦООНЫ ТӨВИЙН БАРИЛГА
УГСРАЛТЫН АЖИЛ

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Мотоблок ХХК

Албан тушаал: Захирал

Комиссын гишүүн: Т. Бямбажаргал.

Холбогдох утас: 9911825

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Комисс-н гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгавруудыг дие. мүүлэхэд татгалзах зүйлгүй. - Гадна бохир-н асуудлыг зохиогчтой зөвлөлдөх.	- Дундаж улираар хийгдэж буй үйлдвэр ажил Рухай олдон тоо үйлдвэр хургуулсан - Бусад ажил хийгдэж буй үйлдвэр зургаар байнга ажлаж, гишүүн үзэж хургуулсан - Чанарын байгааг олдон тоо үйлдвэр захиалагчид өгөв. - Бохир, ажилга татгуур зургаар дагуу хийгдэж буй үйлдвэр зургаар үйлдвэр зургаар захиалагчид өгөв. захиалагчид өгөв. захиалагчид өгөв.

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн: Т. Бямдажаргал

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.12.27

**ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСГИЙН САН ХӨМРӨГТ ХҮЛЭЭН
АВСАН ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТЫН БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ № 87**

2024 оны 12 дугаар сарын 25

- 1.Захиалагчийн нэр: Төрийн банк
- 2.Зураг төсөл боловсруулсан байгууллага: "Тоонот констракшн" ХХК
3. Барилгын ерөнхий гүйцэтгэгч: "Мото блок" ХХК
- 4.Туслан гүйцэтгэгч:
5. Барилгын зориулалт: Даланжаргалан сумын Төрийн банкны тооцооны төвийн барилга угсралтын ажил
6. Барилгын байршил, утасны №: Даланжаргалан сумын төв, Утас:96661303

№	Зураг төслийн нэр	Гол барилгын зураг төсөл Хуудасны тоо	Дутуу зураг төсөл, баримтын нэр
1	Хувийн хэрэг	126	
2	Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт	16	
3	Ажлын төсөв	76	
4	Ил, далд ажлын акт	59	Гэрэл зурагтай
5	Гэрэл зураг	47	
6	Барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл		авах
7	Ажлын зураг	90	
8	Өөрчлөлтийн зураг	-	
9	Загвар зураг	9	
10	ЕТ	2	
11	Гадна цахилгаан	4	
12	УХАТ	9	
13	БА /Барилга/	14	
14	ББ /Барилга бүтэц/	14	
15	ЦУБ	4	
16	ХАС	6	
17	ДГ /Дотор гэрэлтүүлэг/	2	
18	ХТ /Хүчит төхөөрөмж/	11	
19	Холбоо дохиолол	5	
20	Гадна дулаан, ДМ	7	
21	Технологи холболт	1	
22	Гадна холбоо дохиолол		
23	Барилгын гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн шинжилгээний дүн	54	

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"МОТОБЛОК" ХХК-ИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ

Б.ОДГАРИГ

БАРИМТ ХҮЛЭЭН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА

Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ



ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН АРХИВЫН ТАСАГ
ТӨРИЙН АРХИВТ ЗУРАГ ТӨСӨЛ, ТЕХНИКИЙН БАРИМТ БИЧИГ ХҮЛЭЭН АВСАН АКТ

2024 оны 12 дугаар сарын 26

№ 87

Сайншанд сум

Монгол Улсын Архив, албан хөтлөлтийн тухай хууль, Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Дорноговь аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/515 дугаар захирамжийг үндэслэн "Мото блок" ХХК-ийн барилгын зураг төслийн баримтыг аймгийн Архивын тасгийн сан хөмрөгт эрдэм шинжилгээний лавлахуудын хамт хүлээн авлаа. Үүнд:

№	Баримт хүлээн авсан огноо	Барилга, байгууламжийн нэр	Боловсруулсан байгууллага, хүний нэр	Баримтын оны хязгаар	Баримтын иж бүрдэл	ХН-ээр	Хавтаст хэргээр	КГ-аар	Хуудсаар	Тайлбар
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024.12.26	Даланжаргалан сумын Төрийн банкны тооцооны төвийн барилга угсралтын ажил	"Тоонот констракшн" ХХК	2023-2024	бүрэн	8	-	-		

БАРИМТ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН:
"МОТОБЛОК" ХХК-ИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ

Б.ОДГАРИГ

БАРИМТ ХҮЛЭЭН АВСАН:
АРХИВЫН ТАСГИЙН ДАРГА



Ч.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ**

2024 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдөр

№

Даланжаргалан сум

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан суманд баригдсан тооцооны төвийн барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2024 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр 13:20 цагт эхлэв.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/

Ч.Чулуунцэцэг /Аймгийн ЗДТГ-ын Архивын тасгийн дарга, Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хяналтын улсын байцаагч/

Б.Бямбатуяа /Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч/

Н.Гарамжав /Аймгийн ЗДТГ-ын Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч/

А.Билгүүн /Аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймрийн хяналтын улсын байцаагч/

Э.Амгаланбаатар /Аймгийн ГХБХБГ-ын хяналтын инженер/

Б.Энхжаргал /БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн Говьсүмбэр аймаг дахь ЦТСС-ын ерөнхий инженер/

Б.Оргилбат /"Чандмань-Илч" ХХК-ийн Даланжаргалан салбарын дарга/

Б.Мөнхтүвшин /Дорноговь аймгийн Төрийн банкны салбарын захирал/

Б.Насанжаргал /Төрийн банкны Барилгын инженер/

А.Батцэнгэл /Тоонот констракшн ХХК-ийн захирал/

Т.Бямбажаргал /"Мотоблок" ХХК-ийн захирал/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан суманд баригдсан Төрийн банкны тооцооны төвийн барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссоор шалгасан тухай.

Сонссон нь:

Ц. Баярмаа:

1. Гадна металл хавтангийн зай гарсан үзэмжгүй хэсгийн хавтанг солих, силиконыг дахин цэвэр үзэмжтэй хийх.
2. Бетон хаяавчийг хавар дулааны улиралд дахин хийх.
3. Хашааны суурийн бетоныг дулааны улиралд дахин чанартай гүйцэтгэх.

4. Ногоон байгууламжийн ажлыг дулааны улиралд хийж гүйцэтгэх.
5. Явган замын бетон хийц чанарын шаардлага хангахгүй байгаа тул дулааны улиралд дахин хийх.
6. Барилга, гадна шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зургийг ГХБХБГ-ын ХБКМС-нд бүртгүүлэх.
7. Нормчлолын сангийн төлбөрийг БХТ-ийн дансанд тушаах.
8. Чанарын баталгаат хугацаанд гарсан эвдрэлийг бүрэн хариуцаж ажиллах.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ч. Чулуунцэцэг:

1. Ил далд ажлын актад байгаа захиалагчийн нэр алдаатай бичснийг засах.
2. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэсэн тэмдэглэл бүрэн бичиж баталгаажуулах.
3. Хуулбарлаж байгаа баримт бичгийг тод канондох.
4. Ашигласан материалын гарал үүслийн гэрчилгээ сертификатыг бүрдүүлэн орчуулга хийлгэх.
5. Төрийн банкны тооцооны төвийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, гүйцэтгэлийн баримт бичгийг эх хувиар бүрдүүлж төрийн архивд хүлээлгэн өгөх.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгавраар байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Л. Бямбатүяа:

1. Гадна хаяавч явган зам хашлага дулааны улиралд дахин хийх.
 2. Халаах хэрэгслийн гарал үүсэл, чанарын гэрчилгээг баталгаат орчуулгаар орчуулан актад хавсаргах.
 3. Гадна тохижилт зургийн дагуу хийх.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.

Н. Гарамжав:

1. АДХ-ыг ЕОС-с тэжээл авахаар холболтыг өөрчлөх.
 2. ЕОС-с ГС-1 тэжээлийг одоо 6мм² диаметртэй утсаар татсаныг зургийн дагуу 10мм² диаметртэй утсаар солих.
 3. Дулааны үзельд өгөх буцах шугамд балансын хаалт, даралтын зөрүү тохируулах хаалтыг зургийн дагуу угсрах.
 4. ЕОС-т зургийн дагуу гал хамгаалагч суурилуулах, цэнэг шавхагчийн холболтыг гүйцээх.
 5. Узель болон цахилгааны ЕОС суурилуулсан өрөөнд давтан газардуулга хийх.
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай байна.

А. Билгүүн:

1. Гал унтраах автомат төхөөрөмж хийж гүйцэтгэх.
 2. Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын үндсэн дүрмийн дагуу гал унтраах анхан шатны багаж зэвсгийг MNS5566:2020 стандартын дагуу хийх.
 3. Гал унтраагуур дотор байрлуулах.
 4. Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн дүгнэлт хувийн хэрэгт хавсаргах.
 5. Усны нөөцийн савны өөрчлөлтийн талаарх албан бичиг.
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Э. Амгаланбаатар:

1. Дээврийн хар цаас хууларсан хэсгийг засварлан дахин наах.
2. Гадна фасадны цоклын хэсгийн уулзварын хэсэгт чигжээс хийн цилкон татах.
3. Гадна хаяавч бетон засварлан дахин хийх.
4. Захиалагч байгууллагад чанарын баталгаа гаргаж өгөх.
5. Гадна металл фасад парпет ороон гарсан хэсэгт зай завсар байгааг битүүлэх.
6. Дээврийн хог буулгах.
7. Парпетний металл хавтангийн цилкон дутуу хийсэн хэсгийг гүйцээж хийх.
8. Агааржуулалтын хоолойн яндангуудын налуулга хар тосон түрхлэг түрхэх.
Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Б. Энхжаргал:

1. Кабелийн шугам трассын дагуу тэмдэглэгээ хийх.
2. Агаарын шугамын трассыг газрын мэдээллийн санд бүртгүүлэх.
Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Б.Оргилбат:

Тус төрийн банк барилгад бохир бөглөрөх, цэвэр ус, дулааны шугамнаас ус алдсан зэргийг туршилтын үед манайх хариуцахгүй.

Б. Мөнхтүвшин:

1. Гадна фасадны цилконы ажил дахин хийх.
2. Хаяавч бетон цутгалтын ажлуудыг дулааны улиралд дахин хийх.
3. Гадна автомашины зогсоолын бетоныг засварлах.
4. Бохирын шугам ашиглалтын явцад хөлдөх магадлалтай, хөлдсөн тохиолдолд баталгаат хугацаанд нь засварлуулах.
5. Дээврийн хар цаасны зарим хэсэг хууларч салсан, парпетны металл хавтангийн ирмэг эргүүлэх.
Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Б. Насанжаргал:

1. Бетон хаяавчийг дулааны улиралд дахин цутгах.
2. Цахилгаан, дулаан, цэвэр, бохир усны хангагч байгууллагатай тооцоо дуусгах, актаар баталгаажуулах.
3. Гадна металл хавтан солих. /Зай гарсан хэсэгт/ Силиконыг дахин шинээр хийх.
4. Аянга зайлуулагчийн сэрээ суурилуулах
Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

А. Батцэнгэл:

1. Гадна тохижилт /ногоон байгууламж/-н ажлыг хавар дулааны улиралд хийж дуусгах.
2. Явган зам, хаяавч бетон, /хашааны суурь/ дулааны улиралд дахин хийж засах.

