

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2024 оны 12 сарын 30-ны өдөр

Дугаар 483 - 43/ Сайншанд сум
2024

НЭГ.УДИРТГАЛ ХЭСЭГ

Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Замын-Үүд суманд байршилтай “Нэгдсэн эмнэлгийн харьяа Эмгэг судлалын төвийн барилга”-ын ажилд Дорноговь аймаг /нийслэл/-ийн Засаг даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/515 дугаар шийдвэрээр байгуулагдсан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2024 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

ХОЁР.ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо 2024.08.01, дугаар БАЗ-ОНТ-Б-35/2024

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: DG-48/2024

2.3. Захиалагч: Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлэг оноосон нэр, 670002010 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1-р баг, гудамж /хороолол/ Нэгдсэн эмнэлэг /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 91999584, 86881919 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: “Туурайн тамга” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 171102046 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, БУ38-145/24 тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Хөвсгөл аймаг /нийслэл/, Мөрөн сум /дүүрэг/, 3-р баг /хороо/, 4-р гудамж /хороолол/ 8 байр /хашаа, хаалга/-ны дугаар, 99382050, 89222050 холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: байхгүй.

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: “Дөрвөн гүн” ХХК хуулийн этгээдийн оноосон нэр, 9011327147 улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3Т12/486/23 зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: Улаанбаатар /нийслэл/, Баянзүрх дүүрэг, 14-р хороо, Консулын байр, 15-2846 /хаалга/-ны дугаар, холбоо барих утас, 99231697 цахим хаяг;

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: **Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлэг** оноосон нэр, **670002010** улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, хаяг: **Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1-р баг**, гудамж /хороолол/ **Нэгдсэн эмнэлэг** /хашаа, хаалга/-ны дугаар, **91999584, 86881919** холбоо барих утас, цахим хаяг;

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан;**

ГУРАВ. ДҮГНЭЛТИЙН ХЭСЭГ

• Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

-Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

3.1.Энэхүү бага төвөгшилтэй ангиллын **Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлгийн харьяа Эмгэг судлалын төвийн барилга** зориулалттай барилга байгууламж, холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос **ДҮГНЭСЭН** нь:

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а).барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 5 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3.Ашиглагч байгууллагад:

а).барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б).барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в).барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4.Комиссын акт **6**... хуудас, хуралдааны тэмдэглэл, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт **2**... хуудас материал болон барилга

байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох..... хуудас материал, барилгын ажлын өдөр тутмын тэмдэглэл ширхэг дэвтэрийг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

ДӨРӨВ. ДҮГНЭЛТИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

4.1. Бага төвөгшилтэй ангиллынс “Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлгийн харьяа Эмгэг судлалын төвийн барилга-ыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

КОМИССЫН ДАРГА:



(Ц.БАЯРМАА)
(Дорноговь аймгийн ГХБХБГ-ын
Барилга, хот байгуулалтын
хэлтсийн дарга)

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:



(Б.БАЯРЧИМЭГ)
(Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлгийн
Эмнэлзүй эрхэлсэн орлогч дарга)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнасан хавсралтын хамт хүчинтэй.

ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ТХБХБТ
Албан тушаал: ТХБХ-ийн дарга
Комиссын гишүүн: Н. Бектүева
Холбогдох утас: 99653557

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Агаар сэлтгэхийн системийн зургийг мөргөмжийн байгууллагад үргэлжлүүлж, өмнөх мөргөмжийн асуудлыг шийдвэрлэх үүрэгтийг үргэлжлүүлэх.	Нэгдсэн хөрөнгийн асуудлыг 2025 онд төлөх түсвэрээр зурж төлөх мөргөмж-ий байгууллагад үргэлжлүүлж, өмнөх мөргөмжийн асуудлыг шийдвэрлэх үүрэгтийг үргэлжлүүлэх.
2. Халамжийг өргөсгөх.	нийгэм
3. Шаардлагатай орооцурд зүйлсээс мийн.	нийгэм
4. Барилгын биеийн бүрэлдэхүүнийг мөргөмжийн архиваар мөргөмжлөн өгөх.	бүрэлдэхүүн хэсгээр
5. Барилга, парко нутаг ашигласны үргэлжлэхийн зурж парко ТХБХБТ-ийн ХБКМС-д бүрэлдүүлэх.	- -

6. Тарва төхөөрөмжөө ашигласч
шилээ.

7. Тарва өрхтө хогийн
гавьтай.

8. Бахасагч-и зургаан, шилээ
тарвагч бүрэлдэвч
мөвсгөх.

Өөрөө харах нь
агаарын төлөв
мөвсгөх.

нийгм

нийгм

Шийдвэрлэсэн нь: Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгалтын
амжилтын үр дүнд агаарын төлөв мөвсгөх.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: Н.Б.Бадмаев

/Тамга, тэмдэг/

Н.Б.Бадмаев, Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2021.11.07.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: Н.Б.Бадмаев

/Тамга, тэмдэг/

Н.Б.Бадмаев, Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

**ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЭМГ
Албан тушаал: ЭАХХҮҮБ
Комиссын гишүүн: Л.Б.Батбаяр
Холбогдох утас: 9011 7456.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Агаар нүүрсхольц тус тус шилжээ хийх.	Уг ажил хэрэгсэл хийгдсэн байгаа хэмээх.
2. Хана сүндвийн ханан доторлох.	
3. Тогмо тохиожих хийх.	Хийгдсэн.
4. Зил, шилжлийн ажиллагаа сүүх ажиллагаа орооц угаах тус тус хийх.	
5. Халавчийн тохиожих зай доторлох байр.	Хийгдсэн.

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгаварын биелэлт

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

2024. 11. 04



Гарын үсгийн тайлал

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад



Гарын үсгийн тайлал

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ЗДТГАЗАР**
Албан тушаал:
Комиссын гишүүн: — **Г.ШТТН**
Холбогдох утас: **99646764**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
— Барилгын дотор ХТН байнгын ажиллах боломжтой эвсэх тэр армажтай байна	— — —
— Барилгын явцад материал шилжүүлгээнд явцоох тэрэг өссөн хэрэгтлэгдэх.	— — —
— Ихэд шилжилтэнд явцоох тодорхой	Биелэгдэх
— Биеийн байрныг бүрдэх байр болгох.	Биелэгдэх

Шийдвэрлэсэн нь: — К о м к е с и н т и ш т г и ж и т г р э г
д а а л г а з и м н х о р о о м т о о р а ш и г м и т а
х о о х х в х с а н а л т а й б а н

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Б. Хамсраг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Б. Хамсраг / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ОБХМНХ*
Албан тушаал: *ГТХ байдал*
Комиссын гишүүн: *Б. Нэмгэрэл*
Холбогдох утас: *99529060*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Гал устгаах анхан шатны багын хэрэгсэл байршуулах.</i>	<i>Биелэл.</i>

Шийдвэрлэсэн нь:

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр
байнгын амжилтаар овах санхүүжилт байна

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Тамга, тэмдэг/

/Б.Нансүрэн/ /Гарын үсгийн тайлал

/Б.Нансүрэн/ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2024.11.07.

Огноо: 2024.12.16.

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

**ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *"Замын - Үүдийн ДС" ТООХ*
Албан тушаал: *Ерөнхий менежер*
Комиссын гишүүн: *Я. Нам-Эрдэнэ*
Холбогдох утас: *99020667*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>- Дотор дүмэст хамгаалт туршигтай акт (үзвэр үе, бохир үе)</i>	<i>Биелест.</i>
<i>- Дотор дүмэст хамгаалтгүйн схемд үзүүртэйг байгууллагад дахин үзвэрт малгаж хийн схемд өөрчлөлт оруулах.</i>	<i>Биелестүй.</i>

Шийдвэрлэсэн нь: *Үүрэг даалгавар биеллээгээр
байгын ашиглалтын хүртээх авсан.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

П. Нам-Эрдэнэ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024. 11. 07*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

П. Нам-Эрдэнэ /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024. 12. 16*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

**ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ЗУХЗНН*
Албан тушаал: *ерөнхий архитектор*
Комиссын гишүүн: *Б. Цогтбаяр*
Холбогдох утас: *96903232*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Агаар сэлэлтийн нэгдсэн систем хийх	<i>Биелсэн</i>
2. Барилга угсралтын ажлын хэрэгт материалын гарал үүсгийн бүтцийг баталснаар оргуулаар оруулах.	<i>Биелсэн</i>
3. Бүтэцтэйгний зургийн газрын мэдээллийг нэгдсэн системд оруулах	<i>Биелсэн</i>
4. Газрын орны цэвэрлэгээ хийх хөдлийг эхэлт хийх.	<i>Биелсэн</i>

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: *Хамгийн ихчүүдийн үүрэг даалгаврыг биелэлтээр ойлгох таа олгох саналтай байна.*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *Ф.НН*

/Тамга, тэмдэг/

Ф. Нэгмэл /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.01.01*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *Ф.НН*

/Тамга, тэмдэг/

Ф. Нэгмэл /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

**ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УБТЗ ХНН УБТЗ ХНН ЭХУХ-н 2-р ажил
Албан тушаал: Мастер
Комиссын гишүүн: Р.Ганбаяр
Холбогдох утас: 94351688

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- Шинээр ЭХУХ-н 2-р ажилас техникийн нөлөөг үзэх. - Оруулалтын шилтэнг тохиргоо гаднын тоноглогчид тавих - Монтажны утаснууд гэтэргий нарийн, тоног төхөөрөмжид тохирсон автосмат, монтажны утас сонгох. - Газарлагдсан т дүрвэрийг шинээр тооцсонон галчлуулах.	Биелтгүй

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн: *ДХСЗМЧ Р.Ганбаяр*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: *ДХСЗМЧ Р.Ганбаяр*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



**ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗНПД
Албан тушаал: Директор
Комиссын гишүүн: Т.Мухамедов
Холбогдох утас: 91999589

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
+ Агааржуулалт системийг шийдэх + Зайг дөвсгөр зурснаар шийдэх. + Ашигласан газрыг олон жилийн турш байрлуулах. + Хөдөөн дээрх оронлогыг.	Агааржуулалт системийн шийдлийг зурсан олон зурснаар олон жил турш байрлуулах. Зайг дөвсгөр зурснаар шийдэх. + Зайг дөвсгөр зурснаар шийдэх.

--	--

Шийдвэрлэсэн нь:

Үүрэг даалгавар өгсөн: *У.Н.Д. Дорж*

Гарын үсэг: *У.Н.Д. Дорж*

/Тамга, тэмдэг/

/ *У.Н.Д. Дорж* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.11.27.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *У.Н.Д. Дорж*

/Тамга, тэмдэг/

У.Н.Д. Дорж арын үсгийн тайлал

Огноо: *2024.12.10.*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад

**ЗАМЫН-ҮҮД СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН БАРИЛГЫН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ЗҮКӨ
Албан тушаал: Инженер эрхэм ороон дарга
Комиссын гишүүн: Д. Батсүх
Холбогдох утас: 90992969

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Аваржуулах системийн шилж 2. Няавчийн хяналт, үнэ шийн Болуулах	- Аваржуулах системийн зургийг төвийн харуулах. 2020 оны төлөвт оруулааг. - Зай завсрын шийдвэр хууааг.

--	--

Шийдвэрлэсэн нь: <i>Чура даалгаврын биелэлтэр амжилтаар хүлээн авсан саналтай.</i>	
Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Б. Нарангов</i> Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>Б. Нарангов</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.11.07.</i>	Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>[Signature]</i> /Тамга, тэмдэг/ / <i>Б. Нарангов</i> / Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2024.12.10.</i>

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2024 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр

№01

Замын-Үүд сум

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 1 дүгээр багт баригдсан Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлгийн Эмгэг судлалын шинжилгээний барилгын барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хурлыг 2024 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдрийн 11:40 цагт хуралдав.

Хуралд оролцсон нь:

Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/
Л.Бямбатуяа /Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын ЭАХХХУАБайцаагч/
Б.Нямсүрэн /Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын газрын гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч/
П.Ням-Эрдэнэ /Замын-Үүд Дулааны станц ТӨҮГ, ерөнхий инженер/
Р.Ганбаяр /УБТЗ ХНН ЭХУХ-ын 2-р ангийн мастер/
Б.Цогтбаяр /Замын-Үүд ХЗАА-ны ерөнхий архитектор/
Б.Лхамсүрэн /ГХБХБГ-ын гэрээт хяналтын инженер/
У. Энхмаа /Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/
Б.Баярчимэг /Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлгийн эмнэлзүй эрхэлсэн орлогч дарга/

Хурлыг комиссын дарга Ц.Баярмаа нээж, Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол, Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 515 дугаар захирамжаар томилогдсон барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнийг танилцуулав.

Хэлэлцсэн нь:

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 1 дүгээр багт баригдсан Замын-Үүд сумын нэгдсэн эмнэлгийн Эмгэг судлалын шинжилгээний барилгын барилга угсралтын ажлыг ашиглалтад оруулах ажлыг комиссоор шалгасан тухай.

Сонссон нь:

Ц.Баярмаа:

1. Агаар сэлгэлтийн системийн зургийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, нэмэлт хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн угсралтыг гүйцэтгүүлэх.
2. Хаяавчийг өргөсгөх.

3. Шаардлагатай өрөөнүүдэд доторлогоо хийх.
 4. Баримт бичгийн бүрдлийг хангаж аймгийн Архивт тасагт хүлээлгэж өгөх
 5. Барилга, шадна шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураг гаргаж, ГХБХБТ-ын ХБКМС-нд бүртгүүлэх
 6. Гадна тохижлолтын ажлыг хийх
 7. Гадна орчны хогийг цэвэрлэх
 8. Захиалагчийн дүгнэлт тайланг гаргаж баримтанд хавсаргах
- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Л. Бямбатуяа:

1. Агааржуулалтын нэгдсэн систем хийх.
 2. Сэндвичин ханыг доторлох
 3. Гадна тохижилтыг хийх
 4. Эмч эмнэлгийн ажилтан суух ажиллах өрөөнд угаалтуур хийх
 5. Хаяавчийг тэгшилж зай завсаргүй болгох
- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Б.Нямсүрэн:

1. Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл байршуулах.
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

П. Ням-Эрдэнэ:

1. Дотор дулаан хангамж туршилтын акт /цэвэр ус, бохир ус/
 2. Дотор дулаан хангамжийн схемд гүйцэтгэгч байгууллагатай дахин үзлэг шалгалт хийж, схемд өөрчлөлт оруулах
- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Р.Ганбаяр:

1. Шинээр ЭХУХ-н 2-р ангиас техникийн нөхцөл хүсэх
 2. Оруулгын шитэнд тохирох чадлын тоноглолууд тавих
 3. Монтажны утаснууд хэтэрхий нарийн, тоног төхөөрөмжид тохирсон автомат, монтажны утас солих
 4. Цахилгааны эх үүсвэрийг шинээр тооцоолон эхлүүлэх.
- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Б.Цогтбаяр:

1. Агаар сэлгэлтийн нэгдсэн систем хийх
2. Барилга угсралтын ажилд хэрэглэсэн материалын гарал үүслийн бичгийг баталгаат орчуулгаар орчуулах
3. Гүйцэтгэлийн зургийг газрын мэдээллийн нэгдсэн системд оруулах

4. Гадна орчны цэвэрлэгээ хийж, хогийн цэгт хаях.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

У.Энхмаа:

1. Агааржуулалт салхивчийг шийдэх.
2. Зай засвар залгаасыг силкондох.
3. Хаявчийг өргөсгөх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Г.Цээпил: Манай компаний хувьд уг ажлын гүйцэтгэгчээр шалгарч, гэрээ байгуулан ажилласан ба барилгын ажлыг гэрээний хугацаанд хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн. Ажлын тоо хэмжээний дагуу чанар сайтай хийж гүйцэтгэхийг зорьж ажилласан, мэдээж ажил гүйцэтгэх явцад тулгарсан бэрхшээл, шийдвэрлэх ёстой асуудлууд байсан. Энэ талаар захиалагч, хяналтын инженерт мэдэгдэх, харилцан санал солилцох байдлаар ажиллаж ирсэн. Магадлалаар орсон зураг, төсөвгүй байсан нь бэрхшээлтэй байсан ч тендерт өгсөн эскиз зургийн дагуу гүйцэтгэж дуусан, гүйцэтгэлийн зураг, төсөв гаргасан болно. Манай зүгээс гадна хаяавчны асуудлыг засаж, янзлах үүрэг авч байгаа тул үүнийг хийж гүйцэтгэх боломжтой. Бусад үүрэг даалгаварт заагдсан ажлыг захиалагч, ашиглагчийн зүгээс анхаарч шийдвэрлэж өгөхийг хүсч байна. Учир нь уг ажил нь төсөвт өртөгтөө багтаагүй, нэмэгдэл ажлууд их хийгдсэн зэргээс болж манай компаний хувьд уг ажил дээр санхүүгийн бэрхшээл үүсэнийг та бүхэн ойлгож хүлээж авахыг хүсье.

Уг ажлыг улсын комисст хүлээлгэн өгөх хүсэлтэй байна.

Б.Баярчимэг:

1. Агааржуулалтын системийг хийх
2. Хаявчийг янзалж, нүх сүвийг бөглүүлэх

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Шийдвэрлэсэн нь:

- Комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврыг ажлын 14 хоногт багтаан бүрэн биелүүлж, үүрэг даалгаврын биелэлтийг ирүүлсний дараа байнгын ашиглалтад хүлээн авахаар шийдвэрлэв.
- Улсын комисс барилгын ажлыг хүлээн авах

Хэлэлцэх асуудал дууссан тул хурлыг 14 цаг 20 минутанд хаав

Саналын хуудсыг хавсаргаав.

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦСАН:

КОМИССЫН ДАРГА:

ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга

Ц.Баярмаа

Ц.БАЯРМАА

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА:

Б.Лхамсүрэн

Б.ЛХАМСҮРЭН

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:

"ТУУРАЙН ТАМГА" ХХК-ИЙ ЗАХИРАЛ

Г.Цээпил

Г.ЦЭЭПИЛ



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилга байгууламжийн нэр: "ЭМГЭГ СУДЛАЛЫН ТӨВ БАЙГУУЛАХ АЖИЛ" ЗАМЫН-ҮҮД СУМ

Гэрээний дугаар: ДГАЗҮСНЭ/20240101004

Гүйцэтгэгч байгууллага: "Туурайн тамга" ХХК

№	Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Комиссын гишүүний нэр Албан тушаал	Биелэлт	Гарын үсэг
1	Агаар сэлгэлтийн системийн зургийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, нэмэлт хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэн угсралтыг гүйцэтгэх	Ц.Баярмаа /Аймгийн ГХБХБГ-ын БХБХ-ийн дарга/	Ашиглагч байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.	
	Баримт бичгийн бүрдлийг хангаж Архивын тасагт хүлээлгэн өгөх		Баримт бичгийг бүрдлийг хангасан	
	Хаяавчийг өргөсгөх		Захиалагчтай зөвшилцөж гүйцэтгэсэн болно.	
	Гадна тохижилтын ажлыг хийж, хогийг цэвэрлэх		биелсэн	
	Захиалагчийн хяналтын дүгнэлт гаргаж, хавсаргах		Захиалагчийн хяналтын дүгнэлт гарсан	
2	Агааржуулалтын нэгдсэн систем хийх	Л.Бямбатуяа /Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын ЭАХХХУАБайцаагч/	Ашиглагч байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.	
	Сэндвичэн ханыг доторлох			
	Гадна тохижилтыг хийх			
	Эмч, эмнэлгийн ажилтан суух өрөөнд угаалтуур хийх			
	Хаяавчийг тэгшилж завсаргүй болгох		Хаяавчийг завсарыг дулааны улиралд чигжихээр тохиролцов	
3	Гал унтраах анхан шатны багаж хэрэгсэл байршуулах	Б.Нямсүрэн /Дорноговь аймгийн Онцгой байдлын газрын гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч/	Ашиглагч байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.	
4	Дотор дулаан хангамж туршилтын акт /цэвэр ус, бохир ус/	П.Ням-Эрдэнэ /Замын-Үүд	Ашиглагч байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.	

	Дотор дулаан хангамжийн схемд гүйцэтгэгч байгууллагатай дахин үзлэг шалгалт хийж, схемд өөрчлөлт оруулах	Дулааны станц ТӨҮГ, ерөнхий инженер/	Ашиглагч байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.	
5	Шинээр ЭХУХ-аас техникийн нөхцөл хүсэх	Р.Ганбаяр /УБТЗ ХНН ЭХУХ-ын 2-р ангийн мастер/	Ашиглагч байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.	
	Оруулгын шитэнд тохирох чадлын тоноглолууд тавих			
	Тоног төхөөрөмжид тохирсон автомат, монтажны утас солих			
	Цахилгааны эх үүсвэрийг шинээр тооцоолон эхлүүлэх			
6	Агаар сэлгэлтийн нэгдсэн систем хийх	Б.Цогтбаяр /Замын-Үүд ХЗАА-ны ерөнхий архитектор/	Ашиглагч байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.	
	Барилга угсралтын ажилд хэрэглэсэн материалын гарал үүслийн бичгийг баталгаат орчуулгаар орчуулж хавсаргах		Орчуулгыг хийж хавсаргав	
	Гүйцэтгэлийн зургийг газрын мэдээллийн нэгдсэн системд оруулах		Ашиглагч байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.	
	Гадна орчны цэвэрлэгээ хийж, хогийн цэгт хаях			
7	Агааржуулалт салхивчийг шийдэх	У.Энхмаа /Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлгийн дарга/	Ашиглагч байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.	
	Хаяавчийн зай завсрыг силкондох		Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр ашиглагчтай тохиролцох	
	Хаяавчийг өргөсгөх		Захиалагчтай тохиролцож уг ажлыг гүйцэтгэсэн болно.	
8	Агааржуулалтын систем хийх	Б.Баярчимэг /Замын-Үүд сумын Нэгдсэн эмнэлгийн эмнэлзүй эрхэлсэн орлогч дарга/	Ашиглагч байгууллага хийж гүйцэтгэнэ.	
	Хаяавчийг янзалж, нүх сүвийг бөглөх		Дулааны улиралд гүйцэтгэхээр ашиглагчтай тохиролцсон болно.	

ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:

"ТУУРАЙН ТАМГА" ХХК ЗАХИРАЛ

Г.ЦЭЭПИЛ